

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 26.11.2018

ČJ.: MMCH/127746/2018
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/125595/2018
VYŘIZUJE: Libor Taibr
TELEFON: 474 637 931
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz

DATUM: 30.11.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.11.2018 podal

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 115 odst. 18 vodního zákona **s c h v a l u j e** manipulační řád vodního díla:

Manipulační řád pro Novoveský rybník

(dále jen "manipulační řád"):

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Hora Svatého Šebestiána
Identifikátory katastrálních území	641804
Názvy katastrálních území	Nová Ves u Křimova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 679 v katastrálním území Nová Ves u Křimova
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	984385, 820124
Název vodního díla	Novoveský rybník
Manipulační řád	ANO
Popis vydaného opatření	schválení MPŘ
Vlastník vodního díla (systému)	Povodí Ohře, státní podnik

Manipulační řád se schvaluje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona **za těchto podmínek:**

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou, odpovědnou za manipulaci s vodou podle schváleného manipulačního řádu.
2. **Platnost manipulačního řádu se stanovuje do 30.11.2028.**
3. Minimálně 1 x za 5 let bude provedena revize manipulačního řádu, jejíž výsledek bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
4. Vlastník vodního díla provede aktualizaci MŘ, změní-li se závažně skutečnosti uvedené ve schváleném manipulačním řádu a poté bude vodoprávnímu úřadu předložena žádost o schválení jeho aktualizace.
5. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v provozním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
6. Při manipulaci na vodním díle, při napouštění VD bude v profilu pod výpustí VD zachován minimální zůstatkový průtok, který byl stanoven min. 2,0 l/s.
7. Do manipulačního řádu bude připojena kopie pravomocného rozhodnutí, kterým byl MŘ schválen.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 26.11.2018 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- manipulačním řádem vodního díla Novoveský rybník,
- Stanoviskem správce povodí, Povodí Ohře s. p., Chomutov, ze dne 21.11.2018 zn. POH/52599/2018/032100, bez připomínek.

Manipulační řád vypracoval Tomáš Pail, zaměstnanec odboru vodohospodářského rozvoje Povodí Ohře s. p., Chomutov v říjnu 2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu pro Novoveský rybník. V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro schválení manipulačního řádu. Vzhledem k tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Libor Taibr
Referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele: (po nabytí právní moci)

- 1 x schválený manipulační řád

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm