

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19.10.2017

ČJ.: MMCH/124847/2017

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/108378/2017

VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková

TELEFON: 474 637 942

E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 04.01.2018

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 19.10.2017 podal

Město Jirkov, IČ 00261904, se sídlem **nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov**, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a v souladu s ustanovením §115 vodního zákona a dle ustanovení § 15 a § 115 stavebního zákona, a dle ustanovení § 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

"VD rybník Hřebíkárna"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	660761, 660809
Název katastrálního území	Jirkov, Březeneč
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 3034/3, 3156/2, 3160, 3696, 3697/1, 3699/1, 3700, 3720/1 v katastrálním území Jirkov a pozemková parcela číslo 75/3 v katastrálním území Březeneč
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0041-0-00
Říční km vodního toku	70,5
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	987997; 806064

v členění na tyto stavební objekty:

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	"VD rybník Hřebíkárna"
Přehrady, hráze a jezy	stavební úpravy stávající vodní nádrže
Následující stavební objekty	SO 01 Odbahnění nádrže SO 02 Hráz SO 03 Spodní výpust SO 04 Bezpečnostní přeliv SO 05 Nátokový objekt SO 06 Břehy SO 07 Odběrný objekt

Účelem stavby vodního díla je obnova stávající vodní nádrže „rybník Hřebíkárna“ tím, že bude zajištěna její kapacita a doprovodné ekologické funkce. Dále lze záměrem očekávat přínos pro posílení biodiverzity v rámci lokality a zachování litorálního pásma (pásma stojatých vod).

Popis stavby vodního díla je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí o povolení stavby.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pytelka, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha. Dokumentaci ověřil Ing. Jiří Poláček (ČKAIT – 007251 – Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.
3. Nebude-li stavba zahájena do dvou let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební povolení pozbývá platnosti.
4. Stavby vodních děl je oprávněn provádět stavební podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl nebo při jejich provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude vodní díla provádět.
5. **Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
6. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
7. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude nejpozději pře zahájením etapy trvalého provozu určeného vodního díla, tedy k závěrečné prohlídce stavby, předložena celková zpráva o dohledu nad vodním dílem (§ 10 vyhlášky číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů), jejíž náležitosti budou v souladu s přílohou č. 3 bod 3 k vyhlášce číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodního nádrže ani hrázového tělesa.
9. Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán stavby dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Bude-li stavba dosahovat parametrů uvedených v ustanovení § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.
10. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
11. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

12. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu o předání a převzetí.
13. Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí, Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, značky MMCH/08242/2017, ze dne 08.02.2017, a to zejména:
 - Na základě průvodní technické zprávy projektové dokumentace, číslo projektu P 2385/16, archivační číslo zakázky 2016/152, str. 2, bod A. 1.1, jejímž autorem je společnost Vodní díla - TBD a.s., bude výše citovaná pozemková parcele dotčena stavebním objektem SO 03, tj. opravou spodní výpusti. V případě, že nezemědělská činnost na předmětné pozemkové parcele bude ukončena do jednoho roku od jejího zahájení, včetně doby potřebné k uvedení této parcely do původního stavu, není třeba souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Upozorňujeme však na to, že vždy je třeba řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ustanovení § 4 a ustanovení § 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
 - Upozorňujeme dále na to, že v případě ukládání odtěženého rybníčního sedimentu na zemědělskou půdu je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov, č.j. LČR235/275/2017, ze dne 01.02.2017, a to zejména:
 - Realizací stavby nedojde k dotčení žádných dalších pozemků (vyjma pozemků uvedených v bodě 1) s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
 - Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. je zakázáno. Pokud bude při stavebních pracích veden výkop ve vzdálenosti menší než 2m od kmene vzrostlého stromu, je nutné výkopové práce provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů. V případě nutnosti kácení stromů v ploše staveniště, bude toto řešeno s místně příslušným revírníkem.
 - Před zahájením stavebních prací bude v terénu řádně vytýčena a vyznačena hranice stavby a plocha staveniště. S touto hranicí a plochou bude seznámen místně příslušný revírník.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému revírníkovi, po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu a předána revírníkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny.
15. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření k sítím elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 13.09.2016, značky 707139/16.
 - Kopie vyjádření bude předána dodavateli stavby, který je povinen se s těmito podmínkami při provádění stavebních prací řídit.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření, kdy dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL plynovod OC DN 200), GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, značky 5001615705, ze dne 28.11.2017, a to zejména:
 - Kopie vyjádření bude předána dodavateli stavby, který je povinen se s těmito podmínkami při provádění stavebních prací řídit.
17. Před opětovným napuštěním malé vodní nádrže bude aktualizován manipulační a provozní řád MVN, který bude předložen ke schválení.
18. Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu, tj. o období od 01.11. do 31.03. navazujícího roku.
19. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
20. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
21. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
 - prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

22. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:

- doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
- doklad o tom, že stavbu vedla a prováděla osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud k nim došlo,
- stavební deník (kopie) se záznamy o provedených kontrolách,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě (prohlášení o shodě, atesty a certifikáty),
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení (GridServices, s.r.o., Povodí Ohře, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Město Jirkova)
- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Lesy ČR, s.p. a investorem,
- stanovisko dotčeného orgánu - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Chomutov,
- doklad o vypořádání se s Lesy ČR, s.p., Lesní správa Litvínov,
- doklad o majetkoprávním vypořádání p.p.č. 217/1 k.ú. Červený Hrádek u Jirkova s Lesy ČR, s.p.

II. **Vydává rozhodnutí o námitkách a vyjádření účastníků řízení:**

Do podmínek stavebního povolení byly zahrnuty veškeré návrhy a připomínky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Odůvodnění

Dne 19.10.2017 podal žadatel, kterého na základě plně moci zastupuje Ing. Vítězslav Pytelka, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.11.2017.

Po doplnění již žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,
- projektovou dokumentací stavby,
- plnou mocí,
- vyjádřením Městského úřadu Jirkov, OSÚaŽP, ze dne 26.01.2017, značky MUJIR/938/2017/Vanz,
- koordinovaným stanoviskem značky MMCH/08242/2017, ze dne 08.02.2017,
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, značky POH/03563/2017-2/032100, ze dne 30.01.2017,
- vyjádřením Lesů ČR, s.p., Lesní správa Litvínov, ze dne 01.02.2017, č.j. LČR235/275/2017,
- vyjádřením Lesů ČR, s.p., Lesní správa Litvínov, ze dne 07.11.2017, č.j. LČR235//2017,
- vyjádřením AOPK ČR, pracoviště Karlovy Vary, ze dne 14.02.2017, č.j. 00157/SL/17,
- rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽPaZ, ze dne 05.06.2017, č.j. 989/ZPZ/2017-7/ZD-913,
- rozhodnutím MM Chomutova, orgán ochrany přírody, ze dne 14.01.2016, č.j. MMCH/04809/2016,

- rozhodnutím o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 3699/1 v k.ú. Jirkov,
- smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemení Povodí Ohře x Město Jirkov,
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s., Praha 4, ze dne 02.11.2017, značky 0200670584,
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., značky O16610152725/OTPCMO/Kt, ze dne 19.09.2016,
- vyjádřením GridServices, s.r.o., Brno, značky 5001615705, ze dne 28.11.2017,
- vyjádřením CETIN a.s., Praha 4, ze dne 13.09.2016, značky 707139/16,
- vyjádřením ČEZ Distribuce a.s., Děčín, ze dne 02.11.2017, značky 0100828863.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona a dle příslušných ustanovení správního řádu, oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, písemným oznámením ze dne 04.12.2017, č.j. MMCH/113480/2017. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Dále byl o zahájeném řízení informován spolek Ústecké šrouby, z. s., který se mohl do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení výše uvedeného řízení, přihlásit k řízení o vydání povolení k nakládání s vodami. V zákonné lhůtě (viz ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona) se však za účastníka nepřihlásil.

Projektovou dokumentaci stavby „VD rybník Hřebíkárna“ vypracoval srpnu 2016 Ing. Vítězslav Pytelka, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha. Dokumentaci ověřil Ing. Jiří Poláček (ČKAIT – 007251 – Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby). Projekt číslo P 2385/16. Projektová dokumentace stavby řeší:

- odtěžení dnových sedimentů ze dna nádrže rybníka Hřebíkárna, dále spočívá v opravě porušených částí tělesa hráze a funkčních objektů (spodní výpust, bezpečnostní přeliv, nátokový a odběrný objekt). Dále se budou upravovat břehy nádrže.

SO 01 Odbahnění nádrže - nádrž bude vypuštěna, po odvodnění sedimentu bude těžení prováděno suchou metodou ze zátopy. Po odtěžení sedimentu bude provedena úprava tvaru dna nádrže. Celkově bude odtěženo 2280 m³.

SO 02 Hráz - dojde k vykácení tělesa hráze a odstranění prokořeněné vrstvy návodního svahu a koruny hráze. Po odstranění bude návodní strana hráze dosypána do jednotného sklonu. Dále bude návodní svah hráze opevněn kamennou rovnatinou s proštěrkováním frakce 64-125 mm. Opěrná zeď na vzdušním svahu bude v celé ploše očištěna, přespárována a místy doplněna o chybějící kameny. V místech kde opěrná zeď chybí, bude opět dozděna. Na závěr bude koruna hráze vyrovnána a opevněna cestou s maltovým povrchem.

SO 03 Spodní výpust - Stávající šachta uzávěru spodní výpusti bude zbourána. Dojde k překopání tělesa hráze v místě profilu odpadního kanálu spodní výpusti. Rozebrána bude i zeď na vzdušním svahu. Výkop bude ukončen u vzdušní paty hráze. Zbylá část kanálu bude vyfrézována, vyčištěna a bude do ní vloženo nové plastové potrubí spodní výpusti DN 300. Zbylý prostor kolem potrubí bude vyplněn cementovou směsí. V místě překopu bude položeno nové potrubí. Dále bude postavena nová šachta uzávěru spodní výpusti.

SO 04 Bezpečnostní přeliv - Stávající šachta bezpečnostního přelivu bude zbourána a zároveň dojde k demontáži odtokového potrubí DN 300. Objekt bezpečnostního přelivu bude tvořit otevřená betonová šachta, ve které budou osazeny dvě drážky pro možnost zahrazení dřevěnými dlužemi s navazujícím potrubím DN 300 délky 7,7 m a podélným sklonem 4 %. Směrem do nádrže budou na šachtu navazovat betonová křídla. Odtok z objektu bude nahrazen novým odpadním potrubím DN 300, které bude napojeno na ponechanou a neporušenou část odpadního potrubí.

SO 05 Nátokový objekt - Současný betonový objekt bude zbourán. Stávající nátokové potrubí DN 300 bude ponecháno. Objekt nátokového objektu bude tvořit čelní stěna s vyústěním nátokového potrubí, směrem do nádrže budou na čelo navazovat betonová křídla.

SO 06 Břehy - v rámci stavebních prací se provede dosypání břehů. Po dosypání břehů se v patě svahu hráze vyhloubí zářez široký 0,5 m a hluboký 0,35 m pro opření kamenného opevnění svahu. Do

vyhloubené rýhy a na upravené svahy se nasype vrstva kamenného pohozu - kámen fr. 64-125 mm. Dále dojde k urovnání břehu, položení geotextílie, a vybudování nové cesty z mlatového povrchu.

SO 07 Odběrný objekt - bude posunut směrem do tělesa hráze. Objekt odběrného objektu bude tvořit čelní stěna s potrubím a směrem do nádrže budou na čelo navazovat betonová křídla, na kterých bude usazena česlová stěna.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Městský úřad Jirkov, odbor Stavební úřad a životní prostředí vydal souhlasné vyjádření ze dne 26.01.2017, značky MUJIR/938/2017/Vanz.

Městský úřad Jirkov, odbor Stavební úřad a životní prostředí vydal rozhodnutí ke kácení ze dne 26.02.2016, značky H/15/21029/VANZ.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal rozhodnutí ze dne 05.06.2017, č.j. 989/ZPZ/2017-7/ZD-913.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, vydal dne 14.01.2016, souhlasné rozhodnutí - závazné stanovisko pod č.j. MMCH/04809/2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že záměrem žadatele je revitalizace MVN Hřebíkárna. Realizace záměru bude prováděna na pozemkových parcelách čísla 3697/1, 3699/1, 3720/1, 3160, 3696, 3034/3, 3156/2 v katastrálním území Jirkov. Dále bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení stavby vodního díla, rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Vodoprávní úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele) vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům: parc. číslo: 3152, 3156/1, 3157/4, 3157/6, 3157/7, 3157/8, 3698/2, 3698/5, 3698/13 v katastrálním území Jirkov a vlastníkům technické infrastruktury dotčené předmětnou stavbou.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Veškeré námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem, případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby, pokud již nebyly popsány ve výrokové části územního rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Dle ustanovení § 115 odst. 3 vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadatelům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem.

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle ustanovení § 115 odst. 4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 60005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků, anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 06.12.2017.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxt
2. Oskar Grigartzik, Jirkovská č.p. 5057, 430 04 Chomutov 4
3. Marie Grigartziková, Jirkovská č.p. 5057, 430 04 Chomutov 4
4. Michal Tamáš, Olejomylnská č.p. 327, 431 11 Jirkov 1
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
7. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
8. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IDDS: e8jcfsn
9. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
10. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

dotčené orgány (doručenka)

12. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
13. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství
14. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
15. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
16. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcsra