



MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV, TELEFON - ÚSTŘEDNA 474637 111

SPIS. ZN.: OSÚaŽP/Ž/31662/2009/HanH

Č.J.: CJ MMCH/39754/2010

VYŘIZUJE: Hana Hanzíková

TEL.: 474 637 942

FAX: 474 637 913

E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

PŮV. ČJ.:

ALFA SPECTRUM CV, a.s.

Obchodní zóna 266

431 11 Otvice

DATUM: 16. 4. 2010

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 1. 10. 2009 podal

**ALFA SPECTRUM CV, a.s., IČ 25037153, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice,
kterou zastupuje SM - PROJEKT spol. s r.o., Ing. Milan Steňko, IČ 25494741, Blatenská 2306,
430 03 Chomutov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci a k jinému nakládání s nimi - k vypouštění dešťových vod do vodního toku (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Retenční nádrž - akumulace

Název kraje

Ústecký kraj

Název obce

Jirkov

Identifikátor katastrálního území

716961

Název katastrálního území

Otvice

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 663/9 v katastrálním území Otvice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

989.184; 805.076

Kanalizace dešťová

Název kraje

Ústecký kraj

Název obce

Jirkov

Identifikátor katastrálního území

716961

Název katastrálního území

Otvice

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 649/1, 660/7, 660/8, 663/2, 663/9,
664/1, 667, 668, 806/7, 806/8, 806/12,

Číselný identifikátor vodního toku	806/13, 806/18 v katastrálním území Otvice
Název vodního toku	10107308
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	Otvický potok
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	1-14-01-011
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	levý břeh
	989.368; 805.012

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	retenční nádrže
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	316,01 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	0,283 tis. m ³
Druh vypouštěných vod (Č 07)	dešťové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok

II. Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

"Obchodní centrum - Otvice V." SO dešťová kanalizace SO odlučovač ropných látek SO retenční nádrž

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Otvice
Identifikátory katastrálních území	716961
Názvy katastrálních území	Otvice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 649/1, 660/7, 660/8, 663/2, 663/9, 664/1, 667, 668, 806/7, 806/8, 806/12, 806/13, 806/18 v katastrálním území Otvice
Číselný identifikátor vodního toku	10107308
Název vodního toku	Otvický potok
Číslo hydrologického pořadí	1-14-01-011
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	989.117; 805.139
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	989.368; 805.012

Stavební objekty:

Kanalizace dešťová	
Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	622
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	150 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	400 mm

Stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Druh přiváděných vod (Č 07)	dešťové
Druh výroby	parkovací plocha
Maximální povolené	50 l/s
Mechanické čištění	gravitační zachycení olejů, tuků
Předčištění	odlučovač ropných látek (AS-TOP 200RCS/EO/PB-MODIFIKACE)
Počet měsíců v roce kdy se vypouští	12
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
C ₁₀ -C ₄₀ Hodnota 'm'	0,5 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	NE
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	2 x ročně

Retenční nádrže, dešťové zdrže

Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)	retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku
Objekt je součástí sítě ČOV	NE
Objem	0,335 tis. m ³

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Dešťová kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	jiná
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	pouze dešťová
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	"Obchodní centrum - Otvice V."

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval SM-PROJEKT spol. s r.o., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT – 0300371), zkontroloval Ing. Miloslav Čáp (ČKAIT – 0007932); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. října 2010 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších

předpisů, pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých podle § 10 až 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

8. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 1850/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.
9. 1x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, servisní firma), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící jejich provozuschopnost a navrhuje případná servisní opatření.
10. Protokol o servisní prohlídce bude 1 x ročně zaslán Povodí Ohře s.p. a vodoprávnímu úřadu.
11. Provozovatel bude odlučovač ropných látek provozovat dle pokynů a návodu výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
12. U dešťové kanalizace napojené na odlučovač ropných látek bude provedena a dokladována zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
13. Po osazení bude odlučovač ropných látek odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
14. Provozní řád odlučovače ropných látek bude před požádáním o kolaudační prohlídku stavby předložen k odsouhlasení Povodí Ohře s.p. závod Chomutov. V provozním řádu bude jmenovitě uvedena osoba zodpovědná za provoz odlučovače.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavby povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
16. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
17. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena:
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby
 - souhlasná vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou
 - doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci
 - skutečné zaměření stavby
 - doklady o likvidaci nebezpečných odpadů
 - provozní řád ORL.
18. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
19. Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 SZ) oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Chomutov :
 - a) termín zahájení stavby
 - b) název a sídlo IČ oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím
 - c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření případně smlouvu od stavebního podnikatele
20. Změny v těchto skutečnostech stavebník oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu
21. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
 - a) uložení ORL a retenční nádrže
 - b) prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
22. Bude provedena 2 x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. Dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolní

- prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače a navrhuje případná servisní opatření
23. Protokol o servisní prohlídce bude 1 x ročně zaslán Povodí Ohře s.p. a vodoprávnímu úřadu.
 24. Provozovatel bude odlučovač provozovat dle pokynů a návodu výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
 25. Součástí provozního řádu odlučovače bude jméno osoby zodpovědné za provoz odlučovače.
 26. Provozní řád bude před vydáním kolaudace přeložen k vyjádření Povodí Ohře. s. p., závod Chomutov.
 27. U dešťové kanalizace napojené na odlučovač ropných látek bude provedena a dokladována zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
 28. Po osazení budou odlučovače ropných látek odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905 "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
 29. Provozní řád odlučovače ropných látek bude před požádáním o kolaudační prohlídku stavby předložen k odsouhlasení Povodí Ohře s.p. závod Chomutov. V provozním řádu bude jmenovitě uvedena osoba zodpovědná za provoz odlučovačů.
 30. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem značky 49210/09/CUL/VV0 ze dne 27. 4. 2009, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 - při provádění stavebních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 31. Budou dodrženy podmínky uvedené v stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno značky 1173/09/171 ze dne 20. 4. 2009, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 32. Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3 značky Me/237/06052009 ze dne 6. 5. 2009, která jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 33. Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu, Sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady značky 10-0007/08-222/3034-Dú/Kj ze dne 4. 12. 2008, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 34. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem značky 440/09-SDC UNL-411/Mi ze dne 29. 4. 2009, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 35. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem značky 193/2010-SDC UNL-411/Mi ze dne 17. 3. 2010, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 36. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 značky P1A10000035191 ze dne 23. 2. 2010, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.
 37. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 značky 09/25534 F ze dne 11. 5. 2009, které jsou součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ALFA SPECTRUM CV, a.s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

Odůvodnění:

Dne 1. 10. 2009 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- Projektovou dokumentací
- Plnou mocí
- Územním rozhodnutím Městského úřadu Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí, č.j. H/08/28636/PACJ ze dne 27. 5. 2009
- Stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov značky 003702-22607/2008 ze dne 28. 8. 2008
- Stanoviskem Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov, Spořická 4949, Chomutov značky 021001-1081/2009 ze dne 29. 4. 2009
- Koordinovaným stanoviskem MMChomutova, OSÚaŽP, odd. ŽP, značky OSÚaŽP/Ž/4324/08 ze dne 6. 10. 2008
- Smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Obcí Otvice a ALFA SPECTRUM CV, a.s.
- Smlouvou o zřízení věcného břemene zemci Pozemkovým fondem ČR a ALFA SPECTRUM CV, a.s.
- Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 366/2, Praha 4 značky 49210/09/CUL/VV0 ze dne 24. 4. 2009
- Stanoviskem RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno značky 1173/09/171 ze dne 20. 4. 2009.
- Vyjádřením Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3 značky Me/237/06052009 ze dne 6. 5. 2009
- Souhlasem Drážního úřadu, Sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady značky 10-0007/08-222/3034-Dú/Kj ze dne 4. 12. 2008
- Souhrnným vyjádřením SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem značky 440/09-SDC UNL-411/Mi ze dne 29. 4. 2009
- Vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Ohře, E. Krásnohorské 4551, Chomutov, značky OPOh/CV/96/09 ze dne 28. 5. 2009
- Vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 značky 09/25534 F ze dne 11. 5. 2009
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 značky 09/LK/169 ze dne 20.5.2009
- Souhrnným stanoviskem SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem značky 193/2010-SDC UNL-411/Mi ze dne 17. 3. 2010
- Vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 značky 09/25534 F ze dne 11. 5. 2009

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 1. 10. 2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 3. 3. 2010.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18. 3. 2010 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby "Obchodní centrum - Otvice V." vypracoval SM-PROJEKT spol. s r.o., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT – 0300371), zkontroloval Ing. Miloslav Čáp (ČKAIT – 0007932) v červnu 2009. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Odvádění dešťových vod z navrhované stavby "Obchodní centrum - Otvice V."

Dokumentaci záměru nakládání s vodami "Obchodní centrum - Otvice V." vypracoval SM-PROJEKT spol. s r.o., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT – 0300371), zkontroloval Ing. Miloslav Čáp (ČKAIT – 0007932) v červnu 2009. Dokumentace řeší vliv nakládání s vodami (rozsah, účel, popis):

- Odvádění dešťových vod z navrhované stavby "Obchodní centrum - Otvice V.", dešťové vody z parkovišť budou svedeny do odlučovače ropných látek a dále odvedeny do retenční nádrže DYWIDAG – GB 5000/3000/25480 s celkovým objemem 335 m³ a výtlakem svedeny do Otvíckého potoka.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí územní rozhodnutí pod spis.zn. H/08/28636/PACJ dne 27. 5. 2009 .

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Na základě uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pozemkový fond České republiky, ÚP Chomutov, Povodí Ohře, státní podnik, Správa železniční dopravní cesty, s.o, SDC Ústí nad Labem, ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Městský úřad Jirkov, stavební úřad a životní prostředí, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ústí n./L., RWE Distribuční služby, s.r.o., Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Ohře, pracoviště Chomutov, ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Uplatněné návrhy a námitky účastníku řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k jinému nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami - k jejich odvádění odvodňovacím zařízením je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní nebo povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Libor Taibr
pracovník pro vodní hospodářství

..

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 30. 7. 2009.

Obdrží:

účastníci řízení a zmocněnec (doručenky do vlastních rukou)

1. ALFA SPECTRUM CV, a.s. – doručuje se prostřednictvím zmocněnce
2. SM - PROJEKT spol. s r.o., Ing. Milan Steňko - zmocněnec
3. Pozemkový fond České republiky, ÚP Chomutov
4. Povodí Ohře, státní podnik
5. Správa železniční dopravní cesty, s.o, SDC Ústí nad Labem
6. ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí
7. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
8. Městský úřad Jirkov, stavební úřad a životní prostředí
9. Telefónica O2 Czech Republic,a.s., DLSS Ústí n./L.
10. RWE Distribuční služby, s.r.o.
11. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Ohře, pracoviště Chomutov
12. ČEZ Distribuce, a.s.
13. ČEZ, a. s.

dotčené správní úřady (doručenka)

14. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov
15. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha
16. MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, odd. ŽP (ZPF)
17. MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, odd. ŽP (OPK)
18. MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, odd. ŽP (OH)
19. Obecní úřad Otvice