



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 k zakázce pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Zadavatel: Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem: Příborská 520, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 26790203 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele ve výběrovém řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČ: 07080646.

Identifikace zakázky: zakázka vyšší hodnoty na stavební práce zadávaná v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 3.9.2019 a 4.9.2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. V souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na internetových stránkách www.eagri.cz/prv.

Žádost č. 1

Zda mají být součástí ceny stávajících položek oddílu D.1.4.b Zařízení pro chlazení náklady na nutné související dodávky a práce dle uvedeného výčtu, nebo je zadavatel doplní jako další položky do výkazu výměr.

Jedná se o dopravu, mechanismy, lešení, požární prostupy, stavební přípomoci, tlakové zkoušky, vakuování, projekt skutečného provedení, posouzení autorizované osoby (ITIV), ze zákona povinné rentgeny 10% svarů u dimenzí od DN 32, dále „drobnosti“ jako hmoždinky, kotvy, spojovací materiál a podobně.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta náklady na nutné související práce dle uvedeného výčtu budou součástí ceny stávajících položek oddílu D.1.4.b.

Žádost č. 2

Žádáme o poskytnutí výkresů, schémat rozváděčů oddílu D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, nutných pro ocenění.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta jsou rozvaděče detailně popsány v části Specifikace silnoproudu, část materiál siln. - Rozvaděčová technika. Dle vyjádření projektanta v oboru elektro nejsou pro nacenění schémata rozváděčů zapotřebí.

Žádost č. 3

Žádáme o informaci, zda veškeré demolice včetně podzemních částí bouraných objektů realizuje investor a budou hotovy před předáním staveniště dodavateli stavby. Dotaz se týká také stávajícího jednopodlažního objektu propojeného ocelovým zastřešením s částí A na východní straně objektu.

Odpověď:

Veškeré nadzemní demolice bouraných objektů realizuje investor a budou hotovy před předáním staveniště dodavateli stavby. Základy demolovaných budov zůstávají zachovány.

Žádost č. 4

V technické zprávě pod bodem 8 a v kusovníku oddílu D.1.4.b Zařízení pro chlazení je uvedena položka, která ve výkazu výměr chybí, jedná se o Nátěr konstrukcí. Žádáme o informaci, kde ji nacenit.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta jsou nátěry konstrukcí zahrnuty v rámci položky č. 107 Nátěry potrubí neizolovaného.

Žádost č. 5

Žádáme o zaslání typu svítidel nejlépe v podobě knihy svítidel oddílu D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta jsou typy svítidel popsány ve výkresové části (výkr.č. D.1.4.e-02, ..-04, ..-06, ..-07), a ve specifikaci - materiál silnoproud - Svítidla a světelné zdroje. Popis je pro nacenění dostatečný.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 5.9.2019

Ing. Šárka Víchová
předseda představenstva

Zastoupena obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.