



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 2 k zakázce pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Zadavatel: Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem: Příborská 520, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 26790203 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele ve výběrovém řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČ: 07080646.

Identifikace zakázky: zakázka vyšší hodnoty na stavební práce zadávaná v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28.8.2019 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. V souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na internetových stránkách www.eagri.cz/prv.

Žádost č. 1

Prosíme o další vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Informaci, zda jsou ostatní položky nového výkazu výměr jsou beze změn.
2. Upřesnění specifikace výtahu.
3. Upřesnění etapizace zakázky - dle bodu 2.1 ZD bude realizace stavby probíhat za plného provozu, tzn., že rekonstrukce bude rozdělena do jednotlivých etap.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta:

ad 1) upraveny byly pouze položky v části D.1.4.b Zařízení chlazení, ostatní části jsou beze změny,

ad 2) jedná se o elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. Jmenovitá nosnost 1150 kg, max. 15 osob. Jmenovitá rychlost 1 m/s. Zdvih 5.27 m.

Výtah bude mít celkem 2 stanice. Nástupiště na hlavní nástupní straně (strana A). Nástupiště má na opačné nástupní straně (strana C). Hlavní stanice 2.

Zohledněny normy a předpisy - ČSN EN81-20, ČSN EN81-73-2016, ČSN EN81-70 (Evropa).

Výtah, který splňuje požadavky ČSN EN81-73-2016 obsahuje následující prvky a funkce:

1. V případě vyhlášení požáru může výtah vykonat pouze jednu jízdu do předem určeného nástupiště. Během této jízdy je již indikován speciální režim výtahu.

2. V každém nástupišti musí být umístěno označení výtahu "Nepoužívat výtah při požáru", které je součástí dodávky. Dřívější požadavek na světelnou signalizaci podle ČSN EN81-73-2005 zaniká.

3. V případě, kdy budova není vybavena automatickou detekcí požáru, je součástí dodávky ruční klíčový přepínač režimu výtahu.

4. Nástupiště, které je určené pro sjezd výtahu, nemusí být zároveň hlavní nástupiště.

Šachta - 1890 mm šířka x 2690 mm hloubka, výška prohlubně 1100 mm, horní přejezd 3900 mm.

ad 3) etapizace bude navržena dodavatelem a schválena zadavatelem v rámci harmonogramu, který bude předložen při podpisu smlouvy.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **20.9.2019 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 20.9.2019 v 10:05 hodin**. Místo pro podání nabídek a jejich otevírání zůstává nezměněno.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 30.8.2019

Ing. Šárka Víchová
předseda představenstva

Zastoupena obchodní společností **Čtyři oči, s.r.o.**

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.