



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 1 k zakázce pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“**

Zadavatel: Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem: Příborská 520, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 26790203 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele ve výběrovém řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČ: 07080646.

Identifikace zakázky: zakázka vyšší hodnoty na stavební práce zadávaná v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 23.8.2019, 26.8.2019 a 27.8.2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. V souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv).

**Žádost č. 1**

Zjistili jsme rozdíl v počtech kusů mezi Kusovníkem a Výkazem výměr u komponentů armatur přivařovacích Danfoss, Danvalve a pod. oddílu D.1.4.b Zařízení pro chlazení. Žádáme o informaci, které údaje jsou platné.

**Odpověď:**

Dle vyjádření projektanta došlo v soupisu prací k chybě v počtu kusů. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek. **Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

**Žádost č. 2**

Žádáme o další upřesnění oddílu D.1.4.b Zařízení pro chlazení, zda zadavatel požaduje:

1. chladiče v nerezovém opláštění nebo lakované (komaxit)? Teplosměnná plocha je jasná – nerezové trubky a Al lamely.
2. dodávku a montáž odpadů od chladičů
3. zvětšení expanzní nádoby.

**Odpověď:**

Dle vyjádření projektanta:

- ad 1) chladiče budou v nerezovém provedení (vyplývá z projektové dokumentace),
- ad 2) odvod kondenzátu do kanalizace od podstropních chladičů je součástí D.1.4.a Zdravotně technické instalace,
- ad 3) zvětšení expanzní nádoby tento projekt neřeší, úpravy ve strojovně bude řešit samostatný projekt.

**Žádost č. 3**

Žádáme o další upřesnění oddílu D.1.4.b Zařízení pro chlazení, zda zadavatel požaduje odtávání chladičů v prostorách, kam nejsou zavedeny horké páry (místnosti Z197, Z199, Z200, 118, 158, 173) vzduchem nebo elektricky. V prostorách s teplotou kolem +2°C musí být odtávány horkými parami čpavku (standardní řešení), a to včetně vaniček.

**Odpověď:**

Viz technická zpráva, str. 5: „V chladírnách s prostorovou teplotou +20 C bude před chladičem regulační stanice s odtáváním chladiče horkými parami NH<sub>3</sub> (...), V prostorách s teplotou vzduchu +8oC až +12oC a u zchlazovacích komor bude před chladičem regulační stanice bez odtávání (...).

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **18.9.2019 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 18.9.2019 v 10:05 hodin**. Místo pro podání nabídek a jejich otevírání zůstává nezměněno.

Příloha č.1 – Upravený soupis prací, dodávek a služeb

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 27.8.2019

**Ing. Šárka Víchová**  
předseda představenstva

Zastoupena obchodní společností **Čtyři oči, s.r.o.**

Mgr. Josef Alexander Matera,  
Čtyři oči, s.r.o.