



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 5 k zakázce pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“**

Zadavatel: Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem: Příborská 520, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 26790203 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele ve výběrovém řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČ: 07080646.

Identifikace zakázky: zakázka vyšší hodnoty na stavební práce zadávaná v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pod označením „Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 13.9.2019 a 16.9.2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. V souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv).

**Žádost č. 1**

Žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se vrat a předčištění odpadních vod.

**D.1.1.2 ASŘ - Vrata:**

- Rozměry vrat uvedené ve VV se neshodují s rozměry vrat ve výpise prvků a půdorysu, které rozměry jsou platné?
- Výpis prvků ocelových dveří a vrat hovoří o D+M nového těsnícího límce v počtu 2 ks, výkaz výměr však hovoří pouze o 1 ks. – co platí?
- Dle výkazu výměr se má v nabídce uvažovat s přesunem stávajícího můstku 2000x2650 na nové místo. Žádáme o informaci, zda má být součástí nabídky i přesun těsnícího límce u tohoto můstku 2000x2650 mm a kde jej nacenit.
- Která vrata budou napojena na EPS, je-li uvažováno.
- Jaké jsou světlé výšky stropu v pozici všech vrat, pro vyloučení kolizí kování typu „H“ u sekčních vrat se stropem.

**D.2.1 Předčištění odpadních vod:**

- stanovení šířky štěrbin rotačních sít
- zda má dodávka zahrnovat i ovládací rozvaděč a výklopný kontejner.

**Odpověď:**

Dle vyjádření projektanta:

**D.1.1.2 ASŘ - Vrata**

- platné jsou rozměry uvedené ve specifikaci,
- těsnící límce budou 2 ks,
- těsnící límec se v rámci přesunu vyr. můstku nebude přesunovat, bude nový - viz pol. 225 v rámci soupisu prací,
- EPS v objektu není instalováno,
- světlé výšky podhledu u sekčních vrat jsou uvedeny v projektové dokumentaci:  
m.č. Z-194, sv.v. 3,64 m - viz výkr.č. D.1.1.17 a D.1-1-4  
m.č. 159, sv.v. 3,74 m - viz výkr.č. D.1.1.12  
m.č. 172, sv.v. 3,54 až 3,62 m - viz výkr.č. D.1.1.11  
m.č. 173, sv.v. 3,63 až 3,73 m - viz výkr.č. D.1.1.11

Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek a který reflektuje výše uvedené úpravy. **Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

D.2.1 Předčištění odpadních vod:

- parametry šterbin na rotačním sítu budou určeny dodavatelem rotačního síta a flotátoru, a to dle potřeby flotátoru,
- dodávka musí obsahovat el. rozvaděč - viz technická zpráva str. 5,
- výklopný kontejner není součástí dodávky.

#### **Žádost č. 2**

Dovolujeme si požádat o následující vysvětlení zadávací dokumentace.

D.1.1.2 ASŘ – trapézový plech:

- dle výkazu výměr - pol.č. 71 máme cenit trapézový plech TR 160/250/1 mm ve výměře 1441 m<sup>2</sup> – celková plocha všech částí. Dle řezů je tento projektován v části „C“. Části „A+B“ je dle řezů navržen TR 50/260/0,75 mm. Co platí?

D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky:

- Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí 1500m kabelu AYKY 3x240+120. Prosíme o informaci, kde jej nacenit.

#### **Odpověď:**

D.1.1.2 ASŘ – trapézový plech:

Dle vyjádření projektanta je v části A + B trapézový plech TR 50/260/0,75 mm a v části C je TR 160/250/1 mm. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek (viz pol. 70 – 72). **Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

D.1.4.d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky:

Dle vyjádření projektanta došlo nedopatřením k výpadku této položky v rámci soupisu prací, ostatní jsou v pořádku. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek (viz pol. 235 a 236 M + D). **Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

#### **Žádost č. 3**

Na základě uveřejněné Veřejné zakázky s názvem "Přístavba udíren a příjmu a skladu masa v areálu společnosti Beskydské uzeniny, a.s." zasíláme dotaz/doplnění k této akci :

Kontrolou výkazu výměr elektroinstalace D.1.4.D - Zařízení silnoproudou bylo zjištěno, že zde schází kabel AYKY4x240 v délce 1.500 bm.

Prosím tedy o doplnění výkazu výměr.

#### **Odpověď:**

Viz odpověď na žádost č. 2.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **24.9.2019 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 24.9.2019 v 10:05 hodin**. Místo pro podání nabídek a jejich otevírání zůstává nezměněno.

Příloha č.1 – Upravený soupis prací, dodávek a služeb

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 17.9.2019

**Ing. Šárka Víchová**  
předseda představenstva

Zastoupena obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera,  
Čtyři oči, s.r.o.