Sýrárna Broumov s.r.o.
IČ: 07437013
Klášterní 1, 550 01 Broumov

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
K rukám Ing. Vladimíra Kudery,

U Horní brány 29
Broumov, 550 01

V Broumově dne 14.1.2021

Věc: žádost o objasnění zadávací dokumentace - „Sýrárna Broumov“

Dne 13.1.2021 obdržela společnost Sýrárna Broumov s.r.o. od vaší společnosti Žádost o objasnění zadávací dokumentace – „Sýrárna Broumov“.

V příloze si dovolujeme zaslat požadovaná objasnění.

S pozdravem

JUDr. Helena Sejkorová

Přílohy:
Objasnění PD

Objasnění zadávací dokumentace „Sýrárna Broumov“

1. Stěrkové podlahy

Při popisu podlahové stěrky byl nevhodně použit název „epoxidová stěrka“. Antistatická úprava není požadována.

Pro potravinářskou výrobu je správnější specifikace – polyuretan betonová jemně zrnitá stěrka s odolností teplotám min. 120 °C pro možnost čištění horkou párou s mechanickou odolností pro pojezd sýrařských vozíků a nesmekavou úpravou s certifikací pro použití v potravinářské výrobě.

2. Posuvná brána

Konstrukce posuvné brány je navržena ocelová pozinkovaná s výplní z poplastovaného pozinkovaného pletiva barvy antracit.