

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

ZADAVATEL: PIKA, a.s.

Sídlem: Nový svět 1574, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Ing. Petrem Zábojníkem, členem představenstva

IČ: 45477949

Název projektu: „Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny“

(realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, v rámci Operace 16.2.2 *Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh*)

Název zakázky: „Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny - stavební práce“

Výše uvedený zadavatel poskytuje vysvětlení k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky formou odpovědi na dotaz dodavatele.


Dotaz č. 1:

Prosím o dopřesnění technické dokumentace. Skladba podlahy - jedná se o plastbetony, uvedená ve VV nekoresponduje, ani složením, ani tloušťkou, s žádnou položkou z dokumentu D_1_2_1_8 Specifikace skladeb..

Odpověď č. 1:

Tloušťka 10 mm místo 5 - 6 mm uváděných v projektové dokumentaci (je to údaj od výrobce) je v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr použita z důvodu, že drátkobetonová podlahová deska respektive její povrch se dle zkušeností rozpočtáře technicky nedá udělat ideálně rovný. Horní vrstva "plastbetonu" rovná být musí, aby na podlaze nezůstávala místa s kalužemi vody - vrchní vrstvou je tedy třeba vyrovnat případné nerovnosti v betonové desce. Pokud by tedy byla v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedena vrstva jen 5 mm, pak by pravděpodobně na stavbě došlo k navýšení vrchní vrstvy proti předpokladu a tím i případné vícepráci.

V Bzenci dne 2. 10. 2017


PIKA, a.s.
Nový svět 1574
696 81 BZENEC
-3-

Ing. Petr Zábojník
člen představenstva
PIKA, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA