

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

ZADAVATEL: PIKA, a.s.

Sídlem: Nový svět 1574, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Ing. Petrem Zábojníkem, členem představenstva

IČ: 45477949

Název projektu: „Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny“

(realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, v rámci Operace 16.2.2 *Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh*)

Název zakázky: „Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny - stavební práce“

Výše uvedený zadavatel poskytuje ve snaze o maximální transparentnost řízení a prevenci případných nedostatků nabídek, i po lhůtě pro zasílání žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek, vysvětlení k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky formou odpovědí na dotazy dodavatele.

Dotaz č. 1 a č. 2:

1. V poskytnuté zadávací projektové dokumentaci k objektu SO02 Výrobní hala a SO03 Přestavba hal 302A a 302B jsou navrženy skladby průmyslových podlah C. drátkobetonová podlaha m.č.102, 107 a B.,B1 drátkobetonová podlaha m.č. 101, a 102. V uvedených skladbách je navržena „nášlapná vrstva z čtyřkomponentního strojně hlazeného polyuretanového systému, odolného proti chemikáliím, s vysokou pevností v tlaku i tahu s teplotní odolností do 121 °C, s protiskluzným přesypem a uzavíracím nátěrem, včetně přípravy podkladu brokováním a vytvořením zámků pro podlahu u šterbinové vpusti hloubky 6 mm, tak aby v celé své tloušťce nášlapná vrstva zajela do hrany žlabu. Po obvodu podlahy v návaznosti na svislé stěny budou provedeny sokly s polyuretanbetonu s požlábkem výšky 50mm“. Dle konzultace s odbornými dodavateli průmyslových podlah je navržena vrstva protiskluzného přesypu s uzavíracím nátěrem jako **duplicitní** vzhledem k navrženému finálnímu povrchu, hlazenému polyuretanovému systému. Žádáme o prověření dotazu a případnou úpravu výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

2. Ve výkazech výměr stavebních objektů So02 a SO03 je v oddílu VRN uvedena položka Rezerva rozpočtu. Musí být položka oceněna, nebo může být uvedena s nulovou hodnotou, nebo zadavatele stanoví pevnou výši rezervy?

Odpověď č. 1 a č. 2:

1. Navržená skladba odpovídá konkrétnímu provozu a agresivnímu prostředí výrobního prostoru v Bzenci, s tím, že uzavírací nátěr je navržen z důvodu vyšší odolnosti a lepší údržby. Přesyp - křemičitý písek - je pak nutný kvůli protiskluzu. Zadavatel proto potvrzuje zadání uvedené v projektové dokumentaci.
2. Dodavatel kvantifikuje položku „rezerva rozpočtu“ v oddílu VRN sám, s tím, že zadavatel upozorňuje na odst. 4 bodu IV. zadávací dokumentace, který uvádí „že účastník při oceňování Soupisu prací, mimo jiné, ocení bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v Soupisu prací, nikoliv ocenění „nulou“ nebo vynechání ceny položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce).

V Bzenci dne 12. 10. 2017



Ing. Petr Zábojník
člen představenstva

PIKA a.s.
PIKA, a.s.
Nový svět 1574
696 81 BZENEC
-3-