

Ministerstvo zemědělství České republiky

Výklad úseku vodního hospodářství

**Věc: Vodovodní přípojky napojené na výtlačný řad
[k § 8 odst. 4 a § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]**

Dotaz:

Je přípustné, aby byli jednotliví odběratelé napojeni na výtlačný řad (jde o přívodní řad od zdroje vody do obce), a to mimo intravilán obce, např. vlastníci chat ?

Výklad:

Napojení přípojek na výtlačný řad není zakázáno žádným právním předpisem, ale z technického hlediska je přinejmenším nevhodné. U nových žadatelů o připojení lze napojení odmítnout z důvodu kapacitních a dalších technických požadavků podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 21. března 2008



RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**
České republiky
117 05 Praha 1, Těšnov 17