

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/5465/2016/MAJ
Čj.: OŽP/33628/2016/MAJ/231.2/MŘ-A-2068

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 16.08.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů fyzické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 Chomutov,
IČ 49901982,

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační řád

pro „**Odvodnění předpolí – nádrž Libkovice – 2. etapa**“, na pozemku parc. č. 122/3, 123/8, na katastrálním území Mariánské Radčice, obec Mariánské Radčice, okres Most, kraj Ústecký. Vodní útvar ID OHL_0820, Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec.

Popis vodního díla:

Účelem vodního díla je zajištění odvodnění a ochrana lomu Bílina před povodňovou vlnou z povodí Radčického a Lomského potoka, v prostoru předpolí lomu Bílina.

Údaje o stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla: Severočeské doly a.s. Doly Bílina, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Provozovatel vodního díla: Severočeské doly a.s. Doly Bílina, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 43003, IČ 70889988

Zpracovatel manipulačního řádu:

Severočeské doly, a.s., Doly Bílina – Ing. Roman Wanie, vodohospodář DB

Druh vodního díla:

Vodní dílo:	03 413	vodní nádrž
Kategorie z hlediska TBD:	06 04	IV. kategorie

Výčet účelů užití vodního díla: 11 08 – ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
NE

Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí
NE

Parametry hráze a nádrže:

Kóta koruny hráze	251,50 m n.m.
Kóta maximální hladiny	251,00 m n.m.
Objem při max. hladině	20 553 m ³
Zatopená plocha při max. hladině	47 427 m ²
Kóta provozní hladiny	246,00 m n. m.

Objem při provozní hladině	2 170 m ³
Zatopená plocha při hladině stál. nádrž.	2 477 m ²

Kóta koruny bezpečnostního přelivu	250,40 m n.m.
Průtok přes bezpečnostní přeliv	22,08 m ³ .s ⁻¹
Max. výška koruny hráze nad terénem	4,00 m
Délka koruny hráze	387,54 m

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami

Název vodního toku:	Radčický potok a Lomský potok
Číslo hydrologického pořadí:	1-14-01-0520-0-00 a 1-14-01-0530-0-00
Hydrogeologický rajón:	ID 2131

II. stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Provozovatel bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém a provozuschopném stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním řádem.
3. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního řádu.
4. Aktualizace manipulačního řádu bude provedena vždy při změně, aktualizaci (dodatek) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny.
5. Platnost manipulačního řádu je stanovena po dobu existence vodního díla.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.07.2016 žádost Severočeských dolů a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 Chomutov, o schválení manipulačního řádu „Odvodnění předpolí – nádrž Libkovice – 2. etapa“.

Manipulační řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 15.06.2016.

Vodní dílo slouží k zajištění odvodnění a ochrana lomu Bílina před povodňovou vlnou z povodí Radčického a Lomského potoka, v prostoru předpolí lomu Bílina. Zadržovaná voda v retenční nádrži se bez dalšího využití čerpá do „přeložky Radčického potoka“. Průtok vodním dílem je řízen automatickým spouštěním jednotlivých čerpadel (celkem 3 ks) od hladiny zadržované vody. Havarijní přetok (při objemu vod na Q_{20}) je odveden přes bezpečnostní přeliv do pomocné retence Libkovice 3 a dále do těžebního prostoru lomu Bílina.

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 981983; Y = 787950).

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační řád „Odvodnění předpolí - nádrž Libkovice - 2. etapa“, zpracovatel Vodohospodář DB, Ing. Roman Wanie
- Situace 01/2013, zpracovatele Vodohospodářské projekty Teplice, spol. s.r.o.
- Rozhodnutí, odboru stavebního úřadu, Městského úřadu Litvínov, Spis.zn.: OSÚ/26824/2013/SOH/A-2068 ze dne 08.07.2014
- Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 15.06.2016 zn.: POH/11692/2016/201100
- Výpis z obchodního rejstříku - informativní
- Kopie katastrální mapy

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.: OŽP/30660/2016/MAJ/231.2/OZN ze dne 25.07.2016, s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději ke dni 10.08.2016, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit s výše uvedenou stavbou. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru správních evidencí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Obec Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Příloha: Manipulační řád 2 x (jen Severočeské doly, a.s.)