



Městský úřad v Litoměřicích Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

SPIS. ZN.: MULTM/0070213/19/ŽP
Č.J.: MULTM/0085672/19/ŽP/JPa
Ev.č. P-46
VYŘIZUJE: Ing. Jana Pavlasová
TEL.: +420 416 916 272
E-MAIL: Jana.pavlasova@litomerice.cz
DATUM: 19.12.2019

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odstavce 2 písmene c) a ustanovení § 106 odstavce 1, zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) vydává následující rozhodnutí:

Výroková část

Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice uděluje žadateli – účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Obec Lovečkovice, IČO 00263982, Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice,
kterého zastupuje Jiří Starý, nar. 26.1.1973, Jizerská 2945, 400 11 Ústí nad Labem**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

p o v o l u j e

dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

g e o l o g i c k é p r á c e

pro činnost:

Hydrogeologický průzkumný vrt na p. p. č. 159/5 v k. ú. Lovečkovice

- **Činnost v ochranném pásmu vodního zdroje**

HGR: 4620 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka

Popis činnosti:

Jedná se o provedení geologických prací jejichž cílem je využití průzkumného vrtu na stavbu k jímání podzemní vody na p. p. č. 159/5 v k. ú. Lovečkovice. Vrt bude hluboký 50 m. Voda z vrtu by měla být využívána k zásobování hřiště a požární nádrže v obci Lovečkovice podzemní vodou.

Povolení provádění činnosti se vydává **za těchto podmínek:**

1. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění, **během vrtných prací bude zajištěna přítomnost**

- hydrogeologa**, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
2. Během vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
 3. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
 4. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale
 5. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 755115
 6. **Nebude-li možno hydrogeologický vrt využít po vyhodnocení průzkumu jako vrtanou studnu, bude tento bez odkladu odstraněn odbornou firmou.**
 7. Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvoďeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou
 8. **V průběhu vrtných prací a čerpací zkoušky budou měřeny výšky hladin v okolních studních do vzdálenosti 50 m** – vlastníci těchto studní budou prokazatelně seznámeni s daným záměrem v dostatečné předstihu min. 7 dní, budou vyzváni k umožnění přístupu pro monitorování, popř. budou vyzváni k provádění monitorování, v případě neumožnění monitorování bude o tomto proveden záznam
 9. Vyhodnocení čerpací zkoušky s dopady na okolní studny bude nezbytným podkladem pro následné případné povolení studny a k odběru podzemních vod
 10. Pro povolení studny a odběru podzemních vod bude doloženo vyjádření hydrogeologa
 11. Povodí Ohře, státní podnik, bude k žádosti o vydání stanoviska k odběru podzemních vod doloženo:
 - a. Navržení požadovaných maximálních limitů pro odběr podzemní vody
 - b. Vodní bilance stávající vodní nádrže
 - c. Informace o stávajícím zdroji, kterým je vodní nádrž plněna
 - d. Stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lovečkovice, Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice

Žadatel požádal dne 17. 10. 2019 o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro činnost: Hydrogeologický průzkumný vrt na p. p. č. 159/5 v k. ú. Lovečkovice.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Bylo předloženo: Projekt podrobného hydrogeologického průzkumu, který vypracoval RNDr. Jiří Starý, z června 2019, stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, zn.: POH48772/2019-2/032300 ze dne 06. 11. 2019, stanovisko AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří č. j.: SR/2357/UL/2019-2 ze dne 19. 11. 2019, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O19690105185/TPCUL/Ka ze dne 18. 11. 2019. Podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Správce ochranného pásma vodního zdroje – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a orgán ochrany přírody a krajiny – AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří, souhlasí s provedením průzkumného vrtu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací záměru dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Upozornění: toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení pro vrtanou studnu ani povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Jiří Starý, IDDS: ig6q3zn

DOSS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv

ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm