

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 29.6.2018
JID: 102396/2018/KUUK
Jednací číslo: 1786/ZPZ/18/MŘ.Že.3
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená /475 657 125
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz

Jez a MVE Želina – schválení manipulačního řádu

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, IČ 45274649, CZ – NACE 35110,

podle § 115 odst. 18 vodního zákona

s c h v a l u j e

manipulační řád vodního díla „Jez a MVE Želina“, který v roce 2018 zpracoval Luděk Musil a dne 15.7.2018 odsouhlasilo Povodí Ohře, státní podnik.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 16.4.2018 žádost právnické osoby ČEZ a.s. o schválení manipulačního řádu vodního díla „Jez a MVE Želina“ (MŘ), který byl Luděkem Musilem zpracován v souladu s rozhodnutím čj. 2976/ZPZ/14/B-033.2 ze dne 10.9.2014.

MŘ řeší, kromě vlastní manipulace na jednotlivých vodních dílech MVE Želina, zajištění minimálního zůstatkového průtoku (MZP) ve vodním toku Ohře pod jezem v ř. km. 122,723 toku Ohře ve výši $4,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, tedy zachování provozní hladiny na jezu ve výši 273,91 m n. m. MZP bude převáděn přes rybí přechod v množství min. $0,50 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a přes pevnou část jezu v množství $4,00 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ tak, aby byl jez přeléván v celé délce vodním paprskem o výšce 6 cm. Zajištění MZP ve vodním toku Ohře bude prováděno pomocí automatického udržování výšky hladiny (hladinoměr v odkalovacím bazénu) a kontrola bude prováděna sledováním vodočetné lati v odkalovacím bazénu.

Opatřením ze dne 3.4.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o zahájení předmětného řízení a stanovil lhůtu pro případné uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě námitky uplatněny nebyly, a proto vodoprávní úřad aktualizovaný MŘ schválil. Při tom

přihlédl zejména k tomu, že MŘ je zpracován v souladu s citovaným rozhodnutím vodoprávního úřadu a že s jeho obsahem souhlasí správce vodního toku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

V Úvodní části MŘ je třeba průběžně aktualizovat kontakty. Tato aktualizace nepodléhá schválení podle § 115 vodního zákona.

otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:

ČEZ, a.s.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01 Chomutov

obce (účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona):

Město Kadaň