



Městský úřad Litoměřice

Odbor životního prostředí

č. j.: MULTM/0080101/17/ŽP/MJi
sp. zn.: MULTM/0072799/17/ŽP
ev.č.: P - 44

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Miroslava Jirků
Telefon: +420 416 916 272
Fax: +420 416 916 211
E-mail: miroslava.jirku@litomerice.cz

Litoměřice 21.12.2017

ROZHODNUTÍ

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **žadateli, kterým je:**

Marcel Srb, nar. 08.11.1955, Bezručova 2901, 276 01 Mělník zastoupen na základě plné moci Janem Vackem, SKR Inženýrská kancelář Tišice, Zahradní 168, 277 15 Tišice - Kozly

I. povoluje

dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

geologické práce

pro činnost:

„Vrtaná studna – geologické práce“

na p.p.č. 609/4 v k.ú. Mošnice,

PD z 08/2017, zpracoval SKR Inženýrská kancelář Tišice

- činnost v ochranném pásmu vodního zdroje

Hgr: 4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka

Popis činnosti:

Jedná se provedení geologických prací plánované vrtané studny s odběrem podzemní vody na p.p.č. 609/4 v k.ú. Mošnice. Budoucí studna bude sloužit k zásobování stávajícího rekreačního objektu č.ev. 11 pitnou a užitkovou vodou a dále k zálivce zahrady. Studna bude hluboká max. 30 m, naražení hladiny podzemní vody se předpokládá v úrovni cca 21 až 23 m pod terénem. Na zdroji bude po odvrtání realizována čerpací zkouška pro ověření hydraulických parametrů zvodně.

II. stanovuje podmínky, za kterých se provádění činnosti povoluje:

- 1.** Budou respektována ochranná pásma zdrojů pitné vody a dodržovány obecné podmínky a zásady pro realizaci prací a hospodaření v těchto ochranných pásmech.
- 2.** Veškeré činnosti spojené s realizací geologických prací a během monitorování musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení (tj. změně či ztrátě vydatnosti, kvality, jakosti apod.) povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám. Strojní zařízení vrtané soupravy a ostatní zařízení pro průzkum budou zajištěny proti úniku ropných a jiných škodlivých látek.
- 3.** Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
- 4.** Při provádění geologických prací budou použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty, to bude doloženo certifikáty, prohlášením o shodě.
- 5.** Pro zajištění možnosti budoucího využití vrtu budou jejich konstrukce a umístění řešeny v souladu s ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ a s vyhláškou č. 501/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vrt bude vystrojen a utěsněn tak, aby nedošlo k přetoku mezi jednotlivými zvodněnými kolektory.
- 6.** Vzniklé odpady a odpadní vody z realizace vrtu a provádění monitoringu budou likvidovány oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci budou archivovány.
- 7.** Limity odběru budou nastaveny na základě výsledků čerpací zkoušky (max. 14 dní). Max. limit odběru v l/s nesmí být vyšší než je vydatnost zdroje.
- 8.** Před zahájením čerpací zkoušky i v jejím průběhu budou sledovány úrovně hladin v okolních studnách do vzdálenosti min. 70 m od posuzované studny.
- 9.** Po provedení průzkumného vrtu bude požádáno o stavební povolení a o povolení k nakládání s vodami u vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel Marcel Srb, nar. 08.11.1955, Bezručova 2901, 276 01 Mělník zastoupen na základě plné moci Janem Vackem, SKR Inženýrská kancelář Tišice, Zahradní 168, 277 15 Tišice – Kozly požádal dne 16.11.2017 o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro činnost: „Vrtaná studna – geologické práce“ na p.p.č. 609/4 v k.ú. Mošnice.

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Námitky bylo možno uplatnit nejpozději do 19.12.2017.

K žádosti bylo předloženo: projektová dokumentace, plná moc, stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 26.09.2017 pod zn. POH/42727/2017-02/032300 (jeho podmínky jsou zapracovány do tohoto rozhodnutí), posouzení hydrogeologických poměrů zpracované 08/2017 RNDr. Lubomírem Horčíčkou.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil před vydáním rozhodnutí předloženou žádost, kompletní spis včetně projektové dokumentace vrtu. Zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. A Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení ke geologickým pracím v OPVZ, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Miroslava Jirků
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Marcel Srb, nar. 08.11.1955, Bezručova 2901, 276 01 Mělník zastoupen na základě plné moci Janem Vackem, SKR Inženýrská kancelář Tišice, Zahradní 168, 277 15 Tišice - Kozly

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Snědovice, Snědovice č.p. 99, 411 74 Snědovice

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Litoměřice - odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřic

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov