

Magistrát města Teplice

Odbor dopravy a životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Č.j.: MgMT/089584/2014
Zn.: ODŽP/H-518/Mi
Vyřizuje: Mikušová - tel. 417 510 906
E-mail: mikusova@teplice.cz

Teplice, dne 10. září 2014

„Využití tepelné energie z ryolitní termy v Kamenných lázních Teplice“

Rozhodnutí

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **v y d á v á** toto rozhodnutí žadateli, kterým je právnická osoba

Lázně Teplice v Čechách a.s.
Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491

podle ust. § 8 odst. 1 písm. d) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

p o v o l e n í

k nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod, ryolitní termy (RT), za účelem získání tepelné energie a jejich následné vypouštění do vod povrchových. Jedná se o využití tepelné energie z ryolitní termy v Kamenných lázních v Teplicích st.p.č. 2271/1 k.ú. Teplice, Ústecký kraj, k získání teplé užitkové vody, ČHP 1-14-01-075.

Pro nakládání s vodami se stanovují tyto podmínky:

1. Žadatel bude respektovat podmínky pro vypouštění odpadních vod z Kamenných lázní do toku Bystřice uvedené v rozhodnutí č.j.: ŽP 3335/231/Ro-318.1/99/Mc ze dne 14.07.1999 vydané Okresním úřadem Teplice, referátem životního prostředí vč. pozdějších změn.
2. Povolení se vydává na dobu **do 31.12.2024.**

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí obdržel dne 04.08.2014 žádost právnické osoby – Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491 ve věci povolení nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod (RT) za účelem získání tepelné energie a jejich následné vypouštění do vod povrchových. Jedná se o využití tepelné energie z ryolitní termy – RT v Kamenných lázních v Teplicích st.p.č. 2271/1 k výrobě teplé užitkové vody. Z několika lokalit suterénu budovy přitéká betonovými žlaby do betonové jímky o rozměrech 2 x 1,2 o hl. 0,8 m ryolitní terma v prům. množství 4,7 m³/hod. a z této jímky se pomocí ponorných čerpadel přečerpává do kanalizačního potrubí, které je zaústěno do toku Bystřice v ř.km 5,1 na p.p.č. 537/2 k.ú. Teplice, ČHP 1-14-01-075. Využití tepelné energie ryolitní termy je vyprojektováno pomocí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo vyrábí sekundární médium o teplotě 55°C. Přítokové množství RT bude měřeno průtokoměrem FLONET. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací z července 2014 zpracovanou panem Ing. Janem Klímou – TERM, Kollárova 11, 415 01 Teplice, č.zak.: 224/014, ČKAIT – 0400030.

Magistrát města Teplice, ODŽP oznámil dopisem č.j.: MgMT/096065/2014, zn.: ODŽP/H-518/Mi ze dne 22.08.2014 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a současně upustil od místního šetření a ústního jednání, protože to povaha věci nevyžaduje. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy byli upozorněni, že mohou uplatnit své námítky a stanoviska nejpozději do 06.09.2014, jinak k nim nebude přihlédnuto. K řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodohospodářský orgán důvody, které by bránily vydání tohoto povolení a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemního vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

oprávněná úřední osoba
Alena Mikušová, os. č. 1930
odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Obdrží:

- Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice

Na vědomí:

- Povodí Ohře s.p.
- Statutární město Teplice
- Magistrát města Teplice, OÚPSŘ