

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 2.9.2015
JID: 107859/2015/KUUK
Jednací číslo: 2649/ZPZ/15/B-036.1
Vyřizuje/linka: Ing. Barbora Svěcená/ 475 657 125
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,

na žádost ze dne 31.7.2015 a po provedeném vodoprávním řízení

1.

mění

podle § 12 odst. 2 vodního zákona **povolení k nakládání s vodami** udělené rozhodnutím Okresního úřadu Chomutov dne 3.6.1998 pod čj. RŽP-III-3721/98. Změna povolení, které bylo vydáno k využívání energetického potenciálu Malou vodní elektrárnou Klášterec, spočívá v tom, že **maximální hltnost turbíny je 8,00 m³.s⁻¹** oproti původně povolené 7,02 m³.s⁻¹.

Povolení se uděluje na dobu existence vodního díla.

2.

povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona provedení stavby s názvem „**MVE Klášterec – rekonstrukce turbíny**“.

Stavba obsahuje rekonstrukci technologické části:

- úpravy vtoku do turbíny – osazení nových jemných česlí a úprava dopravníku shrabků,
- instalaci nové turbíny včetně převodovky a nového generátoru,
- instalaci nového řídicího systému MVE,
- úpravu stávajících rozvaděčů NN,
- výměnu kabelového propojení mezi strojovnou MVE a velínem jezu,

a stavební úpravy:

- úpravu stěn vtokového objektu proti zamrzání,
- úpravu vtoku za jemnými česlemi,
- úpravu strojovny – nové dlažby, manipulační plošiny,
- úpravu pravého břehu za výtokovým objektem MVE.

Základní informace o stavbě:

Kraj: Ústecký

Obec: Klášterec nad Ohří

Katastrální území: Rašovice u Klášterce nad Ohří

Parcelní čísla: st. 177, st. 198, 549/2, 563/5, 563/7, 563/9, 563/17, 704/2 a 704/5

Orientační určení polohy – souř. X, Y: 825816,40, 997619,09

Vodní tok: Ohře

Říční kilometr: 132,650

Umístění jevu vůči břehu: pravý břeh

Účel stavby: vyšší spolehlivost a delší životnost zařízení a lepší využití hydroenergetického potenciálu na stávající MVE

Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zhotovila právnická osoba Pöry Environment a.s. (dnes AQUATIS a.s.), IČ 46347526, v červnu 2015.
2. Krajskému úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
 - zahájení prací,
 - dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu. Při této prohlídce budou předloženy doklady dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
3. Česle instalované na vtoku do MVE budou mít rozteč česlic maximálně 25 mm.
4. O zahájení stavby bude v předstihu min. 2 týdnů informován (stačí telefonicky nebo elektronicky) vodoprávní úřad a Český rybářský svaz.
5. Před zahájením stavby bude ověřen soulad povodňového plánu stavby s povodňovým plánem obce a schválen havarijní plán pro dobu výstavby.
6. Při střetu s podzemními vedeními, popř. při pracích v jejich ochranných pásmech, je třeba postupovat tak, aby nemohlo dojít k narušení těchto vedení.
7. Termín zahájení stavby a vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob bude oznámen vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Funkčnost a vlastnosti stavby budou po jejím dokončení ověřeny ve **zkušebním provozu**, který bude trvat 6 měsíců.
9. Stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Žádost o kolaudační souhlas bude opatřena náležitostmi dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, včetně
 - dokladu o nakládání s odpady během stavby v rozsahu – identifikace původce odpadů, druhy vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů, jejich množství, způsob využití/odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala,
 - návrhu aktualizovaného manipulačního řádu,
 - vyhodnocení zkušebního provozu.

10. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ

Dne 31.7.2015 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o povolení k provedení stavby s názvem „MVE Klášterec – rekonstrukce turbíny“ a o povolení souvisejícího nakládání s povrchovými vodami. Účelem stavby je zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti díla včetně lepšího využití energetického potenciálu povrchových vod.

Vzhledem tomu, že stavba se dotkne výhradně pozemků a staveb, k nimž má právo hospodaření žadatel, a že součástí žádosti jsou souhlasná, popř. souhlasná podmíněná, vyjádření všech účastníků řízení - Města Klášterec nad Ohří, Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., a Českého rybářského svazu, neoznamoval vodoprávní úřad zahájení řízení samostatným opatřením a po posouzení věci rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Při svém rozhodování vycházel zejména z předpokladu, že při splnění všech stanovených podmínek a povinností stavba ani povolené nakládání s vodami neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy. Požadavky účastníků řízení – jak vyplývají z jejich stanovisek a vyjádření - byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

účastníci řízení (do vlastních rukou):

Povodí Ohře, státní podnik

Město Klášterec nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a.s.