



Městský úřad v Litoměřicích Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

SPIS. ZN.: MULTM/0004864/20/
Č.J.: MULTM/0018723/20/ŽP/JPa
Ev.č. P-47
VYŘIZUJE: Ing. Jana Pavlasová
TEL.: +420 416 916 272
E-MAIL: Jana.pavlasova@litomerice.cz
DATUM: 17.3.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odstavce 2 písmene c) a ustanovení § 106 odstavce 1, zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) vydává následující rozhodnutí:

Výroková část

Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice uděluje žadateli – účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Luděk Trčka, nar. 24.6.1966, Tlučeň 58, 412 01 Hlinná,
kterého zastupuje Mgr. Jana Čápková, IČO 64006310, U Kamencového jezera 5861, 430 01
Chomutov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

p o v o l u j e

dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

g e o l o g i c k é p r á c e

pro činnost:

Průzkumný hydrogeologický vrt na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň

- Činnost v ochranném pásmu vodního zdroje

HGR: 4620 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka

Souřadnice X/Y: 984979/759184

Popis činnosti:

Jedná se o provedení geologických prací jejichž cílem je využití průzkumného vrtu na stavbu k jímání podzemní vody na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň. Vrt bude hluboký 30 m. Voda z vrtu by měla sloužit pro individuální zásobování rekreačního objektu a navazujících pozemků pitnou a užitkovou vodou. .

Povolení provádění činnosti se vydává **za těchto podmínek:**

1. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění, **během vrtných prací bude zajištěna přítomnost hydrogeologa**, který zajistí, že nedojde k propojení zastížených zvodní a jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastížené zvodně budou nepropustně zatěsněny.

2. Během vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
3. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
4. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale
5. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 755115
6. **Nebude-li možno hydrogeologický vrt využít po vyhodnocení průzkumu jako vrtanou studnu, bude tento bez odkladu odstraněn odbornou firmou.**
7. Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvoďeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou
8. **V průběhu vrtných prací a čerpací zkoušky budou měřeny výšky hladin v okolních studních do vzdálenosti 20 m** – vlastníci těchto studní budou prokazatelně seznámeni s daným záměrem v dostatečné předstihu min. 7 dní, budou vyzváni k umožnění přístupu pro monitorování, popř. budou vyzváni k provádění monitorování, v případě neumožnění monitorování bude o tomto proveden záznam
9. Vyhodnocení čerpací zkoušky s dopady na okolní studny bude nezbytným podkladem pro následné případné povolení studny a k odběru podzemních vod
10. Pro povolení studny a odběru podzemních vod bude doloženo vyjádření hydrogeologa

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Luděk Trčka, nar. 24.6.1966, Tlučeň 58, 412 01 Hlinná

Odůvodnění:

Žadatel požádal dne 22.1.2020 o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro činnost: Hydrogeologický průzkumný vrt na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Bylo předloženo: Projekt geologických prací – hydrogeologický posudek, který vypracoval RNDr. Lumír Horčíčka, ze září 2019, stanovisko AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří č. j.: SR/2318/UL/2019-2 ze dne 13. 11. 2019, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O20690004831/TPCUL/Ka ze dne 17. 01. 2020. Podmínky byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Správce ochranného pásma vodního zdroje – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a orgán ochrany přírody a krajiny – AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří, souhlasí s provedením průzkumného vrtu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací záměru dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Upozornění: toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení pro vrtanou studnu ani povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Hlinná

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Mgr. Jana Čáповá, U Kamencového jezera č.p. 5861, 430 01 Chomutov 1

ostatní účastníci (doručenky)

Obec Hlinná, IDDS: kkqaqtd

DOSS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv

ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm