

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 10.12.2015
JID: 163712/2015/KUUK dle rozdělovníku
Číslo jednací: 3982/ZPZ/2015/SC-38
Vyřizuje / linka: Ing.Vlasta Štěpánová/475657217
E-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz

Nečichy - havárie produktovodu společnosti ČEPRO a.s.

ROZHODNUTÍ

povolení k sanačnímu čerpání

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst.1 písm. m) a u) zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

právní osobě Dekonta, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČ 25006096,

I.

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a za použití ustanovení § 177 odst.5 písm. b) stavebního zákona

dočasnou stavbu vodního díla „Sanační práce Nečichy“

Stavba se skládá z 60 hydrologických objektů sloužících k čerpání a monitorování stavu podzemních vod, z 5 zasakovacích objektů a sanačního centra, do kterého jsou přiváděny znečištěné vody, z kterých je pomocí gravitačního odlučovače odstraněna fáze ropných produktů. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2, 746/3, 538/68, a 671 v k.ú. Nečichy a jejím účelem je odstranění znečištění podzemních vod, ke kterému došlo v souvislosti s nelegálním navrtáním produktovou společností ČEPRO, a.s.

K vydanému povolení se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektu sanačního čerpání vypracovaného RNDr. Ondřejem Urbanem Ph.D. 26.10.2015
2. Stavebník k oznámení záměru užívání dokončené stavby dle § 120, odst.1 stavebního zákona předloží:
 - zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - výchozí elektrorevizi instalovaných el zařízení
 - atest k užití biopreparátu Dekontam 3
3. Doba trvání stavby se stanovuje do doby ukončení sanačního čerpání.

4. Všechny pozemky zasažené stavbou musí být po ukončení sanačních prací uvedeny do původního stavu.
5. Po ukončení sanačního čerpání bude stavba odstraněna případně uvedena do neškodného stavu na základě povolení zdejšího vodoprávního úřadu dle § 15 odst.1 vodního zákona.

II.

podle § 8 odst.1 písm. e) vodního zákona

nakládání s vodami,

kteřé spočívá v sanačním čerpání podzemních vod znečištěných ropnými látkami na pozemcích p.č. 669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2, 746/3, 538/68, a 671 v k.ú. Nečichy do dekontaminační stanice a jejich zpětné vypouštění do podzemních vod v centru kontaminace na pozemku p.č.538/45. HGR 4540, ČHP 1-13-04-0060-0-00, vodní útvar podzemních vod ID 45400 Ohářecká křída.

K vydanému povolení se stanovují následující podmínky:

1. Při sanačním čerpání a čištění kontaminovaných vod bude postupováno dle projektu sanačních prací zhotoveného firmou Dekonta, a.s. IČ 25006096 26.10.2015.
2. Množství čerpaných vod bude stanoveno nepřímo z výkonu čerpadla a doby čerpání a jejich množství nepřekročí 0,5 l/s.
3. Odběr vzorků a analýzy vzorků na C₁₀-C₄₀ budou prováděny osobou odborně způsobilou s četností minimálně 1x měsíčně na vstupu a výstupu sanačního centra. Typ vzorku prostý.
4. Předčištěné vody smějí být zpětně zasakovány pouze prostřednictvím zasakovacích objektů na pozemku p.č. 538/45 v k.ú. Nečichy a jen v případě, že koncentrace C₁₀-C₄₀ na výstupu ze sanačního centra bude nižší než 5 mg/l.
5. Správci povodí a zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude do 31.3. běžného roku předložena zpráva o průběhu a výsledcích sanačních prací v předchozím roce.
6. Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2019.

III.

dle § 39 odst. 7 písm. g) vodního zákona

výjimku pro použití závadných látek

biopreparátu Dekontam 3 v rámci sanace lokality Most-Komořany po úniku ropných produktů při nelegálním odběru z produktovodu firmy ČEPRO, a.s. Biopreparát bude použit pro podporu sanační technologie na území obce Louny, v katastrálním území Nečichy, na p.p.č. 669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2, 746/3, 538/68, a 671. HGR 4540, ČHP 1-13-04-0060-0-00, vodní útvar podzemních vod ID 45400 Ohářecká křída. Bude dávkován 1x týdně do zasakovacích objektů ve formě vodného roztoku v maximálním množství 150 m³/rok.

K vydanému povolení se stanoví následující podmínky:

1. Bude zasakováno pouze nezbytně nutné množství biopreparátu.
2. O množství zasakované látky, místu a času aplikace budou vedeny písemné záznamy.
3. Před každým dalším použitím biopreparátu bude proveden monitoring zaměřený na koncentrace ropných látek v monitorovacích vrtech.
4. Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2019.
5. Do 1 měsíce po ukončení sanace lokality bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu a správci povodí přeložena závěrečná zpráva o průběhu sanace.

Účastníci řízení v částech I. až III. dle § 27 odst. 1 správního řádu

Dekonta, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČ 25006096

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 30.11.2015 žádost společnosti Dekonta, a.s. o povolení sanačního čerpání za účelem odstranění znečištění podzemních vod ropnými látkami, ke kterému došlo v souvislosti s nelegálním odběrem ropných produktů z protuktovodu firmy ČEPRO, a.s. v k.ú. Nečichy.

Nápravné opatření k odstranění znečištění uložil společnosti ČEPRO, a.s. věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ORP Louny. Nápravné opatření spočívalo v odtěžbě kontaminované zeminy s limitem pro sanaci v ukazateli C₁₀-C₄₀ 1000 mg/kg sušiny a monitorování povrchových a podzemních vod v místě úniku ropných produktů. V 1. fázi sanačního zásahu společnost Dekonta, a.s. odtěžila zeminu a postupně realizovala v režimu geologických prací 56 vrtů, pomocí kterých provedla monitorování kvality podzemních vod. Z vrtů, v kterých byla zjištěna fáze, byl prováděn její sběr a následná likvidace.

Dne 11.11.2015 vydal městský úřad Louny rozhodnutí č.j.MULNCJ 76883/2015, kterým společnosti ČEPRO, a.s. uložil navazující opatření k nápravě, které spočívá v provedení sanačního čerpání znečištěných podzemních vod dle projektu zpracovaného společností Dekonta a.s. v květnu-září 2015.

K provádění této sanace je nutné používat již dříve realizované vrty, které sloužily k monitorování a sběru fáze. Stavební úřad ORP Louny upustil v souladu s § 177 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů od vydání územního rozhodnutí a zdejší úřad projednal s žadatelem o povolení sanačního čerpání v souladu s ustanovením § 177 odst.5 písm. b) rozsah žádosti o stavební povolení. Bylo dohodnuto, že k žádosti budou předloženy pouze souhlasy majitelů pozemků s umístěním vrtů a prováděním sanačních prací a vyjádření Povodí Ohře, s.p. k projektu sanačních prací z 26.10.2015.

Po doložení žádosti o stavební povolení a o povolení výjimky k použití závadných látek v rámci schválených sanačních technologií dne 9.12., rozhodoval vodoprávní úřad o všech žádostech v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona ve společném řízení.

Zdejší vodoprávní úřad prostudoval žádosti a vzhledem k tomu, že vyjádření Povodí Ohře, s.p. z 3.12.2015 k předloženému projektu je kladné a že žadatel doložil souhlasy všech majitelů dotčených pozemků s prováděním sanačních prací, bylo upuštěno od oznámení zahájení řízení a věci bylo rozhodnuto v souladu s § 115 odst.11 bezodkladně.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, do výrokových částí II. a III k Ministerstvu životního prostředí a do výrokové části I. k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník

účastníci řízení:

- Dekonta, a.s.
- ČEPRO a.s.
- Město Louny
- Miroslav Král, Tyršova 353, 439 01 Černčice
- Anna Ditrichová, Lenešice, Knížete Václava 439 23 Lenešice
- Josef Radvanovský, Nečichy 25, 440 01 Louny
- Marcel Štěpánek, Nečichy 37, 440 01 Louny
- Andrea Štěpánková, Nečichy 37, 440 01 Louny
- JUDr. Jiří Hnilica, Ohradní 1337/9, 140 00 Praha 4 Michle
- Ing. Marie Fricová, Chlumčany č.p. 131, 439 03 Chlumčany u Loun

Dotčené orgány a další na vědomí:

- Městský úřad Louny, vodoprávní úřad
- Povodí Ohře, s.p.
- Armáda ČR, velitelství 4. brigády rychlého nasazení, Komenského alej 1752, 438 01 Žatec