



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2, 434 69 Most

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

NAŠE ZN.: OSÚ/055593/2018/EF/F-2172
Č. J.: MmM/074331/2019/OSÚ/EF

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
IP TEL.: 474 771 231
FAX: 476 448 570
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST DNE: 07.10.2019

ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Vršanská uhelná a.s., IČO 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1,
kterého zastupuje společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IČO 01782975, Kollárova
č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1
(dále jen „stavebník“),

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

k provedení stavby vodního díla s názvem

„Přeložka gravitačního odvodnění Malé Březno“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 69, 70/1, 70/4, 70/5, 263/1, 265/5 v katastrálním území
(dále jen „k.ú.“) Bylany u Mostu.

Údaje o místě rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Malé Březno
Název k.ú. (ID)	Bylany u Mostu (616532)
Parcelní čísla dle evidence KN	parcela č. 69, 70/1, 70/4, 70/5, 263/1, 265/5
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0310-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - severní část (ID2131)
Vodní útvar povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Dotčený vodní tok	Gravitační odvodnění předpolí M. Březno (IDVT 11000585) Slatinický potok (IDVT 10230829), ř.km cca 3,600
Vodní útvar podzemních vod	Mostecká pánev - severní část (ID 21310)
Záplavové území	NE

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební objekty):

Délka přeloženého koryta	281,59 m
Účel povolované stavby:	odvádění povrchových vod
Druh vodního díla	stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

Popis stavby:

Předmětem dokumentace je přeložení Gravitačního odvodnění předpolí M. Březno mimo území plánované výstavby inženýrských sítí v prostoru Slatinice.

Přeložené koryto je navrženo lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 1,5 m se sklony svahů 1:2. Opevnění je navrženo kamenným záhozem fr. 63-125 mm mocnosti 200 mm a jílovým těsněním mocnosti 200 mm. Nad opevněním z kamenného záhozu bude na svahy rozprostřena zúrodnitelná zemina a bude provedeno osetí travním semenem. Délka přeloženého koryta je 281,59 m s převýšením 0,8 m (spád 0,28%).

V místě vyústění do stávajícího koryta Slatinického potoka bude stávající opevnění odstraněno v rozsahu cca 7 m nad zaústěním a 14 m pod zaústěním. Bude provedeno nové opevnění kamennou dlažbou mocnosti 200 mm v rozsahu cca 180 m², které bude plynule navazovat na stávající opevnění koryta a na nové opevnění přeložky. Koryto Slatinického potoka bude v úseku od zaústění přeložky ke stávajícímu propustku pročištěno a zbaveno naplavenin (délka cca 170 m). V místě odklonění od stávající trasy - km 0,28159 bude provedeno napojení všech nátokových vod, nové opevnění bude plynule navazovat na opevnění stávající a bude provedeno zaslepení odtoku do stávajícího koryta.

Součástí zemních prací bude zasypaní stávajícího rušeného koryta v délce 342 m. Materiál potřebný pro násyp bude dovezen ze vzdálenosti 5 km z deponie přebytečných zemin.

Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. Toto stavební povolení se netýká obslužné komunikace

Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.

Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Michal Drvota (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 0402166). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2021**.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „Stavba povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Před zahájením prací bude stavebnímu úřadu písemně sděleno jméno (název) a adresa (sídlo) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, termín zahájení stavby a bude přiloženo oprávnění stavebního podnikatele.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.

8. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
9. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník. Po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
10. Stavebník včas (minimálně 5 pracovní dny předem) oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit písemně.
11. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
12. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
13. Stavební práce, při kterých by akustický tlak překračoval v chráněných vnitřních prostorech okolních staveb 40 dB, neprovádět v době od 21.00 do 7.00 hodin.
14. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby vozidel integrovaného záchranného systému.
15. Dodržet podmínky společnosti **ČEPRO, a.s.** uvedené ve vyjádření ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014, tj.:
 - 1) Do vzdálenosti 3 m neprovádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování a vysazování stromů.
 - 2) Veškeré zemní práce provádět min. 3 m od osy dálkovodu na obě strany.
 - 3) Dodržet ČSN 65 0204, pro souběh tab., bezpečnostní vzdálenost 10 m od osy produktovodu.
 - 4) Vytyčení inženýrských sítí bude na objednávku u společnosti ČEPRO, a.s.
 - 5) Před zahájením prací kontaktovat vedoucího technologa společnosti ČEPRO, a.s.
16. Dodržet podmínky společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.** uvedené v souhlasu ze dne 26.03.2018 č. 10974967798, zn.: 1097496798, tj.:
 - 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území, tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrických zařízení bude prováděno podle výkresu D.1.2 VO-5-05351 vypracovaného firmou Báňské projekty a.s. z 12/2014.
 - 4) Stavba bude realizována po dokončení přeložek našich nadzemních vedení EP -12-4002750 a IZ-12-4000305.
 - 5) Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ a „POZOR – ochranné pásmo vedení VVN“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 - 6) Práce v ochranném pásmu vedení VN a VVN budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem.

- 7) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku skupiny ČEZ a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 8) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - 9) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 10) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 11) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - 12) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - 13) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku skupiny ČEZ nebo včas oznámeny naší společností.
17. Dodržet podmínky společnosti **GasNet, s.r.o.** uvedené ve stanovisku ze dne 05.08.2019 zn.: 5001976700, tj.:
- 1) Stavba bude koordinována s rekonstrukcí VTL plynovodu DN 500 (č. stavby 7700072278).
 - 1) Při provádění prací ve vyznačeném prostoru neprovozovaných VTL plynovodů DN 500 požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyřízení části tohoto plynovodu.
 - 2) Po provedeném vytyčení budou kolem VTL plynovodů vyznačena v terénu ochranná pásma, a to v šíři 4 m na každou stranu. V tomto prostoru nebude probíhat deponie zeminy.
 - 3) Pokud bude přes VTL plynovody vedena cesta na staveništi, požadujeme v terénu vyznačit místa přejezdů VTL plynovodů (kolmá). V místech křížení musí být dodrženo krytí VTL plynovodů 1 m. Dále požadujeme provést mechanickou ochranu VTL plynovodu pokládkou silničních panelů uložených do pískového lože. Přesah panelů musí být min. 2 m na každou stranu od osy VTL plynovodu.
 - 4) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - 5) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 6) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 7) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 8) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- 9) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 10) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 11) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 12) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 14) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 15) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 17) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
18. Dodržet podmínky společnosti **MERO ČR, a.s.** uvedené ve vyjádřeních ze dne 30.07.2014 č.j.: 2014/000563/2 a ze dne 04.12.2018 č.j. 2014/000563/5, tj.:
- 1) Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu se použije zákon č. 189/199 Sb. a následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.
 - 2) Hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu dálkovodu byla pod povrchem upraveného dna u nesplavných vodních toků a vodních nádrží nejméně 0,6 m.
 - 3) Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO.
 - 4) Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO.
 - 5) Veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany budou prováděny ručně za dohledu našich zaměstnanců.
 - 6) Tři týdny před zahájením prací požadujeme předložit technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provozu linií k odsouhlasení.
 - 7) Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno. Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

19. Dodržet podmínky **Státního pozemkového úřadu** uvedené ve vyjádření ze dne 01.11.2018 zn.: SPÚ 49674/2018/508100/Dr, tj.:
- 1) Dotčená nemovitost p.č. 70/4 ve vlastnictví státu bude po ukončení zásypových a terénních prací předána vlastníkovi na místním šetření oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
20. Dodržet podmínky společnosti **Povodí Ohře**, státní podnik uvedené ve vyjádření ze dne 17.04.2018 zn.: POH/13490/2018-2/201100 a ze dne 13.08.2019 zn.: POH/36896/2019-2/201100, tj.:
- 1) Při výkopových pracích v místě vyústění přeložky do Slatinického potoka v ř.km cca 3,600 nesmí dojít k žádnému zásahu ani poškození potrubí PVN II.
 - 2) V místě vyústění přeložky do Slatinického potoka budou provedeny ruční kopané sondy k ověření přesné polohy a hloubky uložení potrubí PVN II.
 - 3) Zahájení a ukončení prací bude včas oznámeno provoznímu středisku v Chomutově a v Teplicích. V oznámení bude uveden telefonický kontakt na osobu zodpovědnou za stavbu.
 - 4) Před užíváním stavby bude za účasti našich pracovníků provedena prohlídka (kontrola) provedených prací, proveden zápis do stavebního deníku a bude nám předána projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
 - 5) Po ukončení výstavby přeložky bude potrubí pro čerpání vody odstraněno a napojení přeložky do vodního toku Slatinický potok bude realizováno podle odsouhlasené projektové dokumentace.
 - 6) Čerpáním vody nesmí dojít k porušení koryta vodního toku Slatinický potok.
21. Dodržet podmínky společnosti **SYNTHOS Kralupy a.s.** uvedené ve vyjádření ze dne 05.03.2015 zn.: 35080/087/2015, tj.:
- 1) Před realizací přeložky koryta požadujeme ověřit polohu přepojení a dálkovodů včetně etylbenzenu a posouzení zda řešení neomezí přístup pro případné opravy dálkovodů v místě přepojení.
 - 2) V dostatečném časovém předstihu (před žádostí o vydání písemného povolení na práci) bude vlastníkovi a provozovateli produktovodu předložena k vyjádření realizační (prováděcí) projektová dokumentace.
 - 3) Před zahájením prací bude vyzván SYNTHOS Kralupy a.s. k vytyčení trasy etylbenzenu.
 - 4) Zahájení prací musí být v předstihu ohlášeno zástupci provozovatele, který vystaví povolení na práci a stanoví konkrétní podmínky pro provádění stavebních prací.
 - 5) Je zakázáno přejíždět trasu produktovodu těžkou technikou, v případě potřeby je nutno trasu zabezpečit a vybudovat zpevněný přejezd s přesahem min. 2,5 m od osy potrubí.
22. Dodržet podmínky společnosti **Unipetrol RPA** uvedené ve vyjádření ze dne 27.05.2019 zn.: FM/800/2019 , tj.:
- 1) Stavba proběhne v těchto etapách
 1. ve staničení 0,0 – 160,0 m po nabytí právní moci stavebního povolení,
 2. ve staničení 160,0 – 270,0 až po provedení přepojení všech přeložek inženýrských sítí (produktovody a datové kabely) do nové trasy v prostoru Slatinice a odstavení potrubí ET a C4F z provozu.
 - 2) Respektovat předpisy, podle kterých jsou provozovány dálkovod etylenu, dálkovod C4 frakce a doprovodný telemetrický kabel (tj. územní rozhodnutí o ochranném pásmu etylénovodu NDR – Záluží – Neratovice č.j. OVÚP: 937/77-Ča/Mr ze dne 23.06.1977 vydané SčKNV, technické podmínky pro projektování a stavbu etylenovodů z roku 1973, ČSN 650208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů, územní rozhodnutí o ochranném pásmu dálkovodu C4 frakce č.j. OÚP/328/3-338/80-Hk/Mr ze dne 06.06.1980 vydané SčKNV).
 - 3) Při každé změně stavby musí být v předstihu tato změna vždy předložena k opakovanému projednání a schválení.

23. Dodržet podmínky společnosti **UPC Česká republika, s.r.o.** uvedeném ve vyjádřeních ze dne 20.11.2018 zn.: A2472/2018 a ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019, tj.:
- 1) Vyzvat společnost UPC Česká republika, s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany vedení veřejné komunikační sítě případně přeložení nejpozději před začátkem realizace stavby.
 - 2) Zajistit vytyčení a vyznačení podzemního vedení veřejné komunikační sítě na místě stavby.
 - 3) Druhá etapa stavby bude provedena po překládce optického kabelu UPC a sdíleného OK UPC a MERO. Překládku provede společnost Info Tel spol. r.o.
- Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
24. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připojí zejména:
- vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí,
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 - kopii stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud dojde k odchylkám,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
 - doklady prokazující shodu použitých výrobků a požadavky na stavby,
 - doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl,
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- **Vršanská uhelná a.s.**, IČO: 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1,
- **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice,
- **Česká republika - Státní pozemkový úřad**, IČO: 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
- **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- **GasNet, s.r.o.**, IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
- **MERO ČR, a.s.** , IČO: 601 93 468, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1,
- **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**, IČO: 00007536, Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
- **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO: 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,
- **SYNTHOS Kralupy a.s.**, IČO: 28214790, O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1,
- **UNIPETROL RPA, s.r.o.**, IČO: 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1,
- **UPC Česká republika, s.r.o.**, IČO: 00562262, Závíšova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle.

Odůvodnění

Dne 21.05.2018 podal výše uvedený stavebník u stavebního úřadu Magistrátu města Most (dále jen „správní orgán“ nebo „vodoprávní úřad“) žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníci stavebního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

žadatel/stavebník (§ 109 a) stavebního zákona)

- **Vršanská uhelná a.s.**, IČO: 28678010 – zároveň vlastník části pozemku, na kterém má být stavba prováděna (parc. č. 69, 70/1, 70/5, 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu) a pozemků sousedících se stavbou (248/12, 263/17 v k.ú. Bylany u Mostu);

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 c) stavebního zákona)

- **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**, IČO: 00007536 (parc. č. 263/1 v k.ú. Bylany u Mostu) a zároveň vlastník sousedních pozemků (par.č. 265/4, 434/5 v k.ú. Bylany u Mostu),
- **Česká republika** s právem hospodařit s majetkem státu **pro Státní pozemkový úřad**, IČO: 01312774 (parc. č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu),

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 d) stavebního zákona)

- **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531 (ochranná pásma katodicky chráněných tras produktovodů, doprovodného kabelu a další zařízení),
- **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČO: 24729035 (nadzemní vedení nad 35 kV a do 110 kV, nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV),
- **GasNet, s.r.o.**, IČO: 27295567, (vysokotlaké plynovody DN 500, PN 40 – 2xDN 500), společnost je zastupována společností GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
- **MERO ČR, a.s.**, IČO: 601 93 468, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 (ropovod DN 500, dálkový optický kabel),
- **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO: 70889988 (průmyslový vodovod PVN II),
- **SYNTHOS Kralupy a.s.**, IČO: 28214790 (produktovod etylbenzenu),
- **UNIPETROL RPA, s.r.o.**, IČO: 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1 (ochranné pásmo dálkovodu etylenu, dálkovodu C4 frakce, doprovodného telemetrického kabelu a zároveň je bude křížit),
- **UPC Česká republika, s.r.o.**, IČO: 00562262, Závěšova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle (podzemní vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo), společnost je zastupována společností Info Tel, spol. s r.o.,

správce dotčených vodních toků (§115 odst. 5 vodního zákona)

- **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO: 70889988.

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jejich řádné posouzení, správní orgán opatřením ze dne 28.06.2018 čj.: MmM/071660/2018/OSÚ/EF vyzval žadatele v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádostí a současně řízení podle § 64 odst. 1 správního řádu usnesením přerušil. Žádost byla doplněna dne 25.09.2018. Po doplnění žádosti pokračoval vodoprávní úřad v řízení.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 15.11.2018 čj.: MmM/115913/2018/OSSÚ/EF oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu do 10.12.2018 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy byla dána

možnost nahlédnout do spisu. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Žádost byla podána žadatelem zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.10.2014 společností Bářské projekty Teplice a.s. Dne 25.09.2018 byla předložena nová plná moc ze dne 03.08.2018, kterou žadatel zplnomocňuje k zastupování společnost B-PROJEKTY Teplice s.r.o., IČO: 01782975, a to do 31.12.2018. Dne 11.01.2019 byla společnosti B-PROJEKTY Teplice s.r.o. vystavena žadatelem nová plná moc k zastupování do 31.12.2019.
- b) Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 14.04.2015 pod zn.: OSÚ/124675/2014/JŠ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 01.05.2015. Rozhodnutím zn.: OSÚ/049387/2017/JŠ ze dne 27.09.2017, které dne 20.10.2017 nabylo právní moci, byla platnost územního rozhodnutí prodloužena do 01.05.2019. Souhlas podle § 15 stavebního zákona, kterým bylo ověřeno, že projektová dokumentace stavby splňuje podmínky stanovené územním rozhodnutím, vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 03.06.2015 pod zn.: OSÚ/053957/2015/JŠ.
- c) Projektovou dokumentaci stavby zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Michal Drvota (ČKAIT0402166).
- d) Předmětem stavebního povolení je přeložení Gravitačního odvodnění předpolí M. Březno mimo území plánované výstavby inženýrských sítí v prostoru Slatinice. Stavba je součástí stavby „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě“, která bude realizována za účelem následného uvolnění plánovaného prostoru těžby lomu Vršany. Stavba bude sloužit pro odvedení povrchových vod. Přemístěním Gravitačního odvodnění předpolí M. Březno o cca 30 m až 100 m nedojde ke změně odtoku z povodí ani ke změně průtočného množství korytem. Přeložka bude, stejně jako stávající koryto, zaústěna do Slatinického potoka (IDVT 10230829).
- e) V centrální evidenci vodních toků je Gravitační odvodnění předpolí M. Březno vedeno jako vodní tok s ID 11000585. Správcem tohoto vodního toku je podle § 48 odst. 4 vodního zákona společnost Povodí Ohře, státní podnik, která je také správcem vodního toku Slatinický potok (IDVT 10230829), do kterého je Gravitační odvodnění předpolí M. Březno zaústěno a do kterého bude zaústěno i po provedení přeložky.
- f) Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky a dalšími doklady. Projektová dokumentace byla předložena ve třech vyhotoveních. Byl předložen plán kontrolních prohlídek. Stavebníkem byla předložena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě a další doklady. Podkladem pro vydání rozhodnutí byla níže uvedená stanoviska, vyjádření a popř. rozhodnutí orgánů státní správy a vyjádření účastníků:
 - územní rozhodnutí o umístění stavby zn.: OSÚ/124675/2014/JŠ ze dne 14.04.2015;
 - souhlas podle § 15 stavebního zákona zn.: OSÚ/053957/2015/JŠ ze dne 03.06.2015;
 - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí zn.: OSÚ/049387/2017/JŠ ze dne 27.09.2017;
 - souhlas společnosti **Palivový kombinát Ústí, státní podnik** podle § 184a stavebního zákona;
 - souhlas **Státního pozemkového úřadu** ze dne 01.11.2018 podle § 184a stavebního zákona;
 - vyjádření **Státního pozemkového úřadu** ze dne 01.11.2018 zn.: SPÚ 49674/2018/508100/Dr (souhlas se zasypáním stávajícího koryta na pozemku par.č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu);
 - vyjádření **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí** ze dne 24.09.2018 zn.: MmM/096147/2018OŽPaMU/JPB – k záměru není třeba závazné stanovisko/vyjádření z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 185/2001Sb., o odpadech, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

- souhlasné závazné stanovisko **Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje**, územní odbor Most, ze dne 18.02.2016 č.j.: HSUL- 4418-5/MO-2014 vydané podle § 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – souhlasí, bez podmínek;
- vyjádření **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem**, územní pracoviště Most, ze dne 04.08.2014 č.j.: KHSUL 30073/2014 – podle tohoto vyjádření záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví, KHS není v řízení dotčeným orgánem;
- stanovisko **ČR – Ministerstvo obrany**, sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 29.05.2017 zn.: ÚP-497/13-1168-2017 – souhlasí, neuplatňuje podmínky;
- vyjádření **Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje** ze dne 28.11.2018 č.j.: SBS/36422/2018/OBÚ-04/1 – stavba je v souladu s povolenou hornickou činností v lomu Vršany, bez připomínek;
- vyjádření **Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech** ze dne 25.07.2014 č.j.: 1363/2014 – stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy, upozorňuje na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- vyjádření společnosti **ČEPRO, a.s.** ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 12.08.2019 č.j. 64/FR/2019 (potvrzuje platnost vyjádření ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014);
- vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 19.05.2017 č.j.: 617922/17 o existenci sítě elektronických komunikací – podle tohoto vyjádření nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací této společnosti;
- vyjádření společnosti **České Radiokomunikace a.s.** ze dne 22.05.2017 zn.: UPTS/OS/170626/2017 k existenci podzemních sítí této společnosti – podle tohoto vyjádření nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením ve správě této společnosti;
- sdělení společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 22.05.2017 zn.: 0100747665 o existenci energetického zařízení v majetku této společnosti – v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetická zařízení (nadzemní síť – střet se sítí VN, VVN) v majetku této společnosti;
- souhlas společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** s umístěním a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 26.03.2018 č. 10974967798, zn.: 1097496798 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
- stanovisko společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené společností GridServices, s.r.o. ze dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti **INFOTEA s.r.o.** ze dne 26.05.2017 – podle tohoto vyjádření se v zájmovém území se nenacházejí žádná podzemní zařízení této společnosti;
- vyjádření společnosti **MERO ČR, a.s.** ze dne 30.07.2014 č.j.: 2014/000563/2 a ze dne 03.12.2018 č.j.: 2014/000563/5 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 02.08.2019 č.j.: 2014/00563/6 – potvrzuje platnost vyjádření ze dne 30.07.2014 č.j.: 2014/000563/2 a ze dne 03.12.2018 č.j.: 2014/000563/5, zejména požaduje předložení časového harmonogramu;
- vyjádření společnosti **NET4GAS, s.r.o.** ze dne 19.05.2017 zn.: 4265/17/OVP/N – podle tohoto vyjádření stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví této společnosti;
- vyjádření **obce Malé Březno** ze dne 24.05.2017 č.j.: 143/2017/MB/ŠT– souhlasí se stavbou, z hlediska existence sítí bez připomínek;
- vyjádření společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** ze dne 17.04.2018 zn.: POH/13490/2018-2/201100 – souhlasí se stavbou, uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 13.08.2019

- zn.: POH/36896/2019-2/201100 – nově uplatněné podmínky týkající se čerpání vod do Slatinického potoka byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti **SYNTHOS Kralupy a.s.** ze dne 05.03.2015 zn.: 35080/087/2015 – souhlasí se stavbou, uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - sdělení společnosti **Telco Pro Services, a.s.** ze dne 22.05.2017 zn.: 0200600774 o existenci komunikačního vedení v majetku této společnosti – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku této společnosti;
 - vyjádření společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.** ze dne 19.05.2017 – podle tohoto vyjádření nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou této společnosti;
 - vyjádření společnosti **Unipetrol RPA** ze dne 27.05.2019 zn.: FM/800/2019 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - vyjádření společnosti **UPC Česká republika, s.r.o.** zastoupené společností InfoTel, spol. s r.o. ze dne 20.11.2018 zn.: A2472/2018 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019 – nově uplatněná podmínka týkající se rozdělení stavby na etapy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
 - vyjádření společnosti **Vodafone Czech Republic, a.s.** ze dne 19.05.2017 zn.: MW000006210443917 – v zájmovém území se nenachází žádné pozemní ani podzemní vedení této společnosti.
- g) Na základě oznámení o zahájení řízení ze dne 15.11.2018 č.j.: MmM/115913/OSÚ/EF bylo vodoprávnímu úřadu doručeno:
- dne 20.11.2018 vyjádření společnosti **UPC Česká republika, s.r.o.** zn.: A2472/2018 ze dne 20.11.2018 – uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - dne 29.11.2019 vyjádření **Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje** č.j.: SBS/36422/2018/OBÚ-04/1 ze dne 28.11.2018 – stavba je v souladu s povolenou hornickou činností v lomu Vršany, bez připomínek;
 - dne 04.12.2018 vyjádření společnosti **MERO ČR, a.s.** č.j.: 2014/000563/5 ze dne 03.12.2018 – uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - dne 15.01.2019 nesouhlasné vyjádření společnosti **Unipetrol RPA** zn.: FM/638/2019 ze dne 09.01.2019 – na základě jednání stavebníka s tímto účastníkem řízení, bylo nesouhlasné vyjádření nahrazeno novým souhlasným vyjádřením ze dne 27.05.2019 zn.: FM/800/2019 s podmínkami, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, stavebník tyto podmínky dle jeho sdělení z 12.06.2019 plně akceptuje.
- h) S ohledem na podmínku společnosti **Unipetrol RPA** ve vyjádření ze dne 27.05.2019 zn.: FM/800/2019 na rozdělení stavby na dvě etapy předložil stavebník nová vyjádření dotčených vlastníků, případně provozovatelů sítí a vodních toků v dotčeném území, a to:
- společnosti **ČEPRO, a.s.** ze dne 12.08.2019 č.j. 64/FR/2019 – potvrzuje platnost vyjádření ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014;
 - stanovisko společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené společností GridServices, s.r.o. ze dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
 - společnosti **MERO ČR, a.s.** ze dne 02.08.2019 č.j.: 2014/00563/6 – potvrzuje platnost vyjádření č.j.: 2014/000563/2 ze dne 30.07.2014 a ze dne 03.12.2018 č.j.: 2014/000563/5;
 - společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** ze dne 13.08.2019 zn.: POH/36896/2019-2/201100 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - společnosti **UPC Česká republika, s.r.o.** ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
- i) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku pro stavbu, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni 07.10.2019 byl pozemek parc. č. 69, 70/1, 70/5, 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví stavebníka, pozemek par.č. 263/1 v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu

pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, pozemek parc. č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad. Stavebník doložil k žádosti mimo jiných podkladů souhlas podle § 184a stavebního zákona opravňující ho provést stavbu na cizích pozemcích. K datu 7.10.2019 bylo ověřeno i vlastnictví k sousedním pozemkům stavby.

j) Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 10.01.2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty body uvedené ve vyjádřeních účastníků řízení jako podmínky, které mají však charakter informativní, dále podmínky předjímací budoucí stav, podmínky týkající se případných náhrad za způsobené škody, majetkoprávního vypořádání a smluvních vztahů. Jedná se zejména o body uvedené v souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.03.2018 č. 10974967798, zn.: 1097496798 (*upozornění na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, zodpovědnost za případné škody a náklady na opravy, informace o zařízeních společnosti Telco Pro Services, a.s., a.s.*), ve stanovisku společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 (*informace o rozsahu souhlasu, definice stavební činnosti pro účely stanoviska, kontrol, informace k vytyčení plynárenského zařízení, důsledky nedodržení stanovených podmínek*) a ve vyjádření společnosti Povodí Ohře, státní podnik ze dne 17.04.2018 zn.: POH/13490/2018-2/201100 (*upozornění, že společnost nepřevzme do svého majetku žádné opevnění ani konstrukce realizované v rámci přeložky, ani nebude provádět jejich údržbu*). Do podmínek rozhodnutí nebyly dále zahrnuty konkrétní kontaktní údaje uváděné ve vyjádřeních jednotlivých účastníků řízení, neboť případné změny těchto údajů by znamenaly faktickou nemožnost dodržení stanovených podmínek stavebního povolení

Termín pro dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v souladu se žádostí stavebníka.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Nebyly shledány důvody bránící povolení. S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y)

začátek stavby	km 0,000	X = 991830,317	Y = 794843,094
konec stavby	km 281,594	X = 991959,773	Y = 795078,409

Poučení účastníků

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento

dokument za doručení posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci § 74 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.01.2019.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek stavba povolena

Příloha pro Obecní úřad Malé Březno (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace stavby

Obdrží:

Účastníci řízení:

B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IDDS: 4tp7cws

sídlo: Kollárova č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Vršanská uhelná a.s., Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IDDS: bneuin8

sídlo: Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

SYNTHOS Kralupy a.s., IDDS: dipgiuh
sídlo: O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
sídlo: Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
zastoupení pro: UPC Česká republika, s.r.o., Závašova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č.p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Obecní úřad Malé Březno, IDDS: fbabu4s
sídlo: Malé Březno č.p. 1, 434 01 Most 1

Ostatní:

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
sídlo: U Města Chersonu č.p. 1429, 434 01 Most 1
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IDDS: b2cjuai
sídlo: Jana Žižky č.p. 835/9, 434 01 Most 1