



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/40384-18/4147-18/jahs

Zpracovatel: Šárka Jahodová

Datum: 19.10.2018

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ VÝROK

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst.1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu vodního díla: „**Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově, Luční ul., - II. etapa**“ umístěnou na p. p. č. KN 1884/1, 651/3, 2822/1, 2822/2, 2685/4, 2700/2, 2700/3, 2701/2 vše v k. ú. Šluknov.

Stavba bude obsahovat:

- **SO 01 – Oprava koryta** – Oprava zdi na obou březích bude provedena v délce 77,15 m, tj. od začátku stavby až po silniční most k č.p. 839. Oprava opevnění představuje po rozebrání stávajícího zdiva realizaci zdiva betonového s kamenným obkladem.
- **koryta** - rekonstrukce opevnění je založena na výměně fragmentů původní nízké pravobřežní zdiv délce 50 za kamennou rovnalinu. Součástí stavby je stabilizace dna, kterou budou zajišťovat 4 ks zděných kamenných prahů ve dně. Dále bude provedena oprava stávající rovnalinu ve dne, která bude dotčena výkopovými pracemi.

- **SO 03 – Rekonstrukce komunikace** – levobřežní obousměrná jednopruhová asfaltová komunikace bude na závěr stavby rekonstruována v délce 65,8 m a min. šířce 2,75 s jednostranným příčným sklonem do 4 % ve směru ke korytu.

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing. Janem Jiráskem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) z 01/2017.
2. Stavba bude dokončena **do 31.12.2019**
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytyčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
9. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích p. p. č. 2699 v k. ú. Šluknov.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/8511-18/5-18/mat ze dne 03.05.2018:

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtováním).

B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/8511-18/5-18/got:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- V případě návozu nové zeminy z jiného místa sdělujeme, že na terénní úpravy (na jiném pozemku, než na kterém vznikla), je nutné dodržet požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podmínkách ukládání odpadů“), která stanoví limity pro uložení odpadů na povrchu terénu.

Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11 vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů. Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky

o podmínkách ukládání odpadů. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin jsou uvedeny v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 a v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10, kde jsou stanoveny požadavky na výsledky ekotoxikologických testů, vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů.

Pokud výkopová zemina nebude splňovat požadavky na obsah škodlivin uvedených ve vyhlášce o podmínkách ukládání odpadů, musí být předána oprávněné osobě, která ji uloží v té době na úředně povoleném zařízení, která má udělen souhlas příslušného krajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech /skládka odpadů/.

- Veškeré vyprodukované odpady budou předávány pouze oprávněné osobě (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech).
- **Po dokončení stavby** předloží stavebník, případně jím pověřená osoba na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí doklady, o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby.

C) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku č. j. OŽP/8511-18/4-18/mle ze dne 21.03.2018:

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení.
- Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce, Luční ul. – II. etapa“ a to dle původní dokumentace.
- Kácení dřevin rostoucích mimo les (zapojený porost v celkové ploše cca 50m²) bude posuzováno podle § 8 zákona.
- Stavební práce nesmí být prováděny v době reprodukčního období (od 1.3. do 30.6.)
- Práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem způsobeným malými průtoky vodního toku.
- Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
- Během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.)

D) Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, koordinované závazné stanovisko, zn. ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze dne 21.02.2018:

- V případě znečištění či poškození přilehlých komunikací je stavebník povinen dodržet ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
- Stavebník si požádá 30 dní před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích o zvláštní užívání místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov).
- V případě omezení provozu na místní komunikaci je stavebník povinen požádat ve smyslu § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, o omezení obecného užívání u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov).
- Prostor mezi rubem zdi a komunikací bude zpevněn asfaltovou drtí v šíři cca 50 cm od kraje vozovky.

E) GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, stanovisko:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ.
- V ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výkopová úprava terénu.
- Stavební činnost provádět tak, aby nedošlo k poškození či narušení provozu plyn. Zařízení.
- Musí být zachován pískový obsyp plyn. zařízení.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- V zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází plynárenské zařízení: STL plynovod.
- V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu: PZ musí být volně přístupné.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského

- zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození,
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavební je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci a nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

F) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j. 722016/17 ze dne 20.09.2017 s platností do 20.09.2019:

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo

existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m

po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyznačeno.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma Sek, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,

je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plánek*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (*jeřáby, konstrukce, atd.*), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (*např. zabetonováním*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

G) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, vyjádření č.j.O18610273203/UPTCUL/Se ze dne 18.10.2018:

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo na e-mailovou poštu oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započítím prací požádá stavebník, v případě potřeby, o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111, info@scvk.cz
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizaci v platném znění), se žádostí se o informaci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizaci v platném znění.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- Požadujeme, aby byly stavební práce v těchto místech prováděny ve spolupráci s pracovníky provozů vodovodů (kontaktní osobou je p. Fučík, tel.: + 420 412 386 231).

H) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení, zn. 0100972386 ze dne 17.08.2018:

Podmínky pro provádění činností ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů {dále jen „energetický zákon“} je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů {resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů},
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení {zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č.50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.}, pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
2. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

I) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 01100495200 ze dne 21.09.2018:

- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí.
- Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit.
- Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení.
- Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní.

- Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dveří naší skříně.
- Naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Název vodního toku: Stříbrný potok (Stříbrnohorský); Identifikátor vodního toku: 10101808; Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích: Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree; Kód vodního útvaru: OHL_1230; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek úseku: 942589/727389, Konec úseku: 942564/727331.

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

1. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

O D Ů V O D N Ě N Í

Dopisem doručeným dne 09.07.2018, podal stavebník - právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o stavební povolení k vodnímu dílu: „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově, Luční ul., - II. etapa“ umístěnému na p. p. č. KN 1884/1, 651/3, 2822/1, 2822/2, 2685/4, 2700/2, 2700/3, 2701/2 vše v k. ú. Šluknov.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/31940-18/4147-18/jahs ze dne 13.09.2018 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018.

Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

V rámci správního řízení se ke stavbě vyjádřil správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe s tím, že uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvantitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými dokumenty.

V případě vzdouvajícího objektu v km 1,857 43 správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik, ve vyjádření prohlásil, že uvedený vzdouvající objekt je opuštěné vodní dílo, které pozbylo využití. Dílu historicky nepřísluší povolení k nakládání s vodami (vzdouvání, odběr PV). Během stavby dojde k jeho zrušení bez náhrady a na stejném místě bude dno stabilizováno kamenným zděným prahem, jak je uvedeno v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

a) stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Milan Machač, č.p. 144, 463 62 Bílý Potok

Ludmila Macháčová, Stříbrnohorská č.e. 143, 407 77 Šluknov

HOGGA a.s., Knížecí 836, 407 77 Šluknov

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Grid Service, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

Dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou účastníky řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námítka, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námítka, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 09.07.2018
2. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E dokladová část
3. Pověření Ing. Blanky Všetečkové
4. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 22.08.2018
5. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rumburk č.j. OŽP/14704-18/1346-18/ko, lat ze dne 16.04.2018
6. Vyjádření Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov č.j. OSÚ/5913/2018/1408/2018/muj ze dne 30.06.2018
7. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření zn. POH/08592/2018 ze dne 20.02.2018
8. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření ze dne 10.10.2018
9. Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, koordinované stanovisko zn. ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze dne 21.02.2018
10. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, vyjádření ke stavbě zn. ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze dne 21.02.2018
11. GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko zn. 5001671930 ze dne 12.03.2018.
12. NET4GAS, s. r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P. O. BOX 22, 140 21 Praha 4-Nusle, vyjádření zn. 7957/OVP/N ze dne 20.09.2017
13. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Teplice, sdělení zn. 0100972386 ze dne 17.08.2018
14. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření zn. 1100495200 ze dne 21.09.2018
15. Telco ProServices, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, sdělení zn. 200794183 ze dne 17.08.2018
16. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření č.j. 722016/17 ze dne 20.09.2017 platné do 20.09.2019 .
17. T – Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, vyjádření zn. E33003/2017 ze dne 20.09.2017
18. ČEPRO, a. s., Dělnická 213, 170 04 Praha, vyjádření zn. 7444/17 ze dne 19.10.2017
19. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, vyjádření zn. 018610000486/UTPCUL/SE ze dne 2.1.2018

20. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, vyjádření zn O18610273203/UTPCUL/Se ze dne 18.10.2018
21. UPC Česká republika, s. r. o., Závašova 5, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 20.09.2017
22. KŘP Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín, sdělení č.j. KRPU – 40960-1/ČJ-2018-040206 ze dne 21.02.2018
23. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) –dočasný zábor ze dne 29.12.2017 – HOGGA s. r.o., Šluknov
24. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 27.12.2017 – Ing. Petr Hamáček, Šluknov
25. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 18.12.2017 – Milan Machač, Bílý potok
26. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 08.12.2017 – Ludmila Macháčová, Šluknov
27. Vyjádření vlastníka k dočasnému omezení přístupu v souvislosti s realizací stavby ze dne 29.12.2017– Jitka Běhuncíková, Šluknov
28. Vyjádření vlastníka k dočasnému omezení přístupu v souvislosti s realizací stavby ze dne 29.12.2017– Marie Šedivá, Šluknov
29. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.576/2018 ze dne 12.09. 2018 – HOGGA s. r. o., Šluknov
30. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.575/2018 ze dne 13.09.2018 – manželé Ing. Petr Hamáček a Věra Hamáčková, Šluknov
31. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.580/2018 ze dne 28.06.2018 – Město Šluknov
32. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.579/2018 ze dne 20. 06. 2018 – manželé Macháčovi, Šluknov
33. Kupní smlouva č. 548/2018 ze dne 28.05.2018 – HOGGA s. r. o., Šluknov
34. Kupní smlouva č. 10/KS – 2018 (č.662/2018) ze dne 11.06.2018 – Město Šluknov
35. Kupní smlouva č. 366/2018 ze dne 24.05.2018 – manželé Macháčovi, Šluknov
36. Geometrický plán č.1904-11/2018 ze dne 12.03.2013 – GEODETA – TC, spol. s r. o., Teplice
37. Výpisy z nahlížení do KN

Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 11 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována vyžadována (orgán ochrany ovzduší)
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Geodetické zaměření stavby
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:

Stavebník (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: Povodí Ohře, státní podnik, provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1. Město Šluknov, nám. Míru 1 , 407 77 Šluknov
2. Milan Machač, č.p. 144, 463 62 Bílý Potok
3. Ludmila Macháčová, Stříbrnohorská č.e. 143, 407 77 Šluknov
4. HOGGA a.s., Knížecí 836, 407 77 Šluknov
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
7. Grid Service, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
10. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Šluknov - stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
3. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
4. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
5. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
6. Městský úřad Šluknov - orgán ochrany obyvatelstva, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
7. Městský úřad Šluknov - silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

- 2x vlastní

Vypraveno dne: