



## Městský úřad Litoměřice Odbor životního prostředí

č. j.: 0072084/13/ŽP/JBa  
p. zn.: 0068958/13/ŽP  
sv.č.: H-968  
vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS.  
telefon: 416916172  
fax: +420 416 916 211  
e-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

dle rozdělovníku

Litoměřice 31.10. 2013

### Rozhodnutí

#### **Povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie**

#### Výroková část

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odstavce 2 písmene c) a ustanovení § 106 odstavce 1, zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) vydává následující rozhodnutí:

Vodoprávní úřad Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice

#### I. povoluje

žadatel: účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Ing. Jaroslava Kotěborská**, nar.: 22.04. 1954, bytem Želetická 809/32, Litoměřice

dle § 8 odst. 1, písm. d) vodního zákona

#### **čerpání podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie**

- dojde k realizaci tepelného čerpadla systému „voda – voda“ typu Eco-Touch DS 5027.5 na st.p.č.: 4919/1 v k.ú. Litoměřice pro vytápění rodinného domu žadatele
- čerpací a zasakovací studna jsou stávající umístěné na st.p.č.: 4919/1 a p.p.č.: 4917 v k.ú. Litoměřice
- počet měsíců, kdy bude s podzemními vodami nakládáno – 12
- HGR 1180

v množství:

**prům.: 1,0 l/s      max.: 1,0 l/s**

**doba platnosti tohoto povolení se stanovuje: do 31.12. 2063**

## **II. stanovuje podmínky**

1. Odběrem podzemní vody a jejím následným zasakováním nedojde k negativnímu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod ani k negativnímu ovlivnění hydrogeologických a hydrologických poměrů zájmové lokality
2. Během provozu studní bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“, a to články týkající se vystrojení, údržby studní a údržby jejich bezprostředního okolí
3. Zasakovaná voda nesmí mít s výjimkou teploty horší kvalitu než voda odebraná z jímacího vrtu
4. Během čerpání nebude překročena čerpací zkouškou zjištěná vydatnost studny 1 l/s
5. Čerpaná voda bude zasakována do stejné zvodně, z jaké byla odebrána
6. Zhlaví studní bude opatřeno těsným uzávěrem (např. Betonový poklop s těsněním), aby při záplavách na vodních tocích Ohře a Labe nedošlo ke vniknutí povrchových vod do studní
7. Budou dodrženy podmínky a doporučení hydrogeologického posudku

## **Odůvodnění**

Žadatel Ing. Jaroslava Kotěborská, nar.: 22.04. 1954, bytem Želetická 809/32, Litoměřice požádal dne 17.10. 2013 o vydání povolení k nakládání vodami – k čerpání podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie - k realizaci tepelného čerpadla systému „voda – voda“ typu Eco-Touch DS 5027.5 na st.p.č.: 4919/1 v k.ú. Litoměřice.

K žádosti bylo doloženo vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 03.10. 2013, zn.: 032300-25498/2013, projektová dokumentace z 09/2013 vypracovaná Janem Břízou a hydrogeologický posudek z 09/2013 vypracovaný RNDr. Janem Kněžkem. Podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Schopnost vsakovací studny vsáknout dané množství vody byla ověřena při čerpací zkoušce.

Vodoprávní úřad neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části.

## **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad

Litoměřice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.  
oprávněná úřední osoba  
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

*Rozdělovník:*

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

▲ Ing. Jaroslava Kotěborská, Želetická 809/32, Litoměřice

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:**

▲ Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice

**Dotčené orgány:**

▲ MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

**Na vědomí:**

▲ Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov