

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 3.10.2012  
JID: 134050/2012/KUUK  
Jednací číslo: 2981/ZPZ/12/B-29.I.1  
Vyřizuje/linka: Ing. Barbora Svěcená/ 475 657 125  
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

## Malá vodní elektrárna VD Jirkov, změna povolení k nakládání s vodami

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 14.9.2012 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že právnické osobě

**Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,**

**m ě n í**

podle § 12 odst. 2 vodního zákona

**p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami - k využívání jejich energetického potenciálu - pro malou vodní elektrárnu VD Jirkov udělené podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona rozhodnutím čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009.

MVE je umístěna na pozemku p.č. st. 52 v k.ú. Šerchov (v prostoru hráze VD Jirkov) a nakládání s povrchovými vodami se povoluje v množství max. **0,65 m<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>** při maximálním spádu 38 m **na dobu existence vodního díla.**

Změnou nedotčené části rozhodnutí čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009 zůstávají v platnosti.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

### ODŮVODNĚNÍ

Dne 14.9.2012 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje jako vodoprávnímu úřadu příslušnému rozhodovat v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních záležitostech týkajících se tohoto vodního díla, doručena žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, tj. k využívání jejich energetického potenciálu pro malou vodní elektrárnu VD Jirkov uděleného rozhodnutím čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009. Tímto rozhodnutím bylo na MVE umístěné na pozemku p.č. st. 42 v k.ú. Šerchov v tělese hráze VD Jirkov povoleno nakládat s povrchovými vodami v množství max. 0,5 m<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup> při maximálním spádu 38 m a Povodí Ohře, státní podnik, žádalo o navýšení na 0,65 m<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>.

Žádost byla odůvodněna plánovanou rekonstrukcí této MVE, při které bude vyměněno stávající technologické zařízení - vodní turbína Cink systému Banki o hltnosti 125 – 500 l.s<sup>-1</sup> s generátorem – za vertikální Francisovu turbínu s přímým spojením na nový generátor a s automatickou regulací rozváděcího kola o pracovním rozsahu průtoků 125 – 650 l.s<sup>-1</sup>.

Vzhledem k tomu, že žadatel je jediným účastníkem řízení, neoznámil vodoprávní úřad zahájení řízení zvláštním opatřením a po posouzení předložené žádosti vydal rozhodnutí. Při svém rozhodování vycházel z toho, že změnou rozhodnutí čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009 se nezměnil účel vodního díla Jirkov. Tímto účelem je akumulace povrchových vod pro zásobování Severočeské hnědouhelné pánve pitnou vodou a zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku Bílina, vedlejšími účely jsou energetické využití vodní energie a snížení povodňových průtoků v toku Bílina a částečná protipovodňová ochrana území pod hrází. Minimální zůstatkový průtok 10 l.s<sup>-1</sup> v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov – odtok ř. km 70,444 není změnou povolení k využívání energetického potenciálu na MVE dotčen. Dále vzal vodoprávní úřad v úvahu, že žadatel je zároveň správcem povodí, který je kromě jiných činností stanovených vodním zákonem povinen chránit vodní poměry a hospodárně využívat vodních zdrojů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je nutné aktualizovat manipulační řád na VD Jirkov a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu.

otisk úředního razítka

**RNDr. Tomáš Burian v.r.**  
**vedoucí oddělení životního prostředí**

### Rozdělovník:

#### účastníci řízení:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Za správnost vyhotovení: Ing. Barbora Svěčená