



NAŠE ZN.: OSÚ/070123/2015/EV/A-2070/2
Č. J.: MmM/088883/2015/OSÚ/EV

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Ing. Eva Vlasáková
TEL.: 476 448 437
IP TEL.: 474 771 437
FAX: 476 448 570
E-MAIL: eva.vlasakova@mesto-most.cz

MOST DNE: 29.07.2015

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterého zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
(dále jen „žadatel“)

Dne 11.06.2015 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o schválení aktualizace manipulačního a provozního řádu vodního díla: Malá vodní nádrž Bettyňka, Most, Vtelno, na pozemku parc. č. 214/1 v katastrálním území Vtelno.

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dnešního dne takto:

podle § 115 odst. 17 vodního zákona

s c h v a l u j e

aktualizaci manipulačního řádu vodního díla:

Malá vodní nádrž Bettyňka, Most, Vtelno

(dále jen "manipulační řád"):

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Bettyňka
Název kraje	Ústecký
Název obce	Most
Identifikátor katastrálního území	787507
Název katastrálního území	Vtelno
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 214/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0420
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - severní část (ID 2131)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	991127.70, 788365.49

Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (ID 13965000)
Kóta koruny hráze	286,49 m n. m.
Manipulační řád	ANO
Popis vydaného opatření	schválení manipulačního řádu pro MVN Bettyнка
Vlastník vodního díla (systému)	Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Vodní dílo (Č 03)	vodní nádrž
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)	jiné (99) - krajinnotvorná nádrž, ochrana a zlepšení ekologických funkcí krajiny
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)	NE
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti	NE

Stanovuje podle § 59 odst. 3 vodního zákona časové omezení platnosti manipulačního řádu:
– Po dobu existence vodního díla Bettyнка

Stanovuje podmínky pro manipulační řád:

1. Schválený manipulační a provozní řád bude aktualizován do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost. Aktualizovaný manipulační řád bude zaslán příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Odůvodnění

Dne 11.06.2015 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu měst a Mostu žádost o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo: Malá vodní nádrž Bettyнка Most, Vtelno na pozemku parc. č. 214/1 v katastrálním území Vtelno. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o schválení aktualizace manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 07.07.2015 č.j. MmM/080060/2015/OSÚ/EV oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu do 27.07.2015 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy byla dána možnost nahlédnout do spisu. V těchto lhůtách nebyly uplatněny žádné námitky, důkazy a závazná stanoviska, nebyla využita možnost nahlédnout do spisu.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Předmětem řízení je schválení aktualizace manipulačního řádu pro malou vodní nádrž Bettyнка (dále jen „MVN“), která se nachází na pozemku p. č. 214/1 v k. ú. Vtelno, v místě vytěžené uhelné sloje v mírném svahu jižního úbočí Sedleckého vrchu. Prostor MVN sloužil původně pro ukládání kalu z ČOV. Čerpání kalu bylo ukončeno v roce 2004. Rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu zn. OSÚ/074747/2013/EF, č.j. MmM/00238/2014/OSÚ/EF ze dne 08.01.2014 (právní moc dne 28.01.2014) byla povolena změna v užívání MVN z původního užívání (kalojem se sypanou hrází) na vodní nádrž s účelem krajinnotvorným k ochraně a ke zlepšení ekologických funkcí a estetického účinku krajiny. Vodní dílo bylo zařazeno do kategorie IV. z hlediska TBD. Jedná se o nebeskou nádrž, která nemá stálý přítok a je dotován pouze atmosférickými srážkami. MVN se zemní sypanou hrází je v levém břehu vybavena šachtovým bezpečnostním přelivem s betonovým potrubím DN 700 o délce 125 m zakončené výpustním objektem. Z nádrže není trvalý odtok zadržovaných vod. Povolení k nakládání s povrchovými vodami bylo vydáno dne 24.04.2014 pod zn.

- OSÚ/074768/2013/EF/A-2070, čj. MmM/053468/2014/OSÚ/EF (právní moc dne 14.05.2014). Původní manipulační řád pro MVN byl schválen dne 15.05.2014 pod zn. OSÚ/074751/2013/EF/A-2070, čj. MmM/054638/2014/OSÚ/EF. Aktualizace se týká pouze formálních úprav stávajícího manipulačního řádu jako je například úprava telefonních kontaktů či úprava umístění zákazových tabulek v oblasti nádrže.
- b) Žádost byla doložena se všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
K žádosti byly doloženy tyto doklady a podklady:
- *aktualizovaný manipulační řád ve dvou vyhotoveních*
 - *situace širších vztahů*
 - *kopie katastrální mapy zájmového území se zákresem místa nakládání*
 - *rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vodního díla Bettyňka vydané Magistrátem města Mostu dne 15.05.2014 pod zn. OSÚ/074751/2014/EF/A-2070, čj. MmM/054638/2014/OSÚ/EF*
 - *rozhodnutí o povolení měny v užívání vodního díla vydané Magistrátem města Mostu dne 08.01.2014 pod zn. OSÚ/074747/2013/EF, čj. MmM/002338/2014/OSÚ/EF*
 - *rozhodnutí opravné o povolení změny v užívání vodního díla vydané Magistrátem města Mostu ze dne 29.01.2014 pod zn. OSÚ/074747/2013/EF, čj. MmM/013430/2014/OSÚ/EF*
 - *rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci vydané Magistrátem města Mostu dne 24.04.2014 pod zn. OSÚ/074768/2013/EF/A-2070, čj. MmM/053468/2014/OSÚ/EF*
 - *stanovisko správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik ze dne 22.06.2015)*
 - *vyjádření statutárního města Most zn. MmM/070112/2015/ORaD/MH ze dne 17.06.2015*
 - *souhlasné vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu č.j. MmM/070612/2015//OŽPaMU/JB ze dne 23.06.2015*
 - *plná moc žadatele pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.*
 - *plná moc společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pro Šárku Teleckou ze dne 01.04.2013*
- c) Manipulační řád vypracoval Tomáš Skurka (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0300240) v květnu 2012 a aktualizaci provedla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v květnu 2015.
- d) Manipulační řád je zpracován dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
- e) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námítky. K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Příloha pro žadatele – po nabytí právní moci

- schválený aktualizovaný manipulační řád

Obdrží

Účastník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IDDS: f7rf9ns

Dotčené orgány:

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1

Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm