



Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí

č. j.: 0017683/14/ŽP/JBa
p. zn.: 0003417/14/ŽP

dle rozdělovníku

vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS.
telefon: 416916172
fax: +420 416 916 211
e-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

Litoměřice 12.03. 2014

Rozhodnutí

Vodní dílo "Emco Hrdly, rozšíření výroby"

IO 13 - Kanalizace dešťová - poldr

Schválení manipulačního řádu

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Emco spol. s r.o., IČ 41191129, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha

schvaluje

podle ustanovení § 115, odst. 17 vodního zákona

manipulačně provozní řád pro vodní dílo

"Emco Hrdly, rozšíření výroby"

IO 13 - Kanalizace dešťová - poldr

z prosince 2012, aktualizovaný v únoru 2014 - vypracovaný Ing. Janou Pokornou

Popis vodního díla:

IO 13.1 Kanalizace dešťová a OLK

- dešťové vody z nekontaminovaných ploch a střech jsou svedeny dešťovou kanalizací – stoka D, D1 a D2 do retenční nádrže dešťových vod – poldru.

- plochy s možností kontaminace ropnými látkami jsou odvodněny žlaby ACO DRAIN, které jsou napojeny na řady DK 1, DK 2 a DK 3. Na řadech DK jsou, před jejich zaústěním do stok dešťové kanalizace, umístěny odlučovače lehkých kapalin RONN DRAIN EHO5 10C. Za odlučovači jsou zřízeny vzorkovací šachty. Parkoviště je odvodněno přes OLK 3 na stoce DK 3, manipulační plocha je odvodněna přes OLK 2 na stoce DK 2 a manipulační plocha – expedice je odvodněna přes OLK 1 na stoce DK 1

IO 13.2 Kanalizace dešťová – POLDR

- dešťové vody z areálu EMCO Hrdly jsou svedeny dešťovou kanalizací a zaústěny do retenční nádrže dešťových vod – suchého poldru. Pouze při déletrvajících srážkách dojde odtoku z nádrže do vsakovací jímky

- navržený objem retenčního prostoru – 490 m³, plocha hladiny – 379 m², max. hloubka vody – 1,5 m, max. celková hloubka poldru – 4 m, celková plocha poldru – 522 m², efektivní plocha pro však – dno – 263 m²

- vodní dílo nepodléhá TBD

- vodní dílo je umístěno na st.p.č.: 113/1 a p.p.č.: 477/18, 477/19, 477/20, 477/21, 477/22, 477/23, 477/24, 477/25, 477/26, 477/27, 477/28, 477/29, 477/30, 477/31, 477/32, 477/33, 477/34, 477/35, 477/36, 477/71, 477/82, 477/85, 477/114, 477/127 v k.ú. Hrdly

- k.ú. Hrdly, obec Bohušovice nad Ohří, kraj Ústecký, ČHP 1-13-04-0670, HGR 4540

Odůvodnění

Žadatel Emco spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, zast. AS CHEMOPRAG, a.s., Na Babě 1526/35, Praha zast. CODEE spol. s r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha (adresa pro doručování Práce 212, Neratovice) požádal dne 13.01. 2014 o schválení manipulačně provozního řádu dle § 115, odst. 17 vodního zákona pro vodní dílo "Emco Hrdly, rozšíření výroby" - IO 13 - Kanalizace dešťová.

K žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 11.01. 2013, zn.: 301100-6337/2012.

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části. Manipulační řád je zpracován v souladu s vyhláškou MZE č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve smyslu vodního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litoměřice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Emco spol. s r.o., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha, zast. AS CHEMOPRAG, a.s., Na Babě 1526/35, Praha zast. CODEE spol. s r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha (adresa pro doručování Práce 212, Neratovice) - (1 x MŘ)

Dotčené orgány:

- MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice (1 x MŘ)