

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/38001/2013/MAJ
Čj.: OŽP/38283/2013/MAJ/231.2/MŘ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 15.08.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů fyzické osobě,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

MUDr. Vladimír Karmazín, narozen 16. 12. 1967, bytem Budějovická 300, 252 42 Jesenice

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační a provozní řád

z 09/2011 pro vodní dílo „**Jezírko - Český Jiřetín**“, na pozemku parc. č. 70/1, 1368/4, na katastrálním území Český Jiřetín, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.

Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:

Kolektiv autorů: KV+MV AQUA, s.r.o., Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., Ing. Michaela Vejvalková

Druh vodního díla:

Vodní dílo:	03 413	vodní nádrž
Kategorie z hlediska TBD:	06 05	nepodléhá TBD

Popis vodního díla:

Jedná se o malou vodní nádrž – jezírko. Jezírko je na pozemku parc. č. 70/1, napájené bezejmenným tokem, který na začátku obce odbočuje z Flájského potoka a pod silnicí se do něho opět vrací. Napájení jezírka je občasné (plnění a proplachování) po vzduší vody dočasným osazením fošen. Vzdouvací objekt je konstruován tak, že při zahrazení zajistí automaticky v toku pod odběrem minimální zůstatkový průtok.

Plocha jezírka je do 200 m², maximální hloubka vody 2 m. Jezírko bude zahloubené pod úroveň terénu, bez výstavby hráze. Jezírko má přibližně čtvercový půdorys, avšak nepravidelného tvaru. Objem vody 120 m³.

Dotace napájecího náhonu je odběrem vody z Flájského potoka plastovou trubkou DN 100, který byl určen výpočtem pro beztlakové proudění, a to hodnotou 5 l/s. Příklad tokem z lesního komplexu byl odhadnut na 10 l/s, celkový průtok náhonem činí 15 l/s. Průtok Q_{330} (MZP) je odhadnut na 20% celkového průtoku, tj. $Q_{330} = 3$ l/s. Tento minimální zůstatkový průtok bude v době vzduší vody (napouštění nebo proplachování nádrže) zajištěn čtvercovým otvorem u dna. Velikost otvoru bude 6 x 6 cm.

Údaje o stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla: MUDr. Vladimír Karmazín, Budějovická 300, 25242 Jesenice
Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami

název vodního toku: bezejmenný tok, Flájský potok
říční kilometr: 17,7 cca
číslo hydrologického pořadí: 1-15-03-029
hydrogeologický rajón: 6131

II. stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Vlastník bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Vlastník je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního řádu.
4. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně, aktualizaci (dodatek) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení) nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 22. 07. 2013 žádost fyzické osoby MUDr. Vladimíra Karmazína, Budějovická 300, 252 42 Jesenice, o schválení manipulačního a provozního řádu pro vodní dílo „**Jezírko - Český Jiřetín**“. Manipulační a provozní řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 17. 10. 2011.

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 966560 Y = 793956).

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační a provozní řád „Jezírko – Český Jiřetín“, zpracovatel Kolektiv autorů: KV+MV AQUA, s.r.o., Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., Ing. Michaela Vejvalková
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 17.10.2011 zn.:021001-2763/2011
- Výpis z katastru nemovitostí

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. MUDr. Vladimír Karmazín, Janderova 15, 108 00 Praha 10, *(doručovací adresa)*

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
3. Obec Český Jiřetín, Český Jiřetín 171, 436 01 Litvínov