

Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 43691 Litvínov
odbor správních evidencí

*MELTX0

024HLT*

MELTX0024HLT

Spis. zn.: MELT/20365/2010
Čj.: MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
Fax: +420 476 767 888
E-mail: maresovaj@mulitvinov.cz

Datum: 2. června 2010

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, úsek životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů fyzické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Pavel Wagner, narozen: 6.12.1967, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín,

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační a provozní řád

ze dne 23.03.2010 pro nádrž – rybníček RCHO Mariánské údolí, na pozemku parc. č. 5059, k.ú. Horní Jiřetín, obec Horní Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.

Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:

Pavel Wagner, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín,

Základní údaje o vodním díle:

Jedná se o nádrž-rybníček RCHO Mariánské údolí, do kterého je voda přivedena stávajícím přívodním potrubím z Jiřetínského potoka, z tohoto rybníčku náhon pokračuje k dalšímu rybníku, pod kterým je opět zaústěn do Jiřetínského potoka. Nádrž je využívána k chovu ryb.

Údaje o stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla :	Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Vodní dílo:	Č 03 413 vodní nádrž
Kód užití vody :	Č 02 30 pro chov ryb
Kód původu (odebírané) vody	Č 01 01 z vodního toku
Průměrný odběr:	1,5 l/s

Maximální povolený odběr:	2,0	l/s
Roční povolený odběr:	0,500	tis.m ³ /rok
Celkový objem akumulované vody:	0,5	m ³
Výška vzdutí ode dna základové výpusti:	1,8	m
Plocha hladiny:	451	m ²
Profil přítoku:	200	mm
Profil výpusti:	300	mm

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami

název vodního toku:	Jiřetínský potok
říční kilometr:	3,872
číslo hydrologického pořadí:	1-14-01-017
hydrogeologický rajón:	613

II. stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Provozovatel bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém a provozuschopném stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního řádu.
4. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy 1 x za 5 let, nebo při změně.
5. Platnost manipulačního a provozního řádu je do 31.12.2030

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, úsek životního prostředí, obdržel dne 30.05.2010 žádost Pavla Wagnera, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín, o schválení manipulačního a provozního řádu vodní nádrže - RCHO Mariánské údolí. Do nádrže je voda přivedena stávajícím přírodním potrubím z Jiřetínského potoka, z tohoto rybníčku náhon pokračuje k dalšímu rybníku, pod kterým je opět zaústěn do Jiřetínského potoka. Nádrž je využívána k chovu ryb. Manipulační a provozní řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 27.05.2010

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 978678 Y = 797562).

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační a provozní řád – 5/2010
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 24.3.2009
- Kopie katastrální mapy k 17.6.2009

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru správních evidencí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Jana Marešová
oprávněná úřední osoba

Doručuje se:

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Pavel Wagner, Mariánské Údolí 5, 435 43 Horní Jiřetín

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ul. Bezručova 4219, PSČ 430 03
3. Město Horní Jiřetín, zast. Městským úřadem Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín