

Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 43691 Litvínov
odbor životního prostředí

*MELTX
006ZXW
3*
MELTX006ZXW3

Spis. zn.: MELT 23134/2012 OŽP/MAJ/231.2/J-2550
Čj.: MELTD 26794/2012

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 25. července 2012

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, úsek životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Horní Jiřetín, se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, IČ 002659742

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování hladiny a následnému vypouštění do vod povrchových

z pozemku parc. č. 3084/4, katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín, v kraji Ústeckém, do vodního toku Loupnice, ř. km 3,24, č.h.p. 1-14-01-0174.

Povolené množství odebírané vody:

Maximální povolené množství	2,0 l/s
Průměrné povolené množství	0,5 l/s
Měsíční povolené množství	5 184 m ³ /rok
Roční povolené množství	62 208 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	6

Doba na kterou se povolení vydává: do **30. 06. 2013**

Druh recipientu: 08 01 vodní tok

Vodní útvar povrchových vod: Bouřlivec po ústí do toku Bílina ID 14452000
 Vodní útvar podzemních vod: Mostecká pánev – severní část ID 21310

II. stanovuje podmínky,

za kterých se čerpání za účelem snižování hladiny podzemních vod a následnému vypouštění do povrchových vod povoluje:

1. Zahájení a ukončení prací v blízkosti vodního toku Loupnice bude oznámeno provoznímu úseku Povodí Ohře, státní podnik telefonicky i mailem (p. Kočenda tel. 606 756 212, kocenda@poh.cz)
2. Dočasný výustní objekt (zemní čistící jímka) bude umístěna min. 3 m od břehové hrany.
3. Do vodního toku bude vypouštěna pouze čirá voda.
4. Vypouštěná voda bude vizuálně kontrolována a v případě, že bude jevit známky zakalení, bude vypouštění zastaveno a zařízení na odstranění nerozpuštěných látek bude vyčištěno.
5. Pokud dojde ke znečištění koryta vodního toku nánosy jemných částic, bahna, písku apod., bude toto znečištění odstraněno na náklady zhotovitele nebo investora stavby.
6. Po ukončení vypouštění bude výustní objekt odstraněn, břeh vodního toku bude uveden do původního stavu a ke kontrole bude přizván zástupce provozního úseku Povodí Ohře, státní podnik v Teplicích.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 6. 2012 jako příslušný vodoprávní úřad žádost města Horní Jiřetín, se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a následnému vypouštění do vod povrchových.

Jedná se o povolení dočasného čerpání a vypouštění podzemních vod do vodního toku Loupnice po dobu výstavby objektů ČOV v rámci stavby „Splašková kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín“. Objekty budou založeny pod hladinou podzemní vody, a proto je nutné ji snížit čerpáním. K čerpání dojde v období 5/2012 – 6/2013. Čerpání vody v množství 2 l/s bude čerpáno z dočasných jímek (8ks) zřízených z betonových skruží o průměru 1000 mm a dále pomocných hloubkových vrtů (2 ks) o průměru 200 mm. Voda bude čerpána kalovými čerpadly a odváděna přes dočasný výustní objekt do vodního toku Loupnice. Tento objekt bude zřízen jako zemní čistící jímka o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,0 m a hloubky 2,0 m. Odvod vody z jímky bude zajištěn pomocí PVC potrubí DN 300. Zhotovitelem stavby je Metrostav a.s. Praha.

Určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X, Y): X=981680, Y=795880.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: MELTD 23134/2012/OZN ze dne 27. 6. 2012, s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději dne 18. 7. 2012, nebude možno podle ustanovení

§ 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Situace 1:200
- Kopie katastrální mapy ze dne 27.6.2012
- Výpis z katastru nemovitostí k 27.6.2012
- Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 6.6.2012 zn.: 021001-1374/2012

V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky, které by bránily vydání příslušného povolení. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Porteš Jaroslav Mgr.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Město Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ul.Bezručova 4219, PSČ 430 03
3. Město Horní Jiřetín, zast. Městským úřadem Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

