

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Spisová značka: MULN/7742/2013/SU/OŽP/Mar
Číslo jednací: MULNCJ 50231/2013
Vyřizuje: Ing. Petr Čermák
Fax: 415 621 100
Ústředna: 415 621 111
Linka, mobil: 415 621 179, 604 226 320
E-mail: cermak@mulouny.cz
LOUNY dne: 03.07.2013

Dle rozdělovníku

Spisový znak: 231.2
Skartační znak: A
Skartační lhůta: 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.04.2013 podala právnická osoba Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení,

žadatelé – právnické osobě **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice**

I. s c h v a l u j e podle § 39 odstavce 2 písmene a) vodního zákona a v souladu s vyhláškou číslo 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

havarijní plán areálu „Čistírna odpadních vod Postoloprty“ v katastrálním území **Postoloprty** (dále jen „havarijní plán“).

Nabytím právní moci tohoto správního rozhodnutí se ruší veškeré dosud platné havarijní plány, týkající se shora uvedeného subjektu.

Platnost havarijního plánu – ode dne nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí do doby trvání skladování níže uvedených závadných látek.

Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností – 36000, 00, 0510, 25730, 3530, 4120, 43210, 49393, 49410, 69200, 71121, 7120, 74, 93110

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Postoloprty
Identifikátor katastrálního území	726117

Název katastrálního území	Postoloprty
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p.p.č. 1527/2, 1532, st.p.č. 1531
Číselný identifikátor vodního toku	139660000100
Název vodního toku	Ohře
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-1050-0-00
Hydrogeologický rajon	2132
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1005897, 788973
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod	21320
Číslo vodního útvaru	14338000

Havarijní plán řeší likvidaci havárie v areálu čistírny odpadních vod v Postoloprtech. Jsou zde skladovány tyto látky závadné vodám:

Síran železitý $Fe_2(SO_4)_3$ – p.p.č. 1532, pro skladování 41% síranu železitého je použita stojatá dvouplášťová polyethylenová nádrž o objemu 5 m³. Umístěna je ve venkovním prostoru v betonové záchytné jímce u objektu hrubého předčištění. Betonová jímka je odkanalizována do ČOV. Zásobní nádrž je vybavena mechanickou indikací hladiny, stáčecím potrubím s připojením pro autocisternu a nádržkou pro zachycení úkapů. Součástí zásobníku je ultrazvuková sonda pro monitoring průsaku média do meziplášťového prostoru. Síran železitý je dávkován do nitrifikační nádrže.

Chlorované vápno (chlornan vápenatý - $Ca(ClO)_2$) – p.p.č. 1532, chlornan vápenatý je skladován v uzavíratelné nádobě u objektu hrubého předčištění v množství 30 kg. Při netěsnosti skladovací nádoby se rozsypané vápno shromáždí a uloží do náhradní nádoby.

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

1. V kapitole 8.6 bude doplněno množství havarijních prostředků.
2. V kapitole 10 bude provedena oprava spojení na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (vodoprávní úřad) následujícím způsobem: ústředna MěÚ Louny 415 621 111, spojení na vodoprávní úřad v pracovní době 415 621 118 a mimopracovní době 604 226 320, 737 214 180, 603 192 436.

II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky účastníků řízení nebyly v průběhu vodoprávního řízení vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):

právnícká osoba Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

O d ů v o d n ě n í

Dne 26. dubna 2012 podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že havarijní plán vypracovala fyzická osoba Ing. Jana Vašinová, Školní 14, 415 01 Teplice.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 3x havarijním plánem
- stanoviskem správce povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.04.2013 zn.: 301100-1769/2013

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

II. Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb