

## M ě s t s k ý ú ř a d L o u n y

### odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:	24.09.2010	společnost
SPISOVÁ ZNAČKA:	MULN/16821/2010/OŽP/Nov	in Projekt Louny Engineering
ČÍSLO JEDNACÍ:	MULNCJ 95250/2010	spol. s r.o.
VYŘIZUJE:	Ing. Nováková Marie	Na Valích č.p. 899
<input type="checkbox"/> LINKA,MOBIL:	415621118, 737214180	440 01 Louny
ÚSTŘEDNA:	415621111	
FAX:	415621100	
E-MAIL:	m.novakova@mulouny.cz	Spisový znak: 231.2
IČO:	265 209	Skartační znak: A
LOUNY dne:	22.10.2010	Skartační lhůta: 20

### Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a odstavce 9, a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 24.09.2010 podala právnická osoba EGAP - 91 spol. s r.o., Poděbradova č.p. 751, 440 01 Louny 1, kterou zastupuje právnická osoba in PROJEKT Louny, Engineering, s. r. o., Na Valích č.p. 899, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení a předložených dokladů,

žadateli, právnické osobě **EGAP - 91 spol. s r.o., identifikační číslo 18381669, Poděbradova č.p. 751, 440 01 Louny 1**

**I. u d ě l u j e** podle § 17 odstavce 1 písmene b) vodního zákona

**s o u h l a s** se stavbou „Čerpací stanice pohonných hmot“ v katastrálním území **Postoloprty** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 715/1.

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Postoloprty
Identifikátor katastrálního území	726117
Název katastrálního území	Postoloprty
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	715/1
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1005421.86, 790417.39

v tomto rozsahu:

Zařízení čerpací stanice bude zajišťovat příjem, skladování a prodej pohonných hmot, nafty a benzínu samoobslužnou formou pro osobní a nákladní automobily. Čerpací stanice bude zastřešená.

Podzemní nádrže budou založeny na železobetonových deskách. Jedná se o 2 podzemní dvouplášťové nádrže o celkovém objemu 160 m<sup>3</sup>. Nádrže jsou opatřeny indikací meziplášťového prostoru a hladinoměrem. Kapalné aditivum AdBlue je uloženo ve 2 podzemních nádržích o celkovém objemu 5 m<sup>3</sup>. Nádrže jsou dvouplášťové, opatřené hladinoměrem a jsou uloženy pod výdejnými stojany, s kterými tvoří kompak. Součástí úložiště pohonných hmot je dvouplášťová podzemní nádrž o objemu 10 m<sup>3</sup> pro záchyt úkapů z manipulační plochy výdeje a stáčení. Nádrž je opatřena indikací meziplášťového prostoru a hladinoměrem.

**II. stanovuje** podle § 17 odstavce 2 vodního zákona dobu a podmínky pro udělení souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje – na dobu trvání stavby.
2. Manipulační plocha s výdejem a stáčením pohonných hmot bude zpevněná a izolovaná.
3. U nádrží bude po jejich osazení provedena zkouška těsnosti.

### **Odůvodnění**

Dne 24.09.2010 podal žadatel žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou. Vzhledem k tomu, že záměr podléhá dalšímu řízení, vydal správní orgán v souladu s ustanovením § 149 odstavce 1 správního řádu souhlas se stavbou formou závazného stanoviska. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část následného rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- kopií katastrální mapy
- projektovou dokumentací
- plnou mocí k zastupování
- stanoviskem správce povodí ze dne 09.04.2009 zn. 003702-6295/2009.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou za podmínek uvedených v obsahu závazného stanoviska. Stavebně technické řešení čerpací stanice zajišťuje dostatečnou ochranu jakosti povrchových a podzemních vod.

### **Poučení účastníků**

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout závazné stanovisko nebo jeho část.

Ing. Petr Čekal  
vedoucí odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

**Na vědomí:**

Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb

Povodí Ohře, s.p., Chomutov, IDDS: 7ptt8gm