

## Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Spisová značka: MULN/1298/2013/SU/OŽP/Mar  
Číslo jednací: MULNCJ 8214/2013  
Vyřizuje: Lucie Marková  
Fax: 415 621 100  
Ústředna: 415 621 111  
Linka,mobil: 415 621 179,604 226 320  
E-mail: markova@mulouny.cz  
LOUNY dne: 05.02.2013

**Dle rozdělovníku**  
  
Spisový znak: 231.2  
Skartační znak: A  
Skartační lhůta: 20

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.12.2012 podala právnická osoba LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení,

žadatelé - právnické osobě - **LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4-Nusle**

**I. s chvaluje** podle § 39 odstavce 2 písmene a) vodního zákona a v souladu s vyhláškou číslo 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

**havarijní plán** stavby „**Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny**“ v katastrálním území **Louny** (dále jen „havarijní plán“).

**Platnost havarijního plánu** – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání stavby sloužící ke skladování látek závadných vodám.

Havarijní plán řeší likvidaci havárie v provozním areálu žadatele. Jsou zde skladovány tyto látky závadné vodám:

- Barvy a ředidla: barvy max. množství 17 000 l, ředidla max. množství 5 000 l, p.p.č. 5119/1, 5125, 5092/92, 5092/139 a 5092/121. Používají se na pracovištích povrchových úprav – v lakovnách v hale P21 a v hale P23. Skladování probíhá v originálních obalech umístěných v záchytných vanách.

- Hydraulické a tvářecí oleje: max. množství 2 000 l, p.p.č. 5092/92, 5125, 5119/1 a 5119/4. Jsou obsaženy v uzavřených okruzích strojů, které se nacházejí ve výrobní hale, v hale obrobny a dále na pracovišti válečkových ložisek. Haly jsou opatřeny betonovou podlahou. Skladování olejů probíhá v uzavřených sudech a kanystrech, které jsou umístěny v záchytných vanách.
- Petrolej: max. množství 1 000 l, p.p.č. 5092/47. Je používán v hale P 21, která je opatřena betonovou podlahou. Skladování probíhá v uzavřeném sudu, který je umístěn v záchytné vaně.
- Motorová nafta: max. množství 10 000 l, p.p.č. 5092/2. Jedná se o nezastřešenou, nadzemní, ocelovou, ležatou, dvouplášťovou nádrž válcového tvaru o kapacitě 10 m<sup>3</sup>. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Všechna technická zařízení stáčení a výdeje jsou umístěny v uzamykatelných nepropustných šachtách. Výdejní čerpadlo je umístěno v nepropustné ocelové skříni, která pojme úkapy o objemu 50 l.
- Kyselina chlorovodíková: max. množství 300 l, p.p.č. 5119/1. Kyselina je používána v klempírně. Skladování probíhá v uzamčené skříni se záchytnou vanou.
- Kyselina sírová: max. množství 400 l, p.p.č. 5119/4. Kyselina je používána k neutralizaci odpadních vod přečištěných na dílenské čistírně odpadních vod.
- Sklad chemických látek a přípravků: p.p.č. 5125. Skladování probíhá ve sklepní části a části přízemí čtyřpodlažní budovy. Podlaha je odizolovaná nepropustnou izolací Jinifol PEHD 1 mm. Přesný seznam látek a způsob jejich skladování je uveden v Provozním řádu.
- Sklad hořlavých kapalných odpadů a sklad nebezpečných odpadů : p.p.č. 5092/92. Sklady jsou umístěny v bývalém prostoru skladu šroubů. Ve skladu hořlavin je podlaha betonová opatřená chemicky odolným nátěrem a izolací proti vodě. Vypádování je provedeno do nepropustné sběrné jímky o objemu 0,45 m<sup>3</sup>. Skladováno je max. 6,83 m<sup>3</sup> odpadu. Kapalně odpady ve skladu nebezpečných odpadů jsou skladovány v uzavřených sudech, tak aby pojmuly veškerý objem skladované kapaliny.

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ustecký
Název obce	Louny
Identifikátor katastrálního území	687391
Název katastrálního území	Louny
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	871/1,871/7,958/2,961/1,961/2,962,963,965,4461/1,4461/2,4464/1, 4464/3 až 4464/7, 4465/1, 4465/2, 4467/2,4467/4, 4467/5, 4482/1, 4482/2, 4483, 5050/3, 5092/2,5092/6 až 5092/64, 5092/128 až 5092/132, 5092/137 až 5092/139, 5108, 5119/1 až 5119/5, 5120, 5122 až 5132,5133/1 až 5133/3,5138 až 5142,5145,5146,5148
Číselný identifikátor vodního toku	139660000100
Název vodního toku	Ohře
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-007
Hydrogeologický rajon	4540
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1006730,781090
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře po ústí do toku Labe
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	14397000

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

1. Na úvodní straně havarijního plánu bude opraven název vodoprávního úřadu příslušného k jeho schválení v tomto znění: "Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí.
2. V článku 2.1 "Telefonní kontakty" bude provedena oprava spojení na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí (vodoprávní úřad) následujícím způsobem: ústředna MěÚ Louny 415 621 111, spojení na vodoprávní úřad v pracovní době 415 621 118 a mimopracovní době 737 214 180, 603 192 436, 604 226 320.

## **II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:**

Námítky účastníků řízení nebyly v jeho průběhu vzneseny.

## **Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):**

Právnícká osoba - LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle,

## **O d ů v o d n ě n í**

Dne 17.prosince podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že havarijní plán vypracovala Ing. Radka Patzaková, 9. května 1798, 440 01 Louny.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 2x havarijním plánem
- stanoviskem správce povodí Ohře, státní podnik ze dne 16.11.2012 zn.: 031001-5809/2012
- kopií katastrální mapy

## **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

## **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání.

Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Kateřina Aksamitová  
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu  
a životního prostředí  
Městského úřadu v Lounech

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

**Obdrží:**

**I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:**

LEGIOS a.s., IDDS: wb4cfuc

**II. Ostatní:**

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm