



# Městský úřad Litoměřice

Odbor životního prostředí

č. j.: 0034639/14/ŽP/MTr  
sp. zn.: 0019603/14/ŽP  
ev.č.: P - 38

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Monika Trnková  
Telefon: +420 416 916 272  
Fax: +420 416 916 211  
E-mail: monika.trnkova@litomerice.cz

Litoměřice 27.05.2014

## ROZHODNUTÍ

### V ý r o k o v á č á s t

**Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí**, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **žadatel, kterým je:**

**Sdružení VZ REBILANCE – OBLAST 3, se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5**, v zastoupení na základě „smlouvy o sdružení“ firmou **VODNÍ ZDROJE a.s., IČ:45274428, sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5**,

### I. povoluje

dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

### geologické práce

pro činnost:

### **„Hydrogeologický vrt ID\_4523\_42 Snědovice“**

na p.p.č. 28 v k.ú. Snědovice,

**- v ochranném pásmu vodního zdroje Obrtka-Úštěcký potok**

Hgr: 4523 - Křída Obrtky a Úštěckého potoka

### **Popis činnosti:**

Jedná se o průzkumný hydrogeologický vrt hloubky 54m realizovaný v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“. Průzkumný vrt ID\_42 s průměrem vrtání 216 popřípadě 200mm bude vystrojen zárubnicí PVC DN 140(120). Průzkum bude zahrnovat krátkodobé čerpací zkoušky s cílem zjistit hydraulické parametry a kvalitativní ukazatele chemismu podzemní vody a dále bude prováděno režimní monitorovací měření hladiny podzemní vody. Po ukončení průzkumných prací bude vrt zlikvidován a místo bude uvedeno do původního stavu.

**Doba, na kterou se povolení vydává je do 12/2015.**

## **II. stanovuje podmínky, za kterých se provádění činnosti povoluje:**

- 1.** Činnost bude provedena podle projektové dokumentace z 09/2012, kterou vypracovala firma AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5.
- 2.** Budou respektována ochranná pásma zdrojů pitné vody a dodržovány obecné podmínky a zásady pro realizaci prací a hospodaření v těchto ochranných pásmech.
- 3.** Veškeré činnosti spojené s realizací geologických prací a během monitorování musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení (tj. změně či ztrátě vydatnosti, kvality, jakosti apod.) povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám. Strojní zařízení vrtané soupravy a ostatní zařízení pro průzkum budou zajištěny proti úniku ropných a jiných škodlivých látek.
- 4.** Vrtané práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
- 5.** Při provádění hydrogeologického vrtu budou použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty, to bude doloženo certifikáty, prohlášením o shodě.
- 6.** Pro zajištění možnosti budoucího využití vrtu bude jeho konstrukce a umístění řešena v souladu s ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ a s vyhláškou č. 501/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vrt bude vystrojen a utěsněn tak, aby nedošlo k přetoku mezi jednotlivými zvodnělými kolektory.
- 7.** Vzniklé odpady a odpadní vody z realizace vrtu a provádění monitoringu budou likvidovány oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci budou archivovány.
- 8.** Budou dodrženy další podmínky a povinnosti uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 29.04.2014 pod zn. O14610060596/OTPCUL/KV (které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí).

## **O d ů v o d n ě n í**

Žadatel Sdružení VZ REBILANCE – OBLAST 3, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, v zastoupení na základě „smlouvy o sdružení“ firmou VODNÍ ZDROJE a.s., požádal dne 20.03.2014 o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro činnost: „Hydrogeologický vrt ID\_4523\_42 Snědovice“ na p.p.č. 28 v k.ú. Snědovice.

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Námitky bylo možno uplatnit nejpozději do 18.04.2014.

K žádosti bylo předloženo: projektová dokumentace, smlouva o sdružení, stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 18.09.2012 pod zn. 003203-28658/2012 (jeho podmínky jsou zapracovány do tohoto rozhodnutí), vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 29.04.2014 pod zn. O14610060596/OTPCUL/KV (které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí).

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil před vydáním rozhodnutí předloženou žádost, kompletní spis včetně projektové dokumentace vrtu. Zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. A Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení ke geologickým pracím v OPVZ, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

## P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Monika Trnková  
oprávněná úřední osoba  
vodoprávní úřad Litoměřice

### Rozdělovník:

#### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

Sdružení VZ REBILANCE - OBLAST 3, v zastoupení na základě „smlouvy o sdružení“ firmou VODNÍ ZDROJE a.s., Jindřich Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

#### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:**

Obec Snědovice, Snědovice č.p. 99, 411 74 Snědovice

#### **Dotčené orgány státní správy:**

MěÚ Litoměřice - odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

#### **Na vědomí:**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov