

# Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu



MELTX00C4Q85

Spis. zn.: OSÚ/26824/2013/SOH/A-2068

Čj.: OSÚ/31901/2014/SP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková

Telefon: 476 767 867

Fax: 476 767 801

E-mail: hana.souckova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 08.07.2014

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.06.2013 podali

### **Severočeské doly a.s., IČO 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov**

(Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává:

### I. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci na stavbu Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 01 ČS Libkovice – hráz, SO 05 Přírodně blízká nádrž, v prostoru údolnice Radčického potoka, na pozemcích parc. č. 125/2, 131/4, 132/3, 143/2, 164/9, 184/1, 184/7, 206/8, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 211, 273/1, 300/9, 753/1, 818, 841, 874/1, 874/64, 874/80, 1045/1, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143/1, 1197/1, 1204/2, 3656, v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 110/1, 110/2, 110/4, 118/4, 122/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1, 123/4, 123/5, 123/6, 123/8, 123/10, 125, 133/1, 133/8, 140/2, 140/4, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 144/1, 144/4, 144/5, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 151, 153/1, 153/2, 153/4, 156/1, 711, 738/5, 739/1, 740/2, 743/1, 758/7, 758/8 v katastrálním území Mariánské Radčice. HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

### Stavební objekt SO 01 ČS Libkovice - hráz

#### Parametry retence

Kóta koruny hráze	251,50 m n.m.
Kóta maximální hladiny	251,00 m n.m.
Kóta provozní hladiny	246,00 m n. m.
Objem při max. hladině	225 535 m <sup>3</sup>
Zatopená plocha při max. hladině	47 427 m <sup>2</sup>
Objem při provozní hladině	2 170 m <sup>3</sup>
Zatopená plocha při provozní hladině	2 477 m <sup>2</sup>
Max. výška koruny hráze nad terénem	4 m
Délka koruny hráze	387,54 m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	981 808,99	787 743,61
KÚ	982 266,57	787 893,02

Stavební objekt SO 05 Přírodně blízká nádrž

Kóta maximální hladiny	251,00 m n.m
Kóta provozní hladiny	246,00 m n. m.
Objem při max. hladině	225 535 m <sup>3</sup>
Objem při provozní hladině	2 170 m <sup>3</sup>
Účel	retenční, ekologický
Sklo/opevnění návodního svahu	1:3 / gabióny uložené na geotextílii
Sklo/opevnění návodního svahu	1:4 / ohumusování a osetí travním drnem

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	981 808,99	787 743,61
	981 941,63	787 965,69
	982 065,30	788 026,36
KÚ	982 266,57	787 893,02

Provozní a manipulační řad retenční nádrže: k závěrečné kontrolní prohlídce

Doba povoleného vzdouvání a akumulace povrchové vody **se vydává na dobu užívání vodního díla.**

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

## II. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. a bod 5. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny na stavbu Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 02 Čerpací studny, SO 03 Výtlačné potrubí ČS Libkovice, v prostoru údolnice Radčického potoka, na pozemcích parc. č. 125/2, 131/4, 132/3, 143/2, 164/9, 184/1, 184/7, 206/8, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 211, 273/1, 300/9, 753/1, 818, 841, 874/1, 874/64, 874/80, 1045/1, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143/1, 1197/1, 1204/2, 3656, v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 110/1, 110/2, 110/4, 118/4, 122/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1, 123/4, 123/5, 123/6, 123/8, 123/10, 125, 133/1, 133/8, 140/2, 140/4, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 144/1, 144/4, 144/5, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 151, 153/1, 153/2, 153/4, 156/1, 711, 738/5, 739/1, 740/2, 743/1, 758/7, 758/8 v katastrálním území Mariánské Radčice. HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Stavební objekt SO 02 - Čerpací studny

jsou situovány v prostoru rozšířené koruny hráze, kde budou osazena 3 čerpadla KRT 250-630/1906UNG1-S. každé o průtoku 365 l/s, s dopravní výškou 44 m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
S1	982 078,66	787 809,58
S2	982 082,81	787 811,32
S3	982 086,96	787 813,05

Stavební objekt SO 03 – Výtlačné potrubí

ZÚ trasy je situováno u paty hráze. KÚ je napojením na stávající výtlačné potrubí. Celková délka je 2 045 m.

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	982 098,72	787 774,96
KÚ	980 363,48	787 243,58

Doba povoleného k nakládání s povrchovými vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny **se vydává na dobu užívání vodního díla.**

Povolení je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

**III. povolení**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi na stavbu **Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 04 Odvodňovací příkopy, SO 06 Přeložka Lomského potoka**, v prostoru údolnice Radčického potoka, v kraji Ústeckém, okrese Most, na pozemcích parc. č. 125/2, 131/4, 132/3, 143/2, 164/9, 184/1, 184/7, 206/8, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 211, 273/1, 300/9, 753/1, 818, 841, 874/1, 874/64, 874/80, 1045/1, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143/1, 1197/1, 1204/2, 3656, v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 110/1, 110/2, 110/4, 118/4, 122/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1, 123/4, 123/5, 123/6, 123/8, 123/10, 125, 133/1, 133/8, 140/2, 140/4, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 144/1, 144/4, 144/5, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 151, 153/1, 153/2, 153/4, 156/1, 711, 738/5, 739/1, 740/2, 743/1, 758/7, 758/8 v katastrálním území Mariánské Radčice. HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Stavební objekt SO 04 – Odvodňovací příkopy

Odvodňovací příkop v délce 1 026 m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	982 150,57	787 943,47
KÚ	982 694,23	787 162,02

Stavební objekt SO 06 – Přeložka Lomského potoka

Přeložka potoka je navržena v délce 1218 m, s napojením na stávající koryto Lomského potoka.

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	981 926,53	787 850,25
KÚ	980 870,44	787 706,10

Doba povoleného k nakládání s povrchovými vodami **se vydává na dobu užívání vodního díla.**

Povolení je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

**IV. rozhoduje**

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- o zařazení stavby **Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 01 ČS Libkovice – hráz, SO 05 Přírodně blížká nádrž**, mezi vodní díla, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu s přihlédnutím k posudku odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, do **IV. Kategorie**.
- podmínky pro provádění dohledu jsou určeny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních vztahující se k určitým vodním dílům této kategorie.

## V. stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla s názvem

### **Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa,**

na pozemcích parc. č. 125/2, 131/4, 132/3, 143/2, 164/9, 184/1, 184/7, 206/8, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 211, 273/1, 300/9, 753/1, 818, 841, 874/1, 874/64, 874/80, 1045/1, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143/1, 1197/1, 1204/2, 3656, v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 110/1, 110/2, 110/4, 118/4, 122/2, 122/3, 122/5, 122/6, 123/1, 123/4, 123/5, 123/6, 123/8, 123/10, 125, 133/1, 133/8, 140/2, 140/4, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 144/1, 144/4, 144/5, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 151, 153/1, 153/2, 153/4, 156/1, 711, 738/5, 739/1, 740/2, 743/1, 758/7, 758/8 v katastrálním území Mariánské Radčice. v kraji Ústeckém, okrese Most, HGR D 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 01 ČS Libkovice - hráz
- SO 02 Čerpací studny
- SO 03 Výtlačné potrubí ČS Libkovice
- SO 04 Odvodňovací příkopy
- SO 05 Přírodně blízká nádrž
- SO 06 Přeložka Lomského potoka

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Jedná se o stavbu, která bude sloužit pro ochranu lomu Bílina před srážkovými vodami. Umístění pomocné nádrže Libkovice- 2.etapa je řešeno do prostoru údolnice Radčického potoka v předpolí lomu Bílina. Vybudování nového systému odvodnění předpolí lomu, který spočívá ve výstavbě retenčního prostoru, pomocné čerpací stanice. K ČS náleží soustava odvodňovacího příkopu, které budou odvádět srážkové vody do retenčního prostoru a přeložka Lomského potoka.

Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, s názvem „Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa“, zakázkové číslo 35.11/12, datum 02/2013 zodpovědný projektant Ing. Petr Kokeš autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0401422. Změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
4. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - při geodetickém vytyčení stavby nebo při zřízení staveniště
  - v jednotlivých etapách stavebních objektů (min.1x za 3 měsíce)
5. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku ze dne 18.01.2011, č.j. HSUL - 244-2/MO-2011, vydané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, ve znění:
  - Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s HZS ÚK, územní odbor Most.
6. Výše uvedená stavba „*Odvodnění předpolí nádrž Libkovice - 2. etapa*“ bude věčně a časově koordinována se stavbou s názvem „*Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice – 3. etapa*“.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 11.06.2013, zn. 032100-15526/2013, vydané Povodím Ohře státní podnik Chomutov, ve znění:
- I. Stanovisko z hlediska správce povodí
- V souladu s § 22 vodního zákona (vodohospodářské bilance) je nutné každoročně hlásit množství čerpaných vod na Povodí Ohře, státní podnik, odbor VR – pí. Eva Jetenská tel. 474 636 286.
  - Pro vodní dílo je nutné zpracovat manipulační a provozní řád. Tyto řády budou zpracovány dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov k vyjádření. Poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Litvínov odbor životního prostředí), a to před vydáním kolaudačního souhlasu.
  - Pro dobu stavby nádrže bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění, a povodňový plán dle TNV75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele předloženy Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov k vyjádření a poté schváleny příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí). To vše ještě před zahájením stavebních prací.
  - Technické řešení postupu betonových kotsrukci tělesem hráze (přívodní potubí k čerpadlům) musí být v souladu s čl. 8.9.5 ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) nebo s čl. Iapl 7.13 ČSN 75 2340(Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení), tzn. , že betonové potrubí bude v celé délce opatřeno pancířem nebo bude nahrazeno obetonovaným tlakovým ocelovým potrubím.
- II. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:
- Požadujeme být informováni o průběhu čerpání za předpokladu, že množství čerpané (vypouštěné) vody překročí hodnotu 0,5 m<sup>3</sup>/s (provozní středisko Teplice, p. jaorslav Adámek, tel. 606 756 204)
  - Začátek a konec stavebních prací budou oznámeny provoznímu pracovníkovi (Jiří Kočenda, tel. 606 756 212). Dále bude provozní pracovník s dostatečným předstihem informován o konání kontrolních dnů.
  - K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme být přizváni.
8. Bude respektováno závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.03.2012, č.j. 771/ZPZ/2012/12-SV-008 vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve znění: K zajištění ochrany zemědělského půdního ve smyslu § 8 a § 9 zákona se žadatelům a investorům stavby stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
  2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
  3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
  4. Před započítím stavby bude provedena z plochy trvalého záboru skrývka ornice a podorničí. Celkem bude skryta ornice a podorničí o předpokládaném množství cca 11 514 m<sup>3</sup>, (z plochy 23 028 m<sup>2</sup> při mocnosti 0,5 m). Mocnost orniční a podorniční vrstvy byla stanovena na základě provedené pedologické sondy na předmětné ploše.
  5. Veškerá skrytá ornice a podorničí bude převezena na deponii Braňany II a bude využita na rekultivační účely.
  6. V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

7. Platit podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona za trvale odnímanou půdu odvodů ve výši určené místně příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, tj. Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí v rozhodnutí podle § 11 odst. 2 zákona, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. V souladu s přílohou k zákonu o výpočtu odvodů za trvale odnímanou půdu budou předepsány odvodů podle těchto kritérií:
- Katastrální území Libkovice u Mostu
- Část A. Základní cena půdy podle oceňovací vyhlášky (příloha č.22 k vyhlášce č.3/2008 Sb.) dle BPEJ.
- BPEJ 15800 odvod 8,76,- Kč/m<sup>2</sup>
- Část B. Zvýšení základního hodnotového ukazatele podle výskytu skupiny faktorů životního prostředí ekologické váhy vlivů
- Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce* .....koeficient 5
- Část C. Snížení základní sazby odvodů.....koeficient 0
- Část D. Koeficient třídy ochrany
- II. třída ochrany..... koeficient 6
- Katastrální území Mariánské Radčice
- Část A. Základní cena půdy podle oceňovací vyhlášky (příloha č.22 k vyhlášce č.3/2008 Sb.) dle BPEJ.
- BPEJ 10700 odvod 8,90,- Kč/m<sup>2</sup>
- BPEJ 16000 odvod 13,12,- Kč/m<sup>2</sup>
- BPEJ 10600 odvod 10,11,- Kč/m<sup>2</sup>
- Část B. Zvýšení základního hodnotového ukazatele podle výskytu skupiny faktorů životního prostředí ekologické váhy vlivů
- Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce* .....koeficient 5
- Část C. Snížení základní sazby odvodů..... koeficient 0
- Část D. Koeficient třídy ochrany
- I. třída ochrany.....koeficient 9
- II. třída ochrany.....koeficient 6
- III. třída ochrany.....koeficient 4
- Orientační odvod za dočasné odnětí půdy: 5 868 361,2 Kč*
9. Nejdéle do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební povolení), investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Litvínov termín vstupu na pozemky a současně předloží výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu upravený podle shora uvedených parcel, jejich výměr a dotčených faktorů životního prostředí. Dále předloží pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby.
9. Budou respektováno vyjádření ze dne 08.08.2013, spis. zn. OŽP/36885/2013/MAJ/208.4 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí, ve znění:
- Stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní lístky ze skládkového komplexu apod.) před užíváním stavby.
10. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedené ve vyjádření zn. O12610026739/TPCZ/We ze dne 18.06.2012, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.
11. Dle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři pro vodní díla. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

12. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
13. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřipustné a postihnutelné podle § 178 a § 180 stavebního zákona.

### Odůvodnění:

Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro vodní díla obdržel dne 10.06.2013 žádost Severočeských dolů a.s., IČO 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, o povolení k nakládání s povrchovými vodami, o stavební povolení k vodním dílům a žádost o zařazení pomocné retenční nádrže ve 2. etapě do TBD, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 01 ČS Libkovice - hráz, SO 02 Čerpací studny, SO 03 Výtlačné potrubí ČS Libkovice, SO 04 Odvodňovací příkopy, SO 05 Přírodně blízká nádrž, SO 06 Přeložka Lomského potoka. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané údaje a podklady, vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění žádosti a k tomuto úkonu stanovil lhůtu do 31.12.2013. Současně vodoprávní úřad výzvou a usnesením ze dne 26.06.2013, spis.zn. OSÚ/26824/2013/SOH, č.j. OSÚ/29290/2013/PrSP vodoprávní řízení přerušil. Usnesením ze dne 13.01.2014, spis.zn. OSÚ/225/2014/SOH/A-2068, č.j. OSÚ/1858/2014/PrUsn byla prodloužena lhůta k provedení úkonu do 30.06.2014. Žádost byla doplněna dne 30.05.2014.

Vodoprávní úřad oznámil dne 04.06.2014 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 24.06.2014 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

### Projektová dokumentace stavby řeší:

Ochranu lomu Bílina před přívalovými vodami. Jedná se o pomocnou nádrž Libkovice - 2. etapa, která je řešena do prostoru údolnice Radčického potoka v předpolí lomu Bílina. Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty: SO 01 ČS Libkovice - hráz Jedná se o zemní homogenní hráz z jílovitohlinitých zemin. Max. výška koruny hráze nad terénem 4 m, délka koruny hráze 387,54 m, kóta koruny hráze 251,50 m n.m. SO 02 Čerpací studny - jsou situovány v prostoru rozšířené koruny hráze, kde budou osazena 3 čerpadla KRT 250-630/1906UNG1-S. každé o průtoku 365 l/s, s dopravní výškou 44 m, každé čerpadlo bude umístěno ve vlastní kruhové prefabrikové konstrukci. SO 03 Výtlačné potrubí - DN 800 je situováno u paty hráze. KÚ je napojen na stávající výtlačné potrubí. Celková délka je 2 045 m. SO 04 Odvodňovací příkop – profil koryta je volen lichoběžníkový o šíři dna 1 m se sklony 1:1,5. Opevnění příkopovou tvárnici a část svahu nad opevněním bude ohumusována a oseta semenem. Celková délka 1 026 m. SO 05 Přírodně blízká nádrž – retenční, ekologická, kóta maximální hladiny 251,00 m n.m, kóta provozní hladiny 246,00 m n. m., objem při max. hladině 225 535 m<sup>3</sup>, objem při provozní hladině 2 170 m<sup>3</sup>, sklon/opevnění návodního svahu 1:3, gabióny uložené na geotextílii, sklon/opevnění vzdušného svahu 1:4, ohumusování a osetí travním drnem. SO 06 Přeložka Lomského potoka je navržena v délce 1218 m, s napojením na stávající koryto Lomského potoka. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu. K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady a podklady:

- Žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami, o stavební povolení k vodním dílům a žádost o zařazení pomocné retenční nádrže ve 2.etapě do TBD
- Městský úřad Litvínov odbor stavebního úřadu – územní rozhodnutí o umístění stavby dne 08.04. 2013, spis. zn. SÚ/29384/2012/SOH/UR/3708, č.j. OSÚ/14076/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3.etapa Pomocná nádrž 2, dále územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.04.2013, spis. zn. SÚ/29383/2012/SOH/UR/3707, č.j. OSÚ/13693/2013, které nabylo právní moci dne

- 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 2.etapa ČS Libkovice
- Městský úřad Litvínov odbor stavebního úřadu – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 17.06.2013, spis.zn. OSÚ/26822/2013/SOH/3708, č.j. OSÚ/27446/2013/Sd
  - Kopie katastrální mapy ze dne 23.10.2013
  - Výpisy z katastru nemovitostí 24.06.2013, doplněné dne 04.06.2014
  - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závěr zjišťovacího řízení (podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ze dne 07.06.2012, č.j. 2971/ZPZ/2011
  - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o povolení výjimky (dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) ze dne 28.03.2011, č.j.89/ZPZ/2010/ZD-369
  - Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 08.08.2013, č.j. OŽP/3687/2013/MAJ/208.4
  - Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření ze dne 18.06.2012, O12610026739/TPCZ/We
  - Obvodní báňský úřad v Mostě – vyjádření ze dne 11.01.2011, zn. 111/11
  - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most – závazné stanovisko ze dne 08.02.2011, č.j. KHSUL 597/2011
  - ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 25.01.2011, 1031711256, a vyjádření ze dne 18.06.2012 zn. 1044705840 (bez sítí)
  - ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 30.07.2013, č.j. 7277/67797/B-ÚP/2013-7103/44
  - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most – závazné stanovisko ze dne 18.01.2011 č.j. HSUL -244-2/MO-2011
  - České radiokomunikace – vyjádření (bez sítí) ze dne 29.08.2013, zn. ÚPTS/OS/93776/2013
  - RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření (bez sítí) ze dne 26.06.2012, zn. 5000649627
  - UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření (bez sítí) ze dne 07.08.2013, zn. A2838/2013
  - Obec Mariánské Radčice – vyjádření ke stavbě ze dne 16.02.2011 zn. OV/NO/19
  - Povodí Ohře, státní podnik Chomutov – stanovisko ze dne 11.06.2013 zn. 032100-15526/2013
  - ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření (bez sítí) ze dne 22.08.2013, zn. P3A13000074730
  - Městský úřad Litvínov, odbor ŽPRR- úsek životního prostředí – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP (rozhodnutí) ze dne 29.08.2011, spis. zn. MELT 23555/2011 OŽPRR-ÚŽP/246.4/ZEI
  - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko (souhlas k trvalému odnětí ZPF) ze dne 19.03.2011, č.j. 771/ZPZ/2012/12-SV-008
  - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlasné závazné stanovisko (dle § 19 horního zákona) ze dne 05.10.2012, č.j. 3010/ZPZ/2012/Sik
  - Obecní úřad Mariánské Radčice – rozhodnutí (zásah do vzrostlé zeleně) ze dne 06.12.2012, č.j. OÚMR-450/2012
  - Vodní díla – TBD a.s. - posudek o zařazení vodního díla 30.10.2012
  - Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 30.04.2014 zn. SPU 139 045/2014
  - ČR Státní pozemkový úřad – nájemní smlouva za účelem realizace výše uvedené stavby ze dne 28.05.2014 (ČR Státní pozemkový úřad a Severočeské doly a.s.)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, které zkoordinoval a zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst..1 správního řádu

Žadatel

- Severočeské doly a.s.



Účastníci řízení podle § 27 odst..2 a 3 správního řádu

## Příslušná obec

- Obec Mariánské Radčice

## Vlastníci dotčených pozemků

- Severočeské doly a.s.
- Státní pozemkový úřad

## Správce povodí

- Povodí Ohře, státní podnik

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.04.2013, spis. zn. SÚ/29383/2012/SOH/UR/3707, č.j. OSÚ/13693/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 2.etapa ČS Libkovice. Dále vydal rozhodnutí o umístění stavby na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3.etapa Pomocná nádrž 2, dne 08.04. 2013, spis. zn. SÚ/29384/2012/SOH/UR/3708, č.j. OSÚ/14076/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013. Oproti původní variantě došlo ke změně technického řešení z ohrázené vodní nádrže na zahloubenou vodní nádrž, čímž došlo k prolnutí vydaných územních rozhodnutí. Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 17.06.2013, spis.zn. OSÚ/26817/2013/SOH/3707, č.j. OSÚ/27443/2013/Sd.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Vodoprávnímu úřadu bylo předloženo vyjádření ze dne 30.04.2014, zn. SPU 139/045/2014, vydané Státním pozemkovým úřadem, odborem řízení privatizace a převodu majetku, ve kterém stanovil podmínku, že žadatel uzavře s SPÚ před vydáním stavebního povolení speciální nájemní smlouvu pro nezemědělské účely (ve smyslu § 110 stavebního zákona) a nejpozději před vlastní realizací stavby budou pozemky dotčené uvedenou stavbou majetkoprávně vypořádány. Dne 28.05.2014 byla uzavřena nájemní smlouva č. 25N 14/68, mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem IČ 01312774 a Severočeskými doly, a.s. IČ 499 01 982, která byla doručena vodoprávnímu úřadu dne 30.05.2014. Na základě této skutečnosti posoudil stavební úřad výše uvedenou podmínku jako bezpředmětnou, jelikož dle stavebního zákona byla doložena nájemní smlouva (výše citovaná), a to za účelem realizace výše uvedené stavby s platností od 01.06.2014 na dobu neurčitou.

Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Stavba nesmí být zahájena, dokud vodoprávní povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

Stavba se považuje za zahájenou při zahájení výkopových prací.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.06.2013.

**Obdrží:**

Žadatel

Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx

- doručovací adresa Doly Bílina, 5. května 213, 418 01 Bílina

Příslušná obec

- Obec Mariánské Radčice, IDDS: gcraq2i

Vlastníci dotčených pozemků

- Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx

- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Správce povodí

- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm