

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 28.11.2013
JID: 162588/2013/KUUK
Jednací číslo: 699/ZPZ/11/A-076.2
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

VD Janov – Výstavba druhé spodní výpusti

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 28.12.2012 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že

žadatel: **Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, OKEČ 410010,**

p o v o l u j e

podle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu „**VD Janov – Výstavba druhé spodní výpusti**“.

Stavba sestává z

- potrubí pravé spodní výpusti v délce 211 m o rozměru DN 500,
- objektu uzávěrů spodní výpusti - skládá se ze spodní stavby (prostory pro uložení potrubí spodní výpusti s rozstřikovacím uzávěrem přes tlumicí komoru) a z horní stavby (budova pro umístění elektrozařízení, měření, regulace, temperace objektu a provizorního hrazení),
- odpadního koryta - součástí je vývar, koryto odtoku a úprava koryta v místě vtoku.

Umístění stavby:

- ČHP 1-14-0055-0-00,
- obec Litvínov,
- pozemky v k.ú. Lounice: 24, 25, 166/2, 166/6, 169/3, 169/4, 169/6, 169/7 a 191/2,
- pozemky v k.ú. Křižatky: 119/6 a 165/2,
- souřadnice napojení na stávající potrubí: X 976736.5299, Y 795323.0009,
- souřadnice (rohy) objektu uzávěrů spodní výpusti:
 - X 976935.2855, Y 795254.4611 ... bod B1
 - X 976934.1968, Y 795261.6592 ... bod B2
 - X 976927.7699, Y 795260.6872 ... bod B3
 - X 976928.8586, Y 795253.4890 ... bod B4

Účelem stavby je splnění technických požadavků na vodní díla dle vyhl.č. 590/2002 Sb.

Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Šintákem, Kolová 2, 362 14, IČ 11386096, pod zak. číslem 02-08/2012.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
 - po položení potrubí před jeho záhozem,
 - po dokončení hrubé stavby objektu uzávěrů spodních výpustí.
3. I v průběhu prací bude zachován minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku Loupnice pod VD Janov ve výši 12 l.s⁻¹. V případě zakalení toku pracemi dojde k jejich přerušení až do vyčištění toku a alespoň ještě jeden následující den.
4. Minimální zůstatkový průtok bude technicky zajištěn v požadované výši.
5. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. mimo duben až září daného roku. Zásah do lesa na pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Lounice bude omezen na nejnutnější kácení dřevin v prostoru stavby a nebude zde ukládán stavební materiál (deponie ani mezideponie) ani výkopek, v rámci stavby nebude zasahováno do okolních pozemků.
6. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva na pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Lounice je platný do konce roku 2014.
7. Během stavby je subjekt provádějící práce související se stavbou povinen zajistit v maximální míře, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování či úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
8. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku na pozemku p.č. 169/6 v k.ú. Lounice je platný do 29.12.2014.
9. Před zahájením prací budou vytyčeny sítě vodovodu a zásahu do potrubí bude přítomen zástupce provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
10. O zahájení prací bude nejméně měsíc předem informován Český rybářský svaz za účelem případného slovení ryb v lokalitě.
11. O zahájení prací bude v předstihu informována Správa městských lesů Most.
12. Činnosti v ochranném pásmu podzemního vedení jsou vázány na dodržení norem ČSN 736005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050 a ČSN 33 2000-2-52.
13. Potrubí je nutno uložit v souběhu mimo ochranné pásmo kabelového vedení 0,4 kV, nebude-li to možné, lze vzdálenost snížit na max. 0,5 m od kabelu.
14. Stavbu lze užívat jen na základě oznámení o záměru užívání stavby dle § 120 stavebního zákona. Oznámení bude v souladu s § 11d vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, předloženo na formuláři a kromě povinných dokladů bude doloženo:
 - stanoviskem Správy městských lesů Most,

- aktualizovaným manipulačním řádem VD Janov včetně způsobu zajištění minimálního zůstatkového průtoku,
- doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.

15. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 7.3.2013 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje postoupena Městským úřadem Litvínov žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, ze dne 28.12.2012 o povolení stavby „**VD Janov – Výstavba druhé spodní výpusti**“. Tento úřad ještě před postoupením věci Krajskému úřadu Ústeckého kraje vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil usnesením čj. OSÚ/3517/2013 ze dne 28.1.2013.

Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:

- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 2.7.2012,
- závazné stanovisko MěÚ Litvínov, OŽP ze dne 11.6.2012,
- závazné stanovisko MěÚ Litvínov, OŽP ze dne 17.5.2011,
- územní rozhodnutí ze dne 20.7.2013,
- závazné stanovisko HZS ze dne 25.4.2012,
- vyjádření Severočeské vodárenské společnosti,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 25.2.2013,
- doklady o vztazích k dotčeným pozemkům.

Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení opatřením čj. 699/ZPZ/13/A-076.1 ze dne 7.11.2013. Zároveň je poučil o jejich právech a povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Město Litvínov, vlastníky dotčených a sousedních pozemků a staveb a vlastníka elektrického vedení. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námítky a připomínky k vedenému řízení uplatněny.

Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je splnění technických požadavků na vodní díla dle vyhl.č. 590/2002 Sb., a to konkrétně § 6 odst. 7 cit. ustanovení, kde se uvádí, že každá přehrada musí mít nejméně dvě samostatně použitelné, funkčně na sobě nezávislé spodní výpusti. Dále vyšel vodoprávní úřad ze skutečnosti, že během řízení nebyly uplatněny námítky. Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které nevycházely z obecně závazných právních předpisů, uvedl ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

účastníci řízení (do vlastních rukou):

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03

Statutární město Most

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Správa městských lesů Most

ČEZ Distribuce, a.s.

Město Litvínov

dotčené orgány:

Městský úřad Litvínov

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK