



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č. : MULO 32090/2019
Č.j. č. spisu: OŽP 561/2019
VPE: -
Vyřizuje: Bc. Velichová
Tel.: 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 25. 9. 2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona právnické osobě **Povodí Ohře, státní podnik**, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, CZ-NACE 36000 (dále jen „účastník řízení“),

manipulační řád

pro **VD Dlažkovice** na pozemcích p.č. 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 v k.ú. Dlažkovice, p.p.č. 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 595/8, 595/9, 595/10, 595/11, 595/13, 595/14, 595/15, 595/20, 595/21, 595/22, 595/23, 595/24, 595/25, 595/26, 595/27, 595/32, 595/33, 595/52, 595/53, 595/54, 595/55, 595/56, 595/57, 595/58, 595/63, 595/64, 595/68, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 496/2, 497, 518/13, 518/14, 518/17, 518/18, 542/1, 994/3, 994/4 v k.ú. Podsedice, vodní tok Podsedický potok, ř. km 11,065, č.h.p. 1-13-04-046, HGR – Ohářecká Křída, souřadnice Y/X 769450/996765.

Manipulační řád zpracoval Odbor vodohospodářského rozvoje oddělení manipulačních řádů a nádrží, Povodí Ohře, s.p., Ing. Michaela Klimčáková, duben 2019.

Manipulační řád se schvaluje na dobu **10 let od data právní moci rozhodnutí**.

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 6. 2019 žádost účastníka řízení o schválení manipulačního řádu vodního díla - vodní nádrže Dlažkovice.

Předmětem řízení je manipulační řád vodního díla Dlažkovice. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž na vodním toku Podsedický potok. Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana území pod vodním dílem, akumulace vody v krajině a sportovní rybolov.

Minimální zůstatkový průtok pod nádrží je 3,3 l/s, není-li přítok nižší. Celkový objem nádrže Dlažkovice je 68 524 m³ (pro max. hladinu 266,70 m n. m.), celková zatopená plocha nádrže je 3,40 ha.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/31948/2018/032200)
- situace širších vztahů
- Manipulační řád vodního díla Dlažkovice (04/2019)
- vyjádření Českého rybářského svazu (P907/19/0327)

Vodoprávní úřad OŽP MěÚ Lovosice oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům písemně č.j.: OŽP 561/2019, E.Č.: MULO 26189/2019 ze dne 1. 8. 2019, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, nebude brán zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námítky ani připomínky. Vodoprávní úřad po přezkoumání podkladů žádosti nezjistil důvody, které by bránily žádosti vyhovět, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého Kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Vojtěch Hamerník

vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění (do vlastních rukou):

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

- Český rybářský svaz, z. s., Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem (P907/19/0327)
- Obec Dlažkovice, Dlažkovice 62, 410 02 Lovosice
- Obec Podsedice, Podsedice 29, 411 15 Třebívlice

Na vědomí (DS):

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/31948/2018/032200)

2 x spis