



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM /

Vysvětlení zadávacích podmínek

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. Zadavatel

Název/obchodní jméno: **Zemědělské družstvo Rodvínov**
Adresa sídla: Rodvínov 72, 377 01 Rodvínov
IČ: 00110701
DIČ: CZ00110701
Právní forma: Družstvo
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Král, předseda představenstva
Pavel Vokuš, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zdeněk Král
Tel. kontakt (mobil): 602 233 996
E-mail: predseda@zdrodvinov.cz

1. Název a druh zakázky

Název zakázky: „Pořízení technologie skladování“

Druh zakázky: zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení: Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Dne 6.5.2021 byly tazatelem Envir & Power Ostrava a.s. v souladu se zadávacími podmínkami vneseny následující dotazy:

- 1) Požadujeme předložit projekční návrh „Rekonstrukce stávající technologie“, resp. Projektovou dokumentaci.

Odpověď: jedná se o zakázku na technologii, kde předpokládáme, že každý potenciální dodavatel nabízí odlišné řešení/provedení. Konkrétní projekční návrh by tedy byl irelevantní, a navíc by měl potenciál skryté diskriminace. Technické parametry jsou stanoveny požadavkem na výkon a funkci. Podklady ke konkrétnímu řešení (dokumentace, návod apod.) naopak požadujeme po vítězném účastníkovi – viz návrh smlouvy.

- 2) Na jakou vnitřní teplotu je uvažováno udržovat prostor skladu?

Odpověď: Požadovaná vnitřní teplota činí 3 – 20°C dle skladového období. Toto rozpětí vyplývá z požadavků skladované komodity – brambor. Předpokládali jsme, že dodavatelé klimatizačních systémů do skladů komodit mají o tomto faktu povědomí, proto nebyl uveden v požadované technické specifikaci.



3) Bude nutný i dohřev čerstvého vzduchu při venkovních mínusových teplotách?

Odpověď: Technologie řízení klimatu při skladování musí zvládat i venkovní minusové teploty, což vyplývá z celoročního skladování řešené komodity (naskladnění po sklizni na podzim, celoroční distribuce ze skladu)

4) Ve kterých kalendářních měsících je uvažováno skladování?

Odpověď: Skladovaná komodita vyžaduje celoročního skladování (naskladnění po sklizni na podzim, celoroční distribuce ze skladu)

5) Požadujeme projekt stávajícího stavu současné technologie, příp. fotodokumentaci nebo dokladovou část.

Odpověď: Jedná se o instalaci nové technologie, projektová dokumentace st. stavu není zhotovena a s ohledem na povahu zakázky je irelevantní. Fotodokumentace není dle našeho názoru relevantním podkladem pro vyhotovení nabídky. Pro potřeby přesného zjištění stávajícího stavu je umožněna prohlídka místa plnění. Požadované technické parametry jsou stanoveny požadavkem na výkon a funkci.

Zpoždění odpovědi je způsobeno tím, že kontaktní osoba jej kvůli zdravotním komplikacím nezachytila včas. Tuto situaci napravujeme prodloužením lhůty pro podání nabídek o dobu, o kterou byla odpověď zpožděna.

S ohledem na charakter dodatečných informací jejich upřesněním, a s ohledem na to, že na dotaz je odpovězeno s dvoudenním zpožděním, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.5.2021 do 12 hod.

Rodvínov, dne 12.5.2021

.....
Ing. Zdeněk Král, Pavel Vokuš