

Příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
k zakázce s názvem

"Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh – prodejní vitríny a chladírenské boxy"

Zadavatel požaduje dodat prodejní vitríny a chladírenské boxy do vybraných podnikových prodejen společnosti MP Krásno, a.s., provést jejich montáž a zapojení, plně tyto vitríny a chladírenské boxy zprovoznit a zajistit všechna opatření s tím související včetně zaškolení.

Zadavatel níže specifikuje základní technické požadované parametry vitrín a boxů, přičemž v rámci jednotlivých prodejen je uvedena dodatečná specifikace velikostních parametrů.

Umístění prodejních vitrín a chladírenských boxů do podnikových prodejen uvedených níže:

- A/ Objekt č. 4 – Prodejna Hodonín (Masarykovo nám.260/12, 695 01 Hodonín) – 1 kus chladírenského boxu.
- B/ Objekt č. 5 – Prodejna Kroměříž (Vodní 57, 767 01 Kroměříž) – 1 kus prodejní vitríny a 1 kus chladírenského boxu.
- C/ Objekt č. 9 – Prodejna Olomouc (Foerstrova 922, 779 00 Olomouc) - 1 kus prodejní vitríny tvaru L a 1 kus chladírenského boxu.
- D/ Objekt č. 12 - Prodejna Vyškov (Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov) – 1 kus chladírenského boxu.

Základní požadované technické parametry prodejní vitríny:

- hloubka vitríny v rozmezí od 90 do max. 120 cm s výstavní plochou v rozmezí od 70 do max. 110 cm
- ventilované chlazení s manuální regulací otáček ventilátorů
- lakované výparníky
- požadovaná teplota regulovatelná v rozsahu min. od 0°C do 3°C
- digitální termostat
- automatické odtávání včetně manuálního řízení
- čelní skla otevírací směrem nahoru včetně pístů
- nerezová výstavní plocha třída min. AISI 304
- úložný prostor pod výstavní plochou včetně dvířek
 - o otevírání směrem ven na pantech
- osvětlení trubicové – teplé spektrum
- dělicí plexiskla do výstavní plochy
- pracovní plocha u obsluhy včetně 3 kusů krájecích posuvných desek z potravinářského polyetyleny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Základní požadované technické parametry chladírenského boxu:

- box rozdělený na 2 části se samostatnými vstupy do části A/ a části B/, viz specifikace dle jednotlivých objektů níže
- montáž z PUR panelů o min. síle 60 mm vč. olistování vnitřního a vnějšího pláště boxu
- instalace včetně bezprahových chladírenských křídlových dveří o min. světlosti otvoru po otevření dveří 800 mm a výšce v rozmezí od 1900 mm do max. 2500 mm
- výparníky o potřebné kapacitě odpovídající velikosti boxu
- odvod kondenzátu do nádoby
- osvětlení a elektroinstalace
- stupeň krytí min. IP 54 pro osvětlení a jeho ovládání

Specifické požadavky v rámci jednotlivých prodejen/objektů:

A /objekt č. 4:

- velikost chladírenského boxu s tolerancí +/- 100 mm:
část A/ hl4800 X š2000 X v2160 mm
část B/ hl3500 X š1800 X v2160 mm

B /objekt č 5:

- velikost prodejní vitríny: délka vitríny včetně bočních dílů - rovný úsek - v rozmezí od 4300 mm do max. 4500 mm,
- velikost chladírenského boxu s tolerancí +/- 100 mm:
část A/ hl2700 X š2000 X v2200 mm
část B/ hl2700 X š1750 X v2200 mm

C/ objekt č 9:

- velikost prodejní vitríny: délka vitríny včetně bočních dílů - úsek do L - levá strana z pohledu zákazníka v rozmezí od 3700 mm do max. 3900 mm, pravá strana z pohledu zákazníka v rozmezí od 6600 mm do max. 6850 mm,
- velikost chladírenského boxu s tolerancí +/- 100 mm:
část A/ hl2500 X š2000 X v2200 mm
část B/ hl2500 X š2000 X v2200 mm

D/ objekt č 12:

- velikost chladírenského boxu s tolerancí +/- 100 mm:
část A/ hl3500 X š3500 X v2500 mm
část B/ hl3500 X š2000 X v2500 mm

Ve Valašském Meziříčí dne 14. 4. 2021



Karel Pilčík

Předseda představenstva MP Krásno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA