



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM /

Vysvětlení zadávacích podmínek

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. Zadavatel

Název/obchodní jméno: **Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.**
Adresa sídla: Zemědělská 202, 664 83 Domašov
IČ: 63492482
DIČ: CZ63492482
Právní forma: 121-Akciová společnost
Statutární zástupce: Ing. MOJMÍR DORAZIL
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. MOJMÍR DORAZIL
Tel. kontakt (mobil): 777 759 090
E-mail: dorazilm@zsdk.cz

1. Název a druh zakázky

Název zakázky: „Potravinářský provoz“

Druh zakázky: zakázka na stavební práce

Druh výběrového řízení: Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014–2020, Verze 5, červenec 2019

Zadavatel reaguje na Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek obdrženou dne 13.12.2021

Přesné znění dotazu:

V souhrnném rozpočtu zadávací dokumentace jsou položky v oddíle Ostatní a to:

4	K	OST 01	D+M chlazení, revize	kpl	1,000
5	K	OST 02	D+M technologie výroby a skladování, uvedení do provozu, revize	kpl	1,000
6	K	OST 03	Vybavení prodejny	kpl	1,000
8	K	OST 04	D + M technologie chladicího boxu, vč. dodání kce boxu, uvedení do provozu, revize	kpl	1,000

K těmto souborům nejsou v zadávacích dokumentech přiloženy ani projektová dokumentace a ani výkaz prací a dodávek.



Odpověď zadavatele k jednotlivým položkám:

Položka č. 4

Dodávka a montáž chlazení bude zahrnovat dodání technologie pro chlazení prostoru výroby s požadavkem na hygienické a pracovní předpisy pro potravinářský průmysl, s ohledem na provoz minimlékárny. Chlazení se bude týkat pouze výroby. Ostatní prostory (technik, denní místnost, převlékárna a sociální zázemí zaměstnanců se chladit nebude. Zadavatel stanovil položku jako „kompletní“, jelikož není požadavek na konkrétní vedení např. trubního vedení chladiva apod, ale je zde požadavek na funkci a výkon z důvodu různých možných dodavatelů s technickými detaily avšak stejným výsledkem.

Položka č. 5

Jedná se o chybu v rozpočtu – položka bude vynulována. Toto není předmětem VŘ.

Položka č. 6

Jedná se o chybu v rozpočtu – položka bude vynulována. Toto není předmětem VŘ.

Položka č. 7

Jedná se o specifickou dodávku chladícího boxu dle rozměru uvedeného v projektové dokumentaci. Box bude splňovat potravinářské standardy a bude do něj možné zajet s přepravním vozíkem. Podlaha nebude izolovaná, pouze stavební úprava jak ostatní části - stěrka. Součástí chladícího boxu je technologie chladu. Nelze zaměnit s technologií chlazení provozních místností. Požadovaná stálá teplota pro uchování potravin je do 0 °C - 4 °C Pro realizaci se předpokládají polyuretanové panely tl. 60-80mm, které jsou spojeny systémem pero-drážka s povrchovou úpravou a zalištováním pro hygienické potřeby provozu. Umístění technologie chladu bude nad stropem boxu v meziprostoru. Odtah tepla pomocí VZT. Vnější lišty plechové. Vstupní dveře izolované. Zadavatel stanovil položku jako „kompletní“, jelikož není požadavek na konkrétní vedení např. trubního vedení chladiva apod, ale je zde požadavek na funkci a výkon z důvodu různých možných dodavatelů, kteří se mohou v technických detailech lišit (avšak nemají vliv na funkci a výkon).

S ohledem na charakter dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.12.2021 do 10:00 hod.

Součástí těchto dodatečných informací je také opravený položkový rozpočet.

Účastník, který nechá ve své nabídce položky oceněny bude vyzván k vysvětlení, avšak nebude možné měnit celkovou nabídkovou cenu.

Domašov dne 14.12.2021

Ing. MOJMÍR DORAZIL