



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM /

Vysvětlení zadávacích podmínek

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. Zadavatel

Název/obchodní jméno: **Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.**
Adresa sídla: Zemědělská 202, 664 83 Domašov
IČ: 63492482
DIČ: CZ63492482
Právní forma: 121-Akciová společnost
Statutární zástupce: Ing. MOJMÍR DORAZIL
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. MOJMÍR DORAZIL
Tel. kontakt (mobil): 777 759 090
E-mail: dorazilm@zsdk.cz

1. Název a druh zakázky

Název zakázky: „Potravinářský provoz“

Druh zakázky: zakázka na stavební práce

Druh výběrového řízení: Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014–2020, Verze 5, červenec 2019

Zadavatel reaguje na Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek obdrženou dne 10.12.2021.

Přesné znění dotazů:

1. *Fasádní systém objektu*

Dle výkresů pohledů a řezu A – Á – nový stav se jedná o systém Matrix Benchmark od výrobce Kingspan.

Tento systém by se měl montovat na nerezový rošt – viz popis skladby SO01 na výkresu Řez A-Á – nový stav.

Myslím, že tento rošt není uveden položkou ve výkazu výměr.

2. *Pokud bude instalován nosný rošt pod fasádní panely Matrix, vznikne mezera mezi stávající stěnou a panely. U výplní otvorů se bude muset uzavřít lemováním a tepelně opatřit.*

3. *Příprava pro venkovní žaluzie*

Ve výkresu Řez A-Á nový stav je zakreslena příprava pro venkovní žaluzie pod fasádní panely pravděpodobně pro fasádu jihozápadní strany.

Myslím, že není uvedeno ve výkazu výměr. Dále nutno vyspecifikovat pro jaký typ lamel žaluzie, typ a materiál krytu přípravy nebo jiné technické provedení.



Odpověď zadavatele:

1. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky montáž a dodávka panelů, účastník tak zahrne do těchto položek veškeré svoje kalkulované náklady pro odbornou montáž včetně materiálů pro certifikovaný fasádní systém. Zmiňovaný profil je nezbytný pro ucelenou funkční fasádu, a bude zahrnut v položce montáže. Položkový rozpočet nedefinuje jako povinnost dodávku konkrétně Matrix Benchmark od výrobce Kingspan z důvodu zachování nediskriminace jiných výrobců. V PD je tento výrobce uveden z důvodu povinnosti vydefinování materiálů v průběhu stavebního řízení, avšak pro účastníka je vždy nadřazen položkový rozpočet.
2. Pro lemování oken, zmíněné uzavření spáry okna, je nutné použít systémové řešení. Tyto položky budou opět zahrnuty v položce pro montáže a dodávku obvodového pláště.
3. Bude uvažováno se žaluziemi typ Z90, přípravou se rozumí vnitřní plechový kastl, provedení poplastovaný plech zabudovaný do nadpraží ve fasádním systému. Odstín RAL dle zvoleného fasádního systému. Pro kvalitní montáž fasádního systému jsou tyto položky nezbytné a budou započteny do dodávky a montáže fasádního systému.

S ohledem na charakter dodatečných informací, kdy nedochází k rozšíření okruhu účastníků a ani nedochází ke změnám technického řešení, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Domašov dne 13.12.2021

Ing. MOJMÍR DORAZIL