

Ministerstvo zemědělství České republiky

Výklad úseku vodního hospodářství

Věc: K použití „dlouhodobého srážkového úhrnu“

Dotaz:

Dne 1. dubna 2014 nabyla účinnosti novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 48/2014 Sb., která změnila výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření (§ 31 odst. 1 vyhlášky).

Jak se od 1. dubna 2014 vypočte množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření? Jak se bude postupovat u smluv uzavřených před 1. dubnem 2014?

Výklad:

Od 1. dubna 2014 se množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření vypočte na základě dlouhodobého srážkového normálu a nikoliv na základě dlouhodobého úhrnu srážek. Výpočet na základě dlouhodobého srážkového normálu se uplatní i na smlouvy uzavřené do 31. března 2014 bez ohledu na způsob výpočtu uvedený ve smlouvě.

Smlouvy s odběrateli jsou vlastníci, případně provozovatelé povinni uvést do souladu s novou právní úpravou do 1. ledna 2024.

Odůvodnění:

Ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro případy, kdy není množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou, nebo přes uliční vpust' měřeno, že způsob výpočtu tohoto množství stanoví prováděcí předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění účinném do 31. 3. 2014 v § 31 stanovila způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření tak, že množství srážkových vod se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze 16.

V souladu s vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., se s účinností od 1. 4. 2014 množství srážkových vod vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze 16 vyhlášky.

Smlouvy o odvádění odpadních vod vycházejí z propojení občanskoprávních a veřejnoprávních předpisů, tj. z občanského zákoníku a speciální úpravy odběratelských smluv zákonem o vodovodech a kanalizacích. Při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod se tak uplatní občanskoprávní principy vzniku závazku, zatímco smluvní volnost, pokud jde o obsah smlouvy, mj. o způsob zjišťování množství odváděných srážkových vod, je omezena veřejnoprávní úpravou. Vlastník, popřípadě provozovatel je povinen s účinností od 1. 4. 2014 aplikovat u všech odběratelů ve výpočtu množství srážkových vod dlouhodobý srážkový normál. Tento postup výpočtu množství srážkových vod je nutno uplatnit u všech odběratelů, aby se tak předcházelo jakékoli diskriminaci odběratelů, jak ji zakazuje ustanovení § 36 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. Množství srážkových vod tak bude účtováno u všech odběratelů do 31. 3. 2014 dle hodnoty dlouhodobého úhrnu srážek, od 1. 4. 2014 bude množství srážkových vod stanovováno výpočtem podle závazného vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Smlouvy s odběrateli jsou vlastníci, popřípadě provozovatelé povinni uvést do souladu s novou právní úpravou zákonem č. 275/2013 Sb. (čl. II bod 5), kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a jeho prováděcí vyhláškou dle přechodných ustanovení zákona do 1. 1. 2024.

Při fakturaci množství srážkových vod je vhodné odběratele upozornit na změnu v souvislosti se změnou právního předpisu stanovujícího způsob výpočtu množství srážkových vod a dále tuto změnu uvést do informací pro odběratele podle § 36 odst. 3 a 4 a odst. 8 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vzhledem k platnosti dlouhodobého srážkového normálu 30 let (dlouhodobý srážkový normál z let 1961-1990 platí pro roky 1991-2020 a dlouhodobý srážkový normál z let 1991-2020 bude platit pro roky 2021-2050) je vhodné ho uvést ve smlouvě a doplnit ustanovení tak, že bude-li obecně závazný právní předpis nahrazen jiným obecně závazným předpisem upravujícím způsob výpočtu množství srážkových vod, bude se výpočet množství srážkových vod ve smlouvě řídit novým obecně závazným právním předpisem. Případně lze ve smlouvě uvést hodnotu srážkového normálu a pro případ jeho změny odkázat na hodnotu v informacích podle § 36 odst. 3 a 4 a odst. 8 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích předávanou obecnímu úřadu obce, v níž je kanalizace provozována.

V Praze dne 14. dubna 2014



RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel úseku vodního hospodářství